

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Январь 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Красных Зорь б-р, д. 14, лит. Ж  
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Объединенного"

Договор: 10026.038.1  
 Строит. адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:  
 Код УТЭ:

Общий  
 23607

График: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточ. архивы в файлах:  
 Вычислитель: ВКТ-7 № 205779 расходомер:  
 Подающий трубопровод (М1) ПРЭМ-32-В1  
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ-32-В1  
 Подающий ГВС (М3) ПРЭМ-20-В1  
 Циркуляционный ГВС (М4)  
 Подпиточный трубопровод (Vn)

Схема подключения: 2-х трубная схема  
 Приборы УТЭ поверены до: Смах= 30  
 Термопреобр.: КТСП-Н  
 КТСП-Н  
 ТСП-Н

Режим (схема): Преобр. давления:

Расчетный алгоритм:  $Q_{от} = M1 \cdot (t1 - t_{вх}) - M2 \cdot (t2 - t_{вх})$   $Q_{от} = 0,23$   $Q_{вент} = 0$   $Q_{от} = 0$   $Q_{от} = M3 \cdot (t3 - t_{вх})$   $Q_{от} = 0,0858$   
 Договорные нагрузки (гр. час), Гкал/час:  $Q_{от} = 0,23$   $Q_{вент} = 0$   $Q_{от} = 0$   $Q_{от} = 0,039$   
 Договорные нагрузки (гр. сут.), Гкал/сут.:  $Q_{от} = 69$   $Q_{вент} = 0$   $Q_{от} = 0$   $Q_{от} = 15,6$  Гкал/сут.  
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2019 по 22.01.2020

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)										
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	M3	V4	dv (излив)	Уходлив	T3	T4	P3	P4	Qобщ	
23.12.2019	24.00		99,64	86,58	13,06	73,13	49,86	23,27			11,72	11,94	11,94	11,94	11,94	11,94	11,94	11,94	11,94	11,94	61,85	61,85	2,97
24.12.2019	24.00		99,88	86,86	13,02	75,04	50,73	24,31			11,72	11,94	11,94	11,94	11,94	11,94	11,94	11,94	11,94	11,94	63,14	63,14	3,06
25.12.2019	24.00*		99,12	85,64	13,48	74,16	50,18	23,98			12,15	12,36	12,36	12,36	12,36	12,36	12,36	12,36	12,36	12,36	61,69	61,69	3,06
26.12.2019	24.00		98,65	84,69	13,96	74,31	49,98	24,33			12,67	12,89	12,89	12,89	12,89	12,89	12,89	12,89	12,89	12,89	61,18	61,18	3,10
27.12.2019	24.00		96,90	85,36	11,54	74,37	49,35	25,02			10,16	10,36	10,36	10,36	10,36	10,36	10,36	10,36	10,36	10,36	62,43	62,43	3,00
28.12.2019	24.00		96,84	81,57	15,27	74,80	48,78	26,02			14,00	14,22	14,22	14,22	14,22	14,22	14,22	14,22	14,22	14,22	59,58	59,58	3,27
29.12.2019	24.00		95,32	78,85	16,47	74,30	48,06	26,24			15,27	15,49	15,49	15,49	15,49	15,49	15,49	15,49	15,49	15,49	58,72	58,72	3,29
30.12.2019	24.00		98,08	81,75	16,33	74,92	49,27	25,65			15,10	15,35	15,35	15,35	15,35	15,35	15,35	15,35	15,35	15,35	60,26	60,26	3,33
31.12.2019	24.00		97,98	78,67	19,31	74,21	49,50	24,71			18,07	18,36	18,36	18,36	18,36	18,36	18,36	18,36	18,36	18,36	58,09	58,09	3,38
01.01.2020	24.00		97,47	84,46	13,01	74,75	49,34	25,41			11,73	11,92	11,92	11,92	11,92	11,92	11,92	11,92	11,92	11,92	62,48	62,48	3,12
02.01.2020	24.00		98,09	86,67	11,42	74,57	49,79	24,78			10,04	10,25	10,25	10,25	10,25	10,25	10,25	10,25	10,25	10,25	62,98	62,98	3,00
03.01.2020	24.00		99,01	86,13	12,88	74,51	50,11	24,40			11,50	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	62,19	62,19	3,07
04.01.2020	24.00		97,90	84,88	13,02	74,58	49,85	24,73			11,63	11,83	11,83	11,83	11,83	11,83	11,83	11,83	11,83	11,83	61,70	61,70	3,08
05.01.2020	24.00		96,58	82,26	14,32	74,36	49,02	25,34			13,01	13,21	13,21	13,21	13,21	13,21	13,21	13,21	13,21	13,21	60,12	60,12	3,15
06.01.2020	24.00		96,43	82,56	13,87	74,46	48,89	25,57			12,57	12,78	12,78	12,78	12,78	12,78	12,78	12,78	12,78	12,78	60,87	60,87	3,06
07.01.2020	24.00		97,51	84,82	12,69	74,38	49,42	24,96			11,34	11,54	11,54	11,54	11,54	11,54	11,54	11,54	11,54	11,54	61,36	61,36	3,15
08.01.2020	24.00		98,60	83,29	15,31	74,57	49,77	24,80			14,05	14,26	14,26	14,26	14,26	14,26	14,26	14,26	14,26	14,26	60,84	60,84	3,21
09.01.2020	24.00		98,81	84,87	13,94	74,61	49,90	24,71			12,57	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	61,34	61,34	3,14
10.01.2020	24.00		97,21	84,78	12,43	74,56	49,44	25,12			11,09	11,30	11,30	11,30	11,30	11,30	11,30	11,30	11,30	11,30	62,63	62,63	3,06
11.01.2020	24.00		96,39	83,56	12,83	74,57	49,19	25,38			11,54	11,54	11,54	11,54	11,54	11,54	11,54	11,54	11,54	11,54	61,02	61,02	3,08
12.01.2020	24.00		98,80	83,15	15,65	74,54	49,45	25,09			14,37	14,61	14,61	14,61	14,61	14,61	14,61	14,61	14,61	14,61	60,60	60,60	3,26
13.01.2020	24.00		98,74	83,46	15,47	74,77	49,75	25,02			14,15	14,37	14,37	14,37	14,37	14,37	14,37	14,37	14,37	14,37	60,94	60,94	3,25
14.01.2020	24.00		98,93	84,73	14,01	74,68	49,83	24,85			12,69	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	61,06	61,06	3,15
15.01.2020	24.00		99,21	86,42	12,79	74,76	50,15	24,61			11,51	11,72	11,72	11,72	11,72	11,72	11,72	11,72	11,72	11,72	63,32	63,32	3,09
16.01.2020	24.00		100,63	85,59	15,04	74,79	50,54	24,25			13,75	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	61,24	61,24	3,20
17.01.2020	24.00		99,90	87,59	12,31	74,72	50,31	24,41			10,95	11,19	11,19	11,19	11,19	11,19	11,19	11,19	11,19	11,19	63,55	63,55	3,06
18.01.2020	24.00		98,13	81,71	16,42	74,50	49,69	24,81			15,18	15,42	15,42	15,42	15,42	15,42	15,42	15,42	15,42	15,42	59,78	59,78	3,25
19.01.2020	24.00		98,77	82,17	16,60	74,53	49,64	24,89			15,34	15,55	15,55	15,55	15,55	15,55	15,55	15,55	15,55	15,55	58,86	58,86	3,28
20.01.2020	24.00		99,52	85,15	14,37	74,65	49,51	25,14			13,06	13,28	13,28	13,28	13,28	13,28	13,28	13,28	13,28	13,28	61,73	61,73	3,22
21.01.2020	24.00		100,00	85,52	14,48	74,72	49,86	24,86			13,10	13,34	13,34	13,34	13,34	13,34	13,34	13,34	13,34	13,34	61,76	61,76	3,21
22.01.2020	24.00		98,45	83,19	15,26	74,47	49,25	25,22			13,93	14,16	14,16	14,16	14,16	14,16	14,16	14,16	14,16	14,16	60,83	60,83	3,24
Среднее	24.00		98,31	84,09	14,21	74,53	49,63	24,90			12,90	13,12	13,12	13,12	13,12	13,12	13,12	13,12	13,12	13,12	61,23	61,23	3,16
Итого	744,00		3047,49	2606,93	440,56						399,96	406,73	406,73	406,73	406,73	406,73	406,73	406,73	406,73	406,73			97,82

Дата, время	Момент снятия данных:				Таб. №
	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	

Количество тепловой энергии общ. рассчитанное по среднему: 0 час  
 Объем теплоносителя Упл., рассчитанный по среднему: 0 час  
 Период расчета по договору: 0 час  
 Период превышения 12:  
 Корректировка на температурную погрешность: 0,86 °C  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 0,38 Гкал  
 Количество потребленной тепловой энергии общ.: 97,44 Гкал  
 Объем потребленного теплоносителя Упл. изл.: 406,73 м.куб.

ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25.01.2020  
 ЧЕРТЮЖИЦА  
 УТВЕРЖДЕНО  
 ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУТУЭ

«ЭНЕРГ ОБЪЕКТ»  
 УТВЕРЖДЕНО  
 ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУТУЭ

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента):

ТЭЦ ООО "Объединенного"