

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Январь 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Красных Зорь б-р, д. 16, лит. Е  
 Обслуживающая организация:

Договор: 10025.038.1  
 Строит адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:  
 Код УУТЗ:

Общий  
 23770

Источник: ТЭЦ ООО "Объединенно"

Часовые и суточные архивы в файлах:

Схема подключения:

2-х трубная схема

Режим (схема):

Преобр. давления:

График: 150/70

Установленные приборы: БКТ-7 № 205829

расходомер:

Сглпн=

Приборы УУТЗ поверены до:

Термопреобр.:

Преобр. давления:

Подводящий трубопровод (М1)

ПРЭМ-32-В1

0,067

30

КТСП-Н

Преобр. давления:

Обратный трубопровод (М2)

ПРЭМ-32-В1

0,067

30

ТСП-Н

Преобр. давления:

Подпиточный трубопровод (Vп)

ПРЭМ-32-В1

0,067

30

ТСП-Н

Преобр. давления:

Циркуляционный ТВС (М4)

ПРЭМ-32-В1

0,067

30

ТСП-Н

Преобр. давления:

Расчетный алгоритм:

Q=M1\*(t1-hвх)-M2\*(t2-hвх)

Qвент.=

Qтеп.в=

Qтеп.гв=

Qтеп.ср=

Qтеп.ср=

Qтеп.ср=

Qтеп.ср=

Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час:

0,23

0

0

0

0

0,0902

0,041

16,4

Договорные расходы (ср. сут.), т/сут:

0,23

0

0

0

0

0,0902

0,041

16,4

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2019 по 22.01.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Контроль ТВС (ТВ-2)				Общ							
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	M3	V4	dv (излия)		Улодпит	T3	T4	P3	P4		
23.12.2019	24.00		91,89	81,89	10,20	72,98	47,60	25,38				94,13	82,60	11,53										2,82
24.12.2019	24.00		92,32	82,14	10,18	74,81	48,60	26,21				94,68	83,10	11,58										2,88
25.12.2019	24.00		91,78	81,26	10,52	73,94	48,06	25,88				94,05	82,22	11,83										2,92
26.12.2019	24.00		91,49	80,83	10,66	74,11	47,75	26,36				93,76	81,79	11,97										2,94
27.12.2019	24.00		90,24	79,85	10,39	74,16	47,04	27,12				92,51	80,68	11,83										3,00
28.12.2019	24.00		89,16	79,42	10,34	74,55	46,54	28,01				92,01	80,21	11,80										3,19
29.12.2019	24.00		91,74	78,08	13,06	74,08	45,67	28,41				94,70	80,96	13,74										3,15
30.12.2019	24.00		92,36	80,08	12,28	74,71	45,89	27,82				97,68	80,67	17,01										3,31
31.12.2019	24.00		95,32	79,85	15,47	74,00	46,93	27,07				91,28	80,79	10,49										2,89
01.01.2020	24.00		89,01	79,98	9,03	74,53	46,84	27,69				92,76	81,71	11,05										2,91
02.01.2020	24.00		90,46	80,76	9,70	74,35	47,27	27,08				94,55	82,21	12,34										2,99
03.01.2020	24.00		89,46	80,38	9,08	74,36	47,42	26,94				91,75	81,32	10,43										2,84
04.01.2020	24.00		89,72	79,20	10,52	74,14	46,48	27,66				91,96	79,98	11,98										2,97
05.01.2020	24.00		90,07	79,19	10,88	74,24	46,23	28,01				92,34	79,91	12,43										3,03
06.01.2020	24.00		90,67	80,30	10,37	74,18	46,78	27,40				92,96	81,12	11,84										2,97
07.01.2020	24.00		93,65	80,47	13,18	74,35	47,14	27,21				96,01	81,39	14,62										3,17
08.01.2020	24.00		92,11	81,01	11,10	74,39	47,49	26,90				94,43	81,93	12,50										3,01
09.01.2020	24.00		91,43	79,65	11,78	74,34	46,96	27,38				93,74	80,49	13,25										3,06
10.01.2020	24.00		90,23	79,42	10,81	74,35	46,59	27,76				92,53	80,14	12,39										3,01
11.01.2020	24.00		94,73	80,86	13,87	74,33	47,07	27,26				97,10	81,79	15,31										3,24
12.01.2020	24.00		93,91	80,71	11,20	74,56	47,46	27,10				94,21	81,66	12,55										3,02
13.01.2020	24.00		93,50	80,83	12,67	74,46	47,49	26,97				95,84	81,78	14,06										3,12
14.01.2020	24.00		93,21	81,37	11,84	74,55	47,80	26,75				95,56	82,33	13,23										3,06
15.01.2020	24.00		93,11	82,41	10,70	74,57	48,57	26,00				94,44	83,37	12,07										2,94
16.01.2020	24.00		92,34	81,90	10,44	74,51	48,24	26,27				94,69	82,86	11,83										2,93
17.01.2020	24.00		92,42	80,15	12,27	74,30	47,51	26,79				94,74	81,10	13,64										3,06
18.01.2020	24.00		94,64	81,04	13,60	74,32	47,60	26,72				97,00	82,00	15,00										3,18
19.01.2020	24.00		93,15	81,24	11,91	74,44	47,31	27,13				95,49	82,20	13,29										3,09
20.01.2020	24.00		92,94	81,72	11,22	74,49	47,56	26,93				95,27	82,67	12,60										3,04
21.01.2020	24.00		93,45	80,38	13,07	74,25	46,87	27,38				95,81	81,25	14,56										3,17
22.01.2020	24.00		91,96	80,56	11,40	74,31	47,27	27,04				94,27	81,45	12,82										3,03
Итого	744,00		2850,75	2497,42	353,33							2922,38	2525,03	397,35										93,83

Показаны счетчики на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Общ, Гкал	Табл. №

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему: 0 час  
 Объем теплоносителя Узлц, рассчитанный по среднему: 0 час  
 Период расчета по договору: час  
 Период превышения t2: час  
 Корректировка на температуру холодной воды: 0,86 °С  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 0,3 Гкал  
 Количество потребленной тепловой энергии Общц: 93,53 Гкал  
 Объем потребленного теплоносителя Узлц: 397,35 м.куб.

ОТЧЕТ ПРИЕМТ 25 Представитель теплоносительской организации  
 ЧЕРТЮЖИХОВА Д.Х.

«СЕРВИС» Отдел учета за Узел тепловой энергии (от абонента)  
 ОГРН: 5020000000000000000  
 ОГРНИП: 5020000000000000000