

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Январь 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Красные Зоры б-р, д. 18, лит. Д
 Остуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 10022.038.1
 Строил. адрес: Теллер телефон:
 Телефон:

Узел учета: Общий
 Код УТЭ: 24437

График: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суток. архивы в файлах:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 215681 расходомер: PR3M-32-B1
 Подающий трубопровод (M1) Подающий ГВС (M3)
 Обратный трубопровод (M2) Подающий ГВС (M3)
 Циркуляционный ГВС (M4)
 Подпиточный трубопровод (Vn)
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-hx)-M2*(t2-hx) лето: Q=M3*(t3-hx)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот = 0,23 Овент = 0
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Gот = 69 Светл = 0
 Договорные расходы (ср. сут.), т/сут: Gот = 69 Светл = 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2019 по 22.01.2020

Qтеп = 0 Qтех = 0 Qгвс = 0
 Gтеп = 0 Gтех = 0 Gгвс = 0

Qгвс = 0,0858 Qгвс.ср = 0,039
 Gгвс = 15,6 Gгвс.м =

Дата	Учет отопления (ТВ-1)		Контроль ГВС (ТВ-2)		Qобщ																	
	Т	Т	Т	Т																		
Т	НС	M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	M3	V3	V4	dv(извл)	Уплит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
час		Т	Т	Т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	Т	М3	М3	М3	М3	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Гкал
23.12.2019	24.00	97,67	88,00	9,67	72,67	47,56	25,11			9,44		9,44	9,65					9,65	71,97			2,91
24.12.2019	24.00	98,37	88,54	9,83	74,56	48,30	26,25			9,61		9,61	9,86					9,86	73,82			3,06
25.12.2019	24.00	97,06	87,61	9,45	73,67	47,74	25,93			9,20		9,20	9,41					9,41	72,82			2,97
26.12.2019	24.00	97,58	87,12	10,46	73,82	47,40	26,42			10,11		10,11	10,36					10,36	73,17			3,08
27.12.2019	24.00	95,55	85,88	9,67	73,90	46,97	26,93			9,36		9,36	9,57					9,57	73,04			3,03
28.12.2019	24.00	95,22	85,32	10,50	74,30	46,73	27,57			10,10		10,10	10,33					10,33	73,37			3,13
29.12.2019	24.00	95,82	83,86	11,36	73,83	46,25	27,58			10,88		10,88	11,13					11,13	73,18			3,15
30.12.2019	24.00	96,43	86,20	10,23	74,44	46,89	27,55			9,77		9,77	9,99					9,99	73,63			3,14
31.12.2019	24.00	100,46	85,86	14,60	73,74	46,81	26,93			13,95		13,95	14,31					14,31	73,10			3,39
01.01.2020	24.00	94,49	86,06	8,43	74,25	46,78	27,47			8,03		8,03	8,23					8,23	73,41			2,99
02.01.2020	24.00	96,00	87,08	8,92	74,08	47,25	26,83			8,60		8,60	8,79					8,79	73,25			3,00
03.01.2020	24.00	96,17	87,64	8,53	74,01	47,48	26,53			8,23		8,23	8,40					8,40	73,15			2,96
04.01.2020	24.00	95,57	86,63	8,94	74,08	47,22	26,86			8,57		8,57	8,78					8,78	73,19			2,99
05.01.2020	24.00	96,21	85,13	11,08	73,87	46,27	27,60			10,60		10,60	10,86					10,86	73,05			3,17
06.01.2020	24.00	96,33	86,38	9,95	73,90	46,95	26,95			9,45		9,45	9,67					9,67	73,31			3,10
07.01.2020	24.00	98,36	86,71	11,65	74,08	48,07	26,01			9,56		9,56	9,79					9,79	73,25			3,06
08.01.2020	24.00	97,17	87,20	9,97	74,12	47,78	26,34			11,25		11,25	11,53					11,53	73,36			3,12
09.01.2020	24.00	94,74	85,72	9,02	74,07	47,00	27,07			8,64		8,64	8,85					8,85	73,25			3,04
10.01.2020	24.00	94,74	85,72	9,02	74,07	47,00	27,07			9,54		9,54	9,76					9,76	73,28			3,04
11.01.2020	24.00	95,87	85,29	10,58	74,08	46,65	27,43			10,13		10,13	10,36					10,36	73,35			3,12
12.01.2020	24.00	98,96	87,11	11,85	74,06	47,01	27,05			11,41		11,41	11,68					11,68	73,35			3,23
13.01.2020	24.00	97,01	87,01	10,00	74,26	47,42	26,84			9,64		9,64	9,89					9,89	73,32			3,08
14.01.2020	24.00	97,88	87,11	10,77	74,17	47,41	26,76			10,40		10,40	10,66					10,66	73,27			3,13
15.01.2020	24.00	97,57	87,73	9,84	74,28	47,71	26,57			9,54		9,54	9,79					9,79	73,56			3,06
16.01.2020	24.00	98,59	88,83	9,76	74,25	48,06	26,19			9,51		9,51	9,73					9,73	73,40			3,05
17.01.2020	24.00	97,87	88,28	9,59	74,00	47,71	26,29			9,31		9,31	9,52					9,52	73,28			3,03
18.01.2020	24.00	96,66	86,34	10,32	73,84	47,18	26,66			9,95		9,95	10,19					10,19	73,18			3,06
19.01.2020	24.00	99,81	87,31	12,50	73,93	47,17	26,76			12,02		12,02	12,29					12,29	73,29			3,26
20.01.2020	24.00	98,10	87,01	11,09	74,14	47,48	26,66			10,06		10,06	10,26					10,26	73,33			3,14
21.01.2020	24.00	97,53	88,14	9,39	74,22	47,49	26,73			9,24		9,24	9,44					9,44	73,24			3,05
22.01.2020	24.00	98,66	86,54	12,12	73,99	46,75	27,24			11,53		11,53	11,81					11,81	73,28			3,26
Среднее	24.00	97,05	86,73	10,32	74,02	47,22	26,80			9,92		9,92	10,15					10,15	73,24			3,09
Итого	744,00	3008,61	2688,69	319,92						307,41		307,41	314,69					314,69				95,75

Показаны счетчиков на момент снятия данных: М1. т М2. т М3. т М4. т V3. куб.м V4. куб.м Уп. т Qобщ, Гкал Тоб, Ч

Количество тепловой энергии общ. рассчитанное по среднему: 0 час
 Объем теплоносителя визл. рассчитанный по среднему: 0 час
 Период расчета по договору: час
 Период превышения: 2
 Корректировка на температуру холодной воды: 0,86 °С
 Корректировка на температуру горячей воды: 0,28 Гкал
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
 Количество потребленной тепловой энергии общ.: 95,47 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя визл.: 314,69 м.куб

