

Отчет о теплоснабжении по приборам УЛТЭ за Январь 2020

Адрес: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Красных Зорь 6-й д. 24, лит. М ИТП2  
 Обслуживающая организация:  
 Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 10023.038.1  
 Строит. адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:  
 Код УЛТЭ:  
 Общий  
 24439

График: 150/70

Исполнитель: ВКГ-7 № 208259  
 Подписи: Часовые и суточные архивы в файлах:  
 Подписи: расходомер:  
 Подписи: Gmin=  
 Подписи: Smax=  
 Подписи: Термомеобр.:  
 Подписи: Режим (схема):  
 Подписи: Преобр. давления:

Имя: Q=M1\*(h1-h2)+M2\*(h2-h3)  
 Qот = 0,599  
 Qтеп = 0  
 Qтеп.гв = 0  
 Qтеп.гв.ср = 0,312  
 Qот.гв = 0  
 Qот.гв.ср = 0,1418  
 Gот = 167,7  
 Gтеп = 0  
 Gтеп.гв = 0  
 Gтеп.гв.ср = 56,72 Гвс.м

2-х трубная схема  
 Приборы УЛТЭ поверены до:  
 Термомеобр.:  
 Преобр. давления:  
 Режим (схема):  
 Преобр. давления:

Дата	Тп	НС	Учет отопление (В-1)												Контроль ГВС (В-2)								Общ
			M1	M2	ΔM	T1	T2	ΔT	P1	P2	M3	M4	ΔM	V3	V4	DV(извл)	Уплотнит	T3	T4	P3	P4		
23.12.2019	24.00		108,50	95,69	12,81	69,95	49,92	20,03	6,80	4,90	110,95	96,84	14,11									2,81	
24.12.2019	24.00		107,33	96,55	11,28	71,70	50,95	20,75	6,80	4,90	110,36	97,75	12,61									2,82	
25.12.2019	24.00		107,33	95,44	11,89	70,88	50,28	20,63	6,80	4,90	109,81	96,63	13,18									2,81	
26.12.2019	24.00		107,57	94,80	12,77	70,96	50,03	20,93	6,80	4,90	110,03	96,00	14,03									2,89	
27.12.2019	24.00		106,16	93,51	12,65	71,00	49,67	21,33	6,80	4,90	108,62	94,59	14,03									2,89	
28.12.2019	24.00		106,71	92,61	14,10	71,44	49,40	22,04	6,80	4,90	109,20	93,65	15,55									3,05	
29.12.2019	24.00		105,67	91,09	14,58	70,89	48,37	22,52	6,80	4,90	108,08	92,06	16,02									3,09	
30.12.2019	24.00		108,54	93,64	14,90	71,55	49,35	22,20	6,80	4,90	111,10	94,76	16,34									3,18	
31.12.2019	24.00		109,52	92,72	16,80	70,87	49,45	21,42	6,80	4,90	112,03	93,78	18,25									3,18	
01.01.2020	24.00		106,26	93,97	12,29	71,21	49,42	21,79	6,80	4,90	108,72	95,08	13,64									2,92	
02.01.2020	24.00		106,90	95,08	11,82	71,09	49,77	21,32	6,80	4,90	109,36	96,24	13,12									2,90	
03.01.2020	24.00		107,78	95,52	12,26	71,02	49,81	21,21	6,80	4,90	110,26	96,70	13,56									2,90	
04.01.2020	24.00		107,12	94,45	12,67	71,07	49,71	21,36	6,80	4,90	109,58	95,60	13,98									2,92	
05.01.2020	24.00		106,66	92,54	14,12	70,92	49,26	21,66	6,80	4,90	109,13	93,58	15,55									3,01	
06.01.2020	24.00		105,03	92,90	12,13	71,00	49,07	21,93	6,80	4,90	107,42	93,90	13,52									2,90	
07.01.2020	24.00		106,97	94,03	12,94	71,01	49,33	21,68	6,80	4,90	109,43	95,12	14,31									2,96	
08.01.2020	24.00		107,26	94,22	13,04	71,21	49,55	21,66	6,80	4,90	109,76	95,35	14,41									2,97	
09.01.2020	24.00		107,50	94,91	12,59	71,23	49,87	21,36	6,80	4,90	109,99	96,06	13,93									2,93	
10.01.2020	24.00		106,44	93,04	13,40	71,11	49,33	21,78	6,80	4,90	108,91	94,10	14,81									2,98	
11.01.2020	24.00		104,97	92,69	12,28	71,13	49,11	22,02	6,80	4,90	107,38	93,73	13,65									2,92	
12.01.2020	24.00		108,96	94,09	14,87	71,14	49,36	21,78	6,80	4,90	111,47	95,22	16,25									2,95	
13.01.2020	24.00		107,52	94,46	13,06	71,06	49,62	21,44	6,80	4,90	110,01	95,58	14,43									2,95	
14.01.2020	24.00		107,94	94,68	13,26	71,08	49,54	21,54	6,80	4,90	110,42	95,81	14,61									2,98	
15.01.2020	24.00		109,13	95,16	13,97	71,31	49,84	21,47	6,80	4,90	111,66	96,35	15,31									3,04	
16.01.2020	24.00		109,14	96,76	12,38	71,23	50,39	20,84	6,80	4,90	111,68	97,95	13,73									2,90	
17.01.2020	24.00		108,59	95,91	12,68	70,76	50,13	20,63	6,80	4,90	111,06	97,10	13,96									2,88	
18.01.2020	24.00		105,74	94,03	11,71	70,63	49,50	21,13	6,80	4,90	108,14	95,14	13,00									2,82	
19.01.2020	24.00		107,80	94,25	13,55	70,87	49,49	21,38	6,80	4,90	110,25	95,37	14,88									2,98	
20.01.2020	24.00		107,22	94,45	12,77	71,11	49,57	21,54	6,80	4,90	109,71	95,60	14,11									2,94	
21.01.2020	24.00		107,36	95,29	12,07	71,25	50,03	21,22	6,80	4,90	109,85	96,46	13,39									2,89	
22.01.2020	24.00		105,77	93,66	12,11	70,98	49,44	21,54	6,80	4,90	108,20	94,78	13,42									2,88	
Среднее	24.00		107,29	94,26	13,02	71,05	49,63	21,42	6,80	4,90	109,76	95,38	14,38									2,95	
Итого	744,00		3325,89	2922,14	403,75						3402,57	2956,88	445,69									91,34	

Показаны счетчиков на момент снятия данных:  
 Дата, время M1, т M2, т M3, т M4, т V3, куб.м V4, куб.м Vп, т Vобщ, Гкал Vобщ, Гкал

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя Визл, рассчитанный по среднему  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения I2:  
 Корректировка на температуру холодной воды:  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):  
 Количество потребленной тепловой энергии Общц:  
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл:  
 0,86 °С  
 0,35 Гкал:  
 0 час  
 0 час  
 Гкал  
 куб.м

УПРАВЛЕНИЕ ГИДРОНОТО  
 ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУ  
 ОТЧЕТ ПРИБОРУ  
 ЧЕРТЮЖИЦА  
 25.01.2020  
 Представитель теплоснабжающей организации  
 2 Невская  
 Санкт-Петербург