

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Январь 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Красных Зорь 6-Р, д. 3
 Обслуживающая организация:

Договор: 9242.038.1
 Строит.адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УУТЗ:

Отопление
 12017

Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Схема подключения: 2-х трубная схема

Раффик: 15017/0

Установленные приборы: СРТ941.11 № 36949

Часовые и суточн. архивы в файлах:

Приборы УУТЗ поверены до:

Режим (схема): ОП-СП-0:

Вычислитель: ПРЭМ-32-D

расходомер: ПРЭМ-32-D

Gmin= 0,2

Gmax= 30

Термопреобр.: КТПТР-05

Преобр. давления:

Обратный трубопровод (M2)
 Подающий ГВС (M3)
 Циркуляционный ГВС (M4)
 Подпиточный трубопровод (Vn)

Расчетный алгоритм: Q=M1*(t1-hвх)-M2*(t2-hвх)

Qот= 0,309

Qтех= 0

Qгвс=M3*(h3-hвх)

Qгвс ср= 0

Qгвс= 0

Qгвс ср= 0

Gгвс.M= 0

Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час:
 Договорные нагрузки (ср. сут.), Гкал/сут.
 Договорные расходы (ср. сут.), Гкал/сут.

Qот= 0,309

Qтех= 0

Qгвс ср= 0

Qгвс= 0

Qгвс ср= 0

Gгвс.M= 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2019 по 22.01.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)											
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	M3	M3	dV (излив)	Улодпит	T3	T4	P3	P4	Общ	
час	Т	Т	Т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал		
23.12.2019	24.00	*	163,61	159,36	4,25	71,48	48,46	23,02																3,98
24.12.2019	24.00	*	164,33	160,04	4,29	73,31	49,57	23,74																4,12
25.12.2019	24.00	*	163,03	158,85	4,18	72,50	48,99	23,51																4,05
26.12.2019	24.00	*	162,05	158,00	4,05	72,52	48,81	23,71																4,05
27.12.2019	24.00	*	159,76	155,67	4,09	72,56	47,94	24,62																4,13
28.12.2019	24.00	*	158,84	154,70	4,14	73,00	47,67	25,33																4,23
29.12.2019	24.00	*	156,09	151,97	4,12	72,42	46,69	25,73																4,22
30.12.2019	24.00	*	160,11	155,89	4,22	73,05	47,34	25,71																4,21
31.12.2019	24.00	*	160,19	156,02	4,17	72,43	47,42	25,01																4,21
01.01.2020	24.00	*	159,63	155,46	4,17	72,89	47,31	25,58																4,29
02.01.2020	24.00	*	161,44	157,30	4,14	72,80	47,71	25,09																4,26
03.01.2020	24.00	*	162,71	158,43	4,28	72,72	47,90	24,82																4,25
04.01.2020	24.00	*	161,18	156,88	4,30	72,74	47,80	24,94																4,24
05.01.2020	24.00	*	158,55	154,32	4,23	72,56	47,14	25,42																4,24
06.01.2020	24.00	*	158,04	153,80	4,24	72,60	46,81	25,79																4,28
07.01.2020	24.00	*	160,49	156,21	4,28	72,56	47,14	25,42																4,29
08.01.2020	24.00	*	161,25	156,91	4,34	72,77	47,32	25,45																4,32
09.01.2020	24.00	*	162,35	157,97	4,38	72,82	47,67	25,15																4,30
10.01.2020	24.00	*	159,38	155,01	4,37	72,72	47,34	25,38																4,26
11.01.2020	24.00	*	158,74	154,37	4,37	72,75	47,00	25,75																4,30
12.01.2020	24.00	*	162,02	157,60	4,42	72,74	47,36	25,38																4,33
13.01.2020	24.00	*	161,77	157,41	4,36	72,94	47,55	25,39																4,32
14.01.2020	24.00	*	162,09	157,75	4,34	72,92	47,61	25,31																4,32
15.01.2020	24.00	*	162,72	158,33	4,39	72,91	47,88	25,03																4,29
16.01.2020	24.00	*	165,13	160,70	4,43	72,99	48,50	24,49																4,27
17.01.2020	24.00	*	163,88	159,71	4,17	72,77	48,29	24,48																4,22
18.01.2020	24.00	*	160,10	156,34	3,76	72,58	47,87	24,71																4,14
19.01.2020	24.00	*	162,12	158,15	3,97	72,63	47,92	24,71																4,20
20.01.2020	24.00	*	162,61	158,46	4,15	72,66	47,79	24,87																4,25
21.01.2020	24.00	*	163,46	159,48	3,98	72,89	48,09	24,80																4,25
22.01.2020	24.00	*	161,09	157,19	3,90	72,56	47,59	24,97																4,21
Среднее	24.00	*	161,25	157,04	4,21	72,70	47,76	24,95																4,25
Итого	744,00		4998,76	4868,28	130,48																			131,13

Дата, время	M1, т		M2, т		M3, т		M4, т		V3, куб.м		V4, куб.м		Vn, т		Общ, Гкал		Таб. №2	
	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т

Показаны счетчиков на момент снятия данных:

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему: 0 час
 Объем теплоносителя Узлц, рассчитанный по среднему: 0 час
 Период расчета по договору: 0 час
 Период превышения 12:
 Корректировка на температуру холодной воды: 0,86 °С
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 0 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Общц: 131,13 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Узлц изг: м.куб.

УТВЕРЖДЕНО
 ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЗ
 ОТЧЕТ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
 ЧЕРНОПОЛОХОВА ИХ
 25.01.2020

Одобрено
 ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 25.01.2020