Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Январь 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
Адрес: Бабушкина ул, д. 101, корп. 2, лит. Ю
Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 8819.038.1
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ: 23599

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
Приборы УУТЭ поверены до: 03.12.2021
Режим (схема):
график: 150/70

Вычислитель: ВКТ-7 № 207262

	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ-32-В1	0,067	30	КТСП-Н	
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ-32-В1	0,067	30	КТСП-Н	
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ-32-В1	0,067	30	КТСП-Н	
Циркуляционный ГВС (М4)	ПРЭМ-20-В1	0,027	12	КТСП-Н	
Подпиточный трубопровод (Vп)					

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= 0,205 Qвент.= 0 Qтех.= 0 Qтех.гв= 0 Qгвс.= 0,1214
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср 0 Qгвс.ср= 0,0552
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= 61,5 Gвент.= 0 Gтех.= 0 Gтех.гв= 0 Gгвс.= 22,08 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2019 по 22.01.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Qобщ
	час		M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.12.2019	24,00		153,29	145,78	7,51	71,34	56,91	14,43			100,81	94,56	6,25	103,16	96,41	6,75		71,22	65,45			2,64
24.12.2019	24,00		154,31	146,58	7,73	73,16	58,21	14,95			101,65	95,02	6,63	104,10	96,98	7,12		73,04	67,08			2,76
25.12.2019	24,00		152,35	145,25	7,10	72,15	57,36	14,79			100,16	94,17	5,99	102,56	96,08	6,48		72,03	66,13			2,67
26.12.2019	24,00		152,30	143,89	8,41	72,19	57,10	15,09			100,41	93,17	7,24	102,81	95,07	7,74		72,07	66,07			2,78
27.12.2019	24,00		149,61	141,99	7,62	72,42	56,97	15,45			98,46	92,04	6,42	100,84	93,93	6,91		72,29	66,08			2,75
28.12.2019	24,00		150,11	139,87	10,24	72,96	57,02	15,94			99,43	90,46	8,97	101,84	92,28	9,56		72,84	66,44			2,98
29.12.2019	24,00		147,91	136,41	11,50	72,41	56,24	16,17			98,38	88,07	10,31	100,70	89,83	10,87		72,29	65,80			3,04
30.12.2019	24,00		151,04	141,43	9,61	72,89	57,06	15,83			99,87	91,45	8,42	102,28	93,34	8,94		72,77	66,43			2,95
31.12.2019	24,00		150,26	138,55	11,71	71,57	56,36	15,21			99,86	89,43	10,43	102,24	91,21	11,03		71,45	65,40			2,95
01.01.2020	24,00		150,65	143,01	7,64	72,36	56,99	15,37			99,14	92,64	6,50	101,50	94,56	6,94		72,24	66,17			2,75
02.01.2020	24,00		152,09	144,19	7,90	72,18	57,11	15,07			100,12	93,41	6,71	102,51	95,31	7,20		72,06	66,10			2,75
03.01.2020	24,00		153,71	144,90	8,81	72,19	57,21	14,98			101,35	93,82	7,53	103,77	95,71	8,06		72,07	66,14			2,81
04.01.2020	24,00		150,56	143,91	6,65	72,41	57,30	15,11			98,82	93,34	5,48	101,21	95,26	5,95		72,28	66,24			2,66
05.01.2020	24,00		148,86	140,94	7,92	72,28	56,86	15,42			98,00	91,37	6,63	100,36	93,18	7,18		72,16	66,05			2,75
06.01.2020	24,00		149,34	140,24	9,10	72,45	56,71	15,74			98,65	90,75	7,90	101,00	92,62	8,38		72,33	66,06			2,87
07.01.2020	24,00		151,85	142,22	9,63	72,45	56,98	15,47			100,41	91,96	8,45	102,81	93,85	8,96		72,33	66,17			2,90
08.01.2020	24,00		151,44	142,48	8,96	72,63	57,19	15,44			99,93	92,24	7,69	102,34	94,12	8,22		72,51	66,30			2,86
09.01.2020	24,00		153,01	143,92	9,09	72,18	57,08	15,10			100,98	93,13	7,85	103,39	95,03	8,36		72,07	66,05			2,84
10.01.2020	24,00		149,83	141,99	7,84	72,27	56,95	15,32			98,63	91,98	6,65	101,01	93,84	7,17		72,16	66,02			2,75
11.01.2020	24,00		149,32	140,53	8,79	72,50	56,86	15,64			98,54	90,97	7,57	100,94	92,81	8,13		72,38	66,11			2,84
12.01.2020	24,00		151,52	142,96	8,56	72,57	57,06	15,51			99,89	92,56	7,33	102,30	94,46	7,84		72,45	66,23			2,84
13.01.2020	24,00		151,68	144,05	7,63	72,15	56,94	15,21			99,80	93,28	6,52	102,18	95,19	6,99		72,03	65,96			2,75
14.01.2020	24,00		152,61	143,46	9,15	72,37	57,04	15,33			100,73	92,80	7,93	103,15	94,69	8,46		72,25	66,14			2,87
15.01.2020	24,00		153,39	145,04	8,35	72,59	57,34	15,25			101,02	93,91	7,11	103,43	95,82	7,61		72,47	66,40			2,82
16.01.2020	24,00		154,79	147,08	7,71	72,14	57,42	14,72			101,82	95,29	6,53	104,23	97,22	7,01		72,02	66,20			2,72
17.01.2020	24,00		153,37	146,93	6,44	71,89	57,20	14,69			100,55	95,27	5,28	102,95	97,19	5,76		71,79	65,92			2,62
18.01.2020	24,00		150,38	142,65	7,73	72,14	56,94	15,20			98,94	92,39	6,55	101,33	94,28	7,05		72,03	65,96			2,73
19.01.2020	24,00		152,61	143,44	9,17	72,47	57,12	15,35			100,75	92,83	7,92	103,15	94,70	8,45		72,36	66,23			2,87
20.01.2020	24,00		152,67	145,28	7,39	72,71	57,31	15,40			100,33	94,16	6,17	102,74	96,07	6,67		72,59	66,38			2,78
21.01.2020	24,00		154,25	145,73	8,52	72,81	57,59	15,22			101,70	94,38	7,32	104,14	96,31	7,83		72,70	66,59			2,84
22.01.2020	24,00		151,27	143,28	7,99	72,40	57,00	15,40			99,60	92,80	6,80	102,00	94,67	7,33		72,28	66,06			2,79
Среднее	24,00		151,63	143,16	8,46	72,36	57,08	15,28			99,96	92,70	7,26	102,35	94,58	7,77		72,24	66,14			2,80
Итого	**744,00**		**4700,38**	**4437,98**	**262,40**						**3098,73**	**2873,65**	**225,08**	**3172,97**	**2932,02**	**240,95**						**86,93**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Треб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0 час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему 0 час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,86 °C 0,23 Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 86,7 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 240,95 м.куб.

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Управление теплового учета
Отделэксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25 01 2020 г
ЧЕРГОДОЛОХОВА Л.Х.

Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-комсервис № 2 Невского района» Санкт-Петербург 2

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
№ /

Представитель теплоснабжающей организации
/ /