

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЗ за Январь 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Бабушкина ул. д. 107, лит. Н
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 8662.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: Общий
 Код УТЗ: 23769

График: 150/70

Установленные приборы:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 207709
 Подающий трубопровод (M1)
 Обратный трубопровод (M2)
 Подающий ГВС (M3)
 Циркуляционный ГВС (M4)
 Подпиточный трубопровод (Vп)
 Расчетный алгоритм:

Часовые и суточ. архивы в файлах:
 расходомер: ПРЭМ-40-81
 ПРЭМ-40-81
 ПРЭМ-32-81
 Схема подключения: 2-х трубная схема

Приборы УТЗ поверены до: 03.12.2021
 Терморегистр: КТСПН
 КТСПН
 ТСПН

Режим (схема): Преобр. давления:

зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот = 0,321
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qтеп = 0
 Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.: Gот = 96,3
 Gтеп = 0
 Gгвс = 0

Qвент = 0
 Qтех = 0
 Qгвс = 0
 Qгвс ср = 0
 Qгвс ср = 0,1518
 Qгвс ср = 0,069
 Gгвс ср = 27,6 Ггвс.м

Учет отопления (ТВ-1) Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2019 по 22.01.2020

| Дата | Ti | HC | M1 | | M2 | | dM | T1 | T2 | dt | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | Контроль ГВС (ТВ-2) | | | | Qобщ | | |
|---|-------|----|---------|---------|--------|-------|-------|-------|----|----|----|----|----|----|----|---------------------|---------|-----------|---------|------|----|--------|
| | | | T | t | T | t | | | | | | | | | | M3 | V4 | dV (кв.м) | Уплотит | | T3 | T4 |
| 23.12.2019 | 24,00 | | 113,00 | 100,84 | 12,16 | 72,09 | 47,04 | 25,05 | | | | | | | | 115,71 | 101,89 | 13,82 | | | | 3,40 |
| 24.12.2019 | 24,00 | | 113,56 | 101,61 | 11,95 | 73,92 | 48,09 | 25,83 | | | | | | | | 116,37 | 102,78 | 13,59 | | | | 3,51 |
| 25.12.2019 | 24,00 | | 114,33 | 100,33 | 14,00 | 73,06 | 47,60 | 25,46 | | | | | | | | 117,09 | 101,40 | 15,69 | | | | 3,58 |
| 26.12.2019 | 24,00 | | 112,67 | 99,87 | 12,80 | 73,21 | 47,43 | 25,78 | | | | | | | | 115,42 | 100,92 | 14,50 | | | | 3,51 |
| 27.12.2019 | 24,00 | | 113,39 | 98,15 | 15,24 | 73,27 | 47,01 | 26,26 | | | | | | | | 116,15 | 99,15 | 17,00 | | | | 3,70 |
| 28.12.2019 | 24,00 | | 110,79 | 97,85 | 12,94 | 73,64 | 46,72 | 26,92 | | | | | | | | 113,49 | 98,83 | 14,66 | | | | 3,59 |
| 29.12.2019 | 24,00 | | 109,98 | 95,78 | 14,20 | 73,10 | 45,81 | 27,29 | | | | | | | | 112,65 | 96,74 | 15,91 | | | | 3,65 |
| 30.12.2019 | 24,00 | | 113,28 | 98,48 | 14,80 | 73,75 | 46,67 | 27,08 | | | | | | | | 116,08 | 99,44 | 16,64 | | | | 3,76 |
| 31.12.2019 | 24,00 | | 117,21 | 97,14 | 20,07 | 73,10 | 46,79 | 26,31 | | | | | | | | 120,06 | 88,12 | 21,94 | | | | 4,03 |
| 01.01.2020 | 24,00 | | 108,77 | 99,29 | 9,48 | 73,57 | 46,89 | 26,68 | | | | | | | | 111,46 | 100,25 | 11,21 | | | | 3,35 |
| 02.01.2020 | 24,00 | | 113,05 | 100,08 | 12,97 | 73,42 | 47,31 | 26,11 | | | | | | | | 115,84 | 101,10 | 14,74 | | | | 3,57 |
| 03.01.2020 | 24,00 | | 114,54 | 100,48 | 14,06 | 73,39 | 47,47 | 25,92 | | | | | | | | 117,35 | 101,53 | 15,82 | | | | 3,64 |
| 04.01.2020 | 24,00 | | 115,44 | 99,06 | 16,38 | 73,46 | 47,46 | 26,00 | | | | | | | | 118,28 | 100,09 | 18,19 | | | | 3,78 |
| 05.01.2020 | 24,00 | | 110,66 | 97,65 | 13,01 | 73,21 | 46,76 | 26,45 | | | | | | | | 113,34 | 98,63 | 14,71 | | | | 3,54 |
| 06.01.2020 | 24,00 | | 111,51 | 97,36 | 14,15 | 73,29 | 46,52 | 26,77 | | | | | | | | 114,24 | 98,32 | 15,92 | | | | 3,64 |
| 07.01.2020 | 24,00 | | 111,69 | 99,35 | 12,34 | 73,24 | 46,95 | 26,29 | | | | | | | | 114,41 | 100,33 | 14,08 | | | | 3,52 |
| 08.01.2020 | 24,00 | | 116,75 | 98,80 | 17,95 | 73,45 | 47,22 | 26,23 | | | | | | | | 119,65 | 99,82 | 19,83 | | | | 3,91 |
| 09.01.2020 | 24,00 | | 113,44 | 100,11 | 13,33 | 73,49 | 47,61 | 25,88 | | | | | | | | 116,23 | 101,23 | 15,00 | | | | 3,64 |
| 10.01.2020 | 24,00 | | 112,80 | 98,17 | 14,63 | 73,43 | 47,30 | 26,13 | | | | | | | | 115,56 | 99,15 | 16,41 | | | | 3,64 |
| 11.01.2020 | 24,00 | | 111,92 | 97,73 | 14,19 | 73,41 | 47,01 | 26,40 | | | | | | | | 114,68 | 98,69 | 15,99 | | | | 3,62 |
| 12.01.2020 | 24,00 | | 115,63 | 99,36 | 16,27 | 73,44 | 47,24 | 26,20 | | | | | | | | 118,48 | 100,33 | 18,15 | | | | 3,80 |
| 13.01.2020 | 24,00 | | 115,36 | 99,38 | 15,98 | 73,66 | 47,60 | 26,06 | | | | | | | | 118,22 | 100,41 | 17,81 | | | | 3,78 |
| 14.01.2020 | 24,00 | | 114,80 | 99,69 | 15,11 | 73,54 | 47,55 | 25,99 | | | | | | | | 117,63 | 100,76 | 16,87 | | | | 3,70 |
| 15.01.2020 | 24,00 | | 116,09 | 100,16 | 15,93 | 73,65 | 47,69 | 25,96 | | | | | | | | 118,96 | 101,29 | 17,67 | | | | 3,78 |
| 16.01.2020 | 24,00 | | 117,27 | 101,51 | 15,76 | 73,67 | 48,25 | 25,42 | | | | | | | | 120,17 | 102,66 | 17,51 | | | | 3,74 |
| 17.01.2020 | 24,00 | | 115,22 | 101,02 | 14,25 | 73,57 | 48,22 | 25,35 | | | | | | | | 118,11 | 102,20 | 15,91 | | | | 3,61 |
| 18.01.2020 | 24,00 | | 115,22 | 98,48 | 16,74 | 73,33 | 47,54 | 25,74 | | | | | | | | 118,06 | 99,49 | 18,57 | | | | 3,76 |
| 19.01.2020 | 24,00 | | 116,91 | 99,37 | 17,54 | 73,40 | 47,67 | 25,73 | | | | | | | | 119,76 | 100,41 | 19,35 | | | | 3,84 |
| 20.01.2020 | 24,00 | | 116,17 | 99,96 | 16,21 | 73,57 | 47,76 | 25,81 | | | | | | | | 119,03 | 101,08 | 17,95 | | | | 3,77 |
| 21.01.2020 | 24,00 | | 116,91 | 100,57 | 16,34 | 73,63 | 48,11 | 25,52 | | | | | | | | 119,77 | 101,72 | 18,05 | | | | 3,77 |
| 22.01.2020 | 24,00 | | 114,74 | 98,80 | 15,94 | 73,37 | 47,54 | 25,83 | | | | | | | | 117,54 | 99,86 | 17,68 | | | | 3,72 |
| Итого | 24,00 | | 113,97 | 99,24 | 14,73 | 73,40 | 47,32 | 26,08 | | | | | | | | 116,77 | 100,28 | 16,49 | | | | 3,67 |
| Показаны счетчиков на момент снятия данных: | | | 3633,15 | 3076,43 | 456,72 | | | | | | | | | | | 3619,79 | 3108,62 | 511,17 | | | | 113,77 |

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Общ. Гкал | Льдо. ч.м | Оформление |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|------------|
| | | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Визл, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период, превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды:
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
 Количество потребленной тепловой энергии Общц:
 Объем потребленного теплоносителя Угвс изл:

0,86 °C
 0,39 Гкал
 0 час
 0 час
 Гкал
 куб.м
 113,38 Гкал
 511,17 м.куб

УТВЕРЖДЕНО
 ОТДЕЛ ПРИНУТ 25.01.2020
 ЧЕРТЮЩИЙ
 ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
 ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ