

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за январь 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Бабушкина ул. д. 42, корп. 1, лит. А ИТПЗ
 Обслуживающая организация:
 Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 13661.038.1
 Строит адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УУТЗ:

Отопление
 33002

Установленные приборы: Часовые и счетч. архивы в файлах:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 207775
 Подающий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (П1)
 Расчетный алгоритм:

Схема подключения: 2-х трубная схема
 Приборы УУТЗ поверены до: 03.12.2021
 Термопреобр.: КТСП-Н
 КТСП-Н

Режим (схема):
 Преобр. давления:

График: 150/70

Договорные нагрузки: Гкал/час:
 Договорные нагрузки (ср час): Гкал/час:
 Договорные расходы (ср сут.): т/сут.:

зима: Q=M1*(t1-hхв)-M2*(t2-hхв)
 Qот = 0,2831
 Qот = 84,93

Qвс=M3*(t3-hхв)
 Qтех = 0
 Qтех = 0
 Qвс ср = 0
 Qвс ср = 0
 Qгвс ср = 0
 Qгвс ср = 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2019 по 22.01.2020

Дата	Ти час	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)				Общ Гкал								
			M1	M2	dm	T1	T2	dt	P1	P2	M3	M4	dm	V3	V4	dv (излив)		Уплитг	T3	T4	P3	P4			
		T	T	°C	°C	°C	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	°C	°C	кг/см2	кг/см2	Гкал				
23.12.2019	24.00		102,25	102,25	0,00	72,06	43,45	28,61																	
24.12.2019	24.00		102,85	102,85	0,00	73,95	44,30	29,65																	2,93
25.12.2019	24.00		103,11	103,11	0,00	72,98	44,14	28,84																	3,05
26.12.2019	24.00		101,72	101,72	0,00	73,18	43,75	29,43																	2,98
27.12.2019	24.00		99,74	99,74	0,00	73,23	42,98	30,25																	3,00
28.12.2019	24.00		98,89	98,89	0,00	73,64	42,57	31,07																	3,08
29.12.2019	20.00		80,94	80,94	0,33	73,08	41,53	31,55																	3,08
30.12.2019	24.00		99,83	99,83	0,00	73,78	42,48	31,30																	2,57
31.12.2019	24.00		99,56	99,56	0,00	73,09	42,64	30,45																	3,12
01.01.2020	24.00		99,44	99,44	0,00	73,61	42,49	31,12																	3,03
02.01.2020	24.00		100,71	100,71	0,00	73,46	42,93	30,53																	3,10
03.01.2020	24.00		101,31	101,31	0,00	73,40	43,23	30,17																	3,06
04.01.2020	24.00		100,23	100,23	0,00	73,46	43,18	30,28																	3,07
05.01.2020	24.00		98,49	98,49	0,00	73,23	42,35	30,88																	3,04
06.01.2020	24.00		98,06	98,06	0,00	73,31	41,96	31,35																	3,04
07.01.2020	24.00		99,75	99,75	0,00	73,23	42,37	30,86																	3,07
08.01.2020	24.00		100,14	100,14	0,00	73,43	42,83	30,60																	3,08
09.01.2020	24.00		100,82	100,82	0,00	73,49	43,23	30,26																	3,07
10.01.2020	24.00		99,01	99,01	0,00	73,40	42,77	30,63																	3,05
11.01.2020	24.00		98,79	98,79	0,00	73,40	42,57	30,83																	3,04
12.01.2020	24.00		101,05	101,05	0,00	73,40	43,04	30,36																	3,05
13.01.2020	24.00		101,01	101,01	0,00	73,62	43,25	30,37																	3,07
14.01.2020	24.00		101,38	101,38	0,00	73,55	43,22	30,33																	3,08
15.01.2020	24.00		101,83	101,83	0,00	73,63	43,52	30,11																	3,07
16.01.2020	24.00		103,33	103,33	0,00	73,68	44,11	29,57																	3,08
17.01.2020	24.00		102,94	102,94	0,00	73,60	44,10	29,50																	3,06
18.01.2020	24.00		100,85	100,85	0,00	73,37	43,68	29,69																	3,04
19.01.2020	24.00		102,08	102,08	0,00	73,41	43,75	29,66																	3,00
20.01.2020	24.00		101,75	101,75	0,00	73,53	43,63	29,90																	3,03
21.01.2020	24.00		102,88	102,88	0,00	73,64	44,20	29,44																	3,05
22.01.2020	24.00		101,04	101,04	0,00	73,36	43,54	29,82																	3,02
Итого	740,00		3105,78	3105,45	0,33	73,39	43,15	30,24																	3,02
Показатели счетчиков на момент снятия данных:		M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Упл, т	Общ. Гкал													93,97			

Количество тепловой энергии общ. рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Упл., рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения 12:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
 Количество потребленной тепловой энергии общ.:
 Объем потребленного теплоносителя: Упл. ил. м.куб.

0,86 °C
 4 час
 0,51 Гкал
 4 час
 0 Гкал
 94,48 Гкал
 м.куб.

ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25.01.2020 г. Представитель теплопоставляющей организации
 ЧЕРТЮЖИЦА
 ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЗ
 УЛ. ГАБРИЕЛОВА
 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
 ЖИКОМБЕРНСКОЕ
 НЕВСКОГО РАЙОНА