Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Январь 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
Адрес: Бабушкина ул, д. 49, лит. А
Обслуживающая организация:
Источник: Пролетарский завод (ЦТП: Бабушкина ул., 51/2)
Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208366 расходомер: Gmin= Gmax=
Подающий трубопровод (М1)
Обратный трубопровод (М2)
Подающий ГВС (М3)
Циркуляционный ГВС (М4)
Подпиточный трубопровод (Vп)
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= 0 Qвент.= 0 Qтех.= 0 Qтех.гв= 0 Qгвс.= 0,2618
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср 0 Qгвс.ср= 0,119
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= 0 Gвент.= 0 Gтех.= 0 Gтех.гв= 0 Gгвс.= 47,6 Gгвс.м=

Договор: 9067.038.1
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: 4-х трубная схема
Приборы УУТЭ поверены до:
Термопреобр.:
Телефон:
Узел учета: ГВС
Код УУТЭ: 28629
Режим (схема):
Преобр.давления:
график: 130/70

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2019 по 22.01.2020

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1) M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	Учет ГВС (ТВ-2) M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.12.2019	24,00										24,12	4,05	20,07	24,64	4,05	20,59		69,46	34,89			1,53
24.12.2019	24,00	*									24,92	3,32	21,60	25,40	3,32	22,08		64,63	33,25			1,50
25.12.2019	24,00										24,76	4,32	20,44	25,28	4,32	20,96		67,91	34,49			1,54
26.12.2019	24,00										25,30	4,40	20,90	25,85	4,40	21,45		68,22	35,19			1,57
27.12.2019	24,00										24,75	4,37	20,38	25,28	4,37	20,91		66,62	34,58			1,50
28.12.2019	24,00										23,37	4,23	19,14	23,88	4,23	19,65		69,83	32,89			1,50
29.12.2019	24,00	*									27,17	3,53	23,64	27,77	3,53	24,24		69,72	30,19			1,79
30.12.2019	24,00	*									26,24	3,20	23,04	26,78	3,20	23,58		68,57	31,22			1,70
31.12.2019	24,00	*									33,04	2,51	30,53	33,76	2,51	31,25		69,10	29,26			2,21
01.01.2020	24,00	*									20,90	3,93	16,97	21,34	3,93	17,41		67,58	30,46			1,29
02.01.2020	24,00	*									21,95	3,40	18,55	22,42	3,40	19,02		67,68	29,63			1,38
03.01.2020	24,00	*									22,58	4,04	18,54	23,07	4,04	19,03		68,38	31,38			1,42
04.01.2020	24,00	*									24,62	4,09	20,53	25,16	4,09	21,07		68,99	32,84			1,56
05.01.2020	24,00										22,65	4,35	18,30	23,16	4,35	18,81		70,19	33,80			1,44
06.01.2020	24,00	*									24,04	3,17	20,87	24,56	3,17	21,39		68,57	31,02			1,55
07.01.2020	24,00	*									23,36	3,55	19,81	23,84	3,55	20,29		66,05	31,08			1,43
08.01.2020	24,00	*									25,97	3,13	22,84	26,52	3,13	23,39		67,40	30,85			1,65
09.01.2020	24,00										24,29	3,55	20,74	24,85	3,55	21,30		69,10	32,73			1,56
10.01.2020	24,00	*									23,01	4,13	18,88	23,52	4,13	19,39		70,31	33,62			1,48
11.01.2020	24,00										24,60	4,12	20,48	25,18	4,12	21,06		71,70	32,52			1,63
12.01.2020	24,00	*									29,10	3,34	25,76	29,82	3,34	26,48		71,87	30,50			1,99
13.01.2020	24,00	*									24,55	4,10	20,45	25,10	4,10	21,00		70,91	34,50			1,60
14.01.2020	24,00										24,08	3,73	20,35	24,62	3,73	20,89		69,32	32,83			1,55
15.01.2020	24,00	*									24,19	3,83	20,36	24,74	3,83	20,91		68,98	33,02			1,54
16.01.2020	24,00	*									24,83	4,00	20,83	25,40	4,00	21,40		71,07	34,22			1,63
17.01.2020	24,00										23,88	4,29	19,59	24,41	4,29	20,12		69,97	35,01			1,52
18.01.2020	24,00										26,87	3,74	23,13	27,43	3,74	23,69		68,18	33,46			1,71
19.01.2020	24,00	*									29,26	2,95	26,31	29,93	2,95	26,98		70,03	30,83			1,96
20.01.2020	24,00	*									24,94	3,54	21,40	25,49	3,54	21,95		69,38	32,74			1,61
21.01.2020	24,00	*									24,03	3,59	20,44	24,56	3,59	20,97		69,90	32,15			1,56
22.01.2020	24,00	*									24,41	3,39	21,02	24,94	3,39	21,55		68,75	31,82			1,57
Среднее	24,00										24,90	3,74	21,16	25,44	3,74	21,70		68,98	32,48			1,60
Итого	744,00										771,78	115,89	655,89	788,70	115,89	672,81						49,47

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Tраб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0 час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему 0 час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,9 °C 0,59 Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 48,88 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 672,81 м.куб.

ГУП "ТЭК СПб"
ФИЛИАЛ "ЭНЕРГОСБЫТ"
УПРАВЛЕНИЕ ТЕПЛОВОГО
ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУРТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ 29.01.
ЧЕРГОЛОХОВА Л.Х.

Общество с ограниченной ответственностью "Жилищно-коммунальный сервис № 2 Невского района" Санкт-Петербург

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) /_____/

Представитель теплоснабжающей организации /_____/