

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Январь 2020

Абонент: ООО "ЖКС №2 Невского района"
 Адрес: Бабушкина ул, д. 52, лит. А ИТП1
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 9069.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: Отопление
 Код УУТЗ: 28587

Источники: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"
 Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Вычислитель: ВК7-7 № 207802
 Подключающий ГВС (М3) ПРЭМ-32-D
 Подпиточный трубопровод (Пн) ПРЭМ-32-D

Схема подключения: 2-х трубная схема
 Приборы УУТЗ поверены до: 30
 Терморегобр.: КТСЛН
 КТСЛН

Режим (схема):
 Преобр. Давления:

График: 15070

Расчетный алгоритм:
 Договорные нагрузки (гр. час): Гкал/час:
 Договорные расходы (гр. сут.): Гкал/сут.

Зима: Q=M1*(h1-hнв)+M2*(h2-hнв)
 Qот = 0,2043
 Gот = 61,29

Отеп = 0
 Gтеп = 0

Отех = 0
 Gтех = 0

Лето: Qтеп=M3*(h3-hнв)
 Qтеп.гв = 0
 Gтеп.гв.ср = 0

Qгвс = 0
 Gгвс.ср = 0
 Gгвс = 0

Qгвс.м = 0
 Gгвс.м = 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2019 по 22.01.2020

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)				Учет ГВС (ТВ-2)				Т3	Т4	P3	P4	Qобщ		
			M1	M2	ΔM	T1	T2	ΔT	P1	P2						M3	V3
23.12.2019	24.00		88.05	88.05	0.00	72.60	46.29	26.31									2.32
24.12.2019	24.00		88.64	88.64	0.00	74.53	47.30	27.23									2.42
25.12.2019	24.00		87.88	87.88	0.00	73.64	46.81	26.83									2.36
26.12.2019	24.00		87.31	87.31	0.00	73.75	46.66	27.09									2.38
27.12.2019	24.00		85.89	85.89	0.00	73.81	46.17	27.64									2.37
28.12.2019	24.00		85.28	85.28	0.00	74.30	45.71	28.59									2.44
29.12.2019	24.00		83.89	83.89	0.00	73.72	44.56	29.16									2.48
30.12.2019	24.00		86.18	86.18	0.00	74.35	45.57	28.78									2.45
31.12.2019	24.00		85.99	85.99	0.00	74.19	45.72	27.91									2.40
01.01.2020	24.00		85.81	85.81	0.00	74.02	46.07	27.95									2.45
02.01.2020	24.00		86.87	86.87	0.00	73.96	46.22	27.74									2.43
03.01.2020	24.00		87.44	87.44	0.00	74.01	46.19	27.82									2.41
04.01.2020	24.00		86.47	86.47	0.00	73.89	45.05	28.84									2.40
05.01.2020	24.00		84.98	84.98	0.00	73.80	45.52	28.28									2.45
06.01.2020	24.00		86.57	86.57	0.00	74.01	45.88	28.13									2.44
07.01.2020	24.00		87.15	87.15	0.00	74.06	46.18	27.88									2.43
08.01.2020	24.00		85.52	85.52	0.00	73.98	45.84	28.14									2.41
09.01.2020	24.00		85.30	85.30	0.00	74.01	45.65	28.36									2.42
10.01.2020	24.00		87.15	87.15	0.00	73.98	46.09	27.89									2.40
11.01.2020	24.00		87.04	87.04	0.00	74.19	46.59	27.60									2.41
12.01.2020	24.00		87.23	87.23	0.00	74.13	46.47	27.66									2.40
13.01.2020	24.00		87.62	87.62	0.00	74.19	46.69	27.50									2.41
14.01.2020	24.00		88.87	88.87	0.00	74.25	47.21	27.04									2.40
15.01.2020	24.00		88.43	88.43	0.00	74.15	47.24	26.91									2.38
16.01.2020	24.00		86.57	86.57	0.00	73.95	46.68	27.27									2.36
17.01.2020	24.00		87.67	87.67	0.00	73.99	46.84	27.15									2.39
18.01.2020	24.00		87.72	87.72	0.00	74.06	46.83	27.03									2.39
19.01.2020	24.00		88.41	88.41	0.00	73.92	46.62	27.30									2.37
20.01.2020	24.00		86.78	86.78	0.00	73.97	46.23	27.74									2.41
21.01.2020	24.00		86.88	86.88	0.00												2.41
22.01.2020	24.00		86.88	86.88	0.00												2.41
Среднее	24.00		86.78	86.78	0.00												2.41
Итого	744.00		2690.25	2690.25	0.00												74.66

Показания счетчиков на момент снятия данных: М1, т; М2, т; М3, т; М4, т; V3, куб.м; V4, куб.м; Уп, т; Qобщ, Гкал

Количество тепловой энергии ООО, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Визл, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
 Количество потребленной тепловой энергии ООО:
 Объем потребленного теплоносителя Утвс кал:

0,86 °С
 0 Гкал
 0 час
 0 час
 0 Гкал
 0 час
 0 час
 0 Гкал
 0 час
 0 час
 0 Гкал
 0 час
 0 час
 0 Гкал
 0 час
 0 час
 0 Гкал

ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
УПРАВЛЕНИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУ
КУ

ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25.01.2020
ЧЕРГОВОДОВА ДХ

Подписанная ответственной организацией