

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Январь 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Бабушкина ул, д. 52, лит. А ИТ14
 Обслуживающая организация:

Договор: 9069.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ:

Отопление
 28589

Источники: ТЭЦ ООО "Облхолодэнерго"

Схема подключения: 2-х-трубная схема

График: 150/70

Установленные приборы: ВКТ-7 № 208185

Приборы УТЭ поверены до:

Режим (схема):

Вычислитель: часовые и суточн. архивы в файлах:
 Поддошки трубопровод (M1) расходомер: PR3M-32-D
 Обратный трубопровод (M2) PR3M-32-D
 Поддошки ГВС (M3)
 Лирихидационный ГВС (M4)
 Подлиточный трубопровод (Vn)

Смак= 30
 Термодрайвер: КТСЛН

Преобр. давления:

Расчетный алгоритм:

Q=M1*(t1-tвв)/M2*(t2-tвв)

лето: Qвс=M3*(t3-tвв)

Qтеп.гвс= 0
 Qтеп.гвс.ср= 0
 Qтеп.гвс= 0

Договорные нагрузки, Гкал/час:
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час:
 Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.

Qот = 0,1596
 Gот = 47.88

Qвент = 0
 Gвент = 0

Qтех = 0
 Gтех = 0

Qтеп.гвс.ср= 0
 Gтеп.гвс.ср= 0

Qтеп.гвс= 0
 Qтеп.ср= 0
 Gтеп.гвс= 0

Фактичекое потребление за отчетный период с 23.12.2019 по 22.01.2020

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										
			M1	M2	GM	T1	T2	dt	P1	P2	M3	M4	GM	V3	V4	dv(излив)	Уплит	T3	T4	P3	P4	Qобщ	
час	Т	Т	Т	°С	°С	°С	кВт/см2	кВт/см2	Т	Т	Т	М3	М3	М3	М3	°С	°С	кВт/см2	кВт/см2	Гкал			
23.12.2019	24.00		131.49	131.49	0.00	72.58	48.48	24.10															3.17
24.12.2019	24.00		132.19	132.19	0.00	74.48	49.58	24.89															3.29
25.12.2019	24.00		130.98	130.98	0.00	73.59	49.08	24.51															3.21
26.12.2019	24.00		130.21	130.21	0.00	73.73	49.01	24.72															3.22
27.12.2019	24.00		128.23	128.23	0.00	73.76	48.44	25.32															3.25
28.12.2019	24.00		127.29	127.29	0.00	74.18	48.16	26.02															3.32
29.12.2019	24.00		125.17	125.17	0.00	73.69	47.39	26.30															3.30
30.12.2019	24.00		128.63	128.63	0.00	74.32	48.22	26.10															3.36
31.12.2019	24.00		128.36	128.36	0.00	73.59	48.10	25.49															3.28
01.01.2020	24.00		128.11	128.11	0.00	74.17	48.26	25.91															3.32
02.01.2020	24.00		129.71	129.71	0.00	74.00	48.71	25.29															3.28
03.01.2020	24.00		130.41	130.41	0.00	73.94	48.93	25.01															3.26
04.01.2020	24.00		128.86	128.86	0.00	74.00	48.83	25.17															3.25
05.01.2020	24.00		126.70	126.70	0.00	73.73	48.11	25.62															3.25
06.01.2020	24.00		126.47	126.47	0.00	73.87	47.86	26.01															3.29
07.01.2020	24.00		128.56	128.56	0.00	73.80	48.21	25.59															3.30
08.01.2020	24.00		129.06	129.06	0.00	73.98	48.37	25.61															3.31
09.01.2020	24.00		129.72	129.72	0.00	74.04	48.71	25.33															3.29
10.01.2020	24.00		127.40	127.40	0.00	73.98	48.42	25.56															3.26
11.01.2020	24.00		127.00	127.00	0.00	73.98	48.14	25.84															3.28
12.01.2020	24.00		129.80	129.80	0.00	73.97	48.51	25.46															3.31
13.01.2020	24.00		129.47	129.47	0.00	74.20	48.79	25.41															3.30
14.01.2020	24.00		129.67	129.67	0.00	74.11	48.87	25.24															3.28
15.01.2020	24.00		130.40	130.40	0.00	74.19	48.97	25.22															3.29
16.01.2020	24.00		132.06	132.06	0.00	74.22	49.59	24.63															3.25
17.01.2020	24.00		131.46	131.46	0.00	74.15	49.56	24.59															3.24
18.01.2020	24.00		128.79	128.79	0.00	73.93	48.90	25.03															3.23
19.01.2020	24.00		130.40	130.40	0.00	73.96	49.00	24.96															3.26
20.01.2020	24.00		130.39	130.39	0.00	74.07	49.02	25.05															3.27
21.01.2020	24.00		131.35	131.35	0.00	74.15	49.35	24.80															3.26
22.01.2020	24.00		129.13	129.13	0.00	73.85	48.77	25.08															3.24
Среднее	24.00		129.27	129.27	0.00	73.94	48.66	25.29															3.27
Итого	744.00		4007.47	4007.47	0.00																		101.42

Показаны счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Гкал	Упл. т	Qобщ, Гкал	Гкал

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0 час
 Объем теплоснабителя Узл., рассчитанный по среднему 0 час
 Период расчета по договору: час
 Период превышения 12: час
 Корректировка на температуру холодной воды 0,86 °С
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 0 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: 101,42 Гкал
 Объем потребленного теплоснабителя Узл. изл.: МКуб.

УТВЕРЖДЕНО
 Оглавление
 КУ УТЭ
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25.01.2020 Г.
 ЧЕРНОПОДХОВА Л.Х.
 ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Санкт-Петербург