Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Январь 2020

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"** Договор: **9171.038.1** Телефон: Узел учета: **Отопление**
Адрес: **Бабушкина ул, д. 59, лит. А** Строит.адрес: Код УУТЭ: **23601**
Обслуживающая организация: Телефон:
Источник: **котельная 2 Невская** Схема подключения: **2-х трубная схема** график: **149/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: Режим (схема):

Вычислитель:	**ВКТ-7 № 208355**	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ-32-D	0,2	30	КТСП-Н	
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ-32-D	0,2	30	КТСП-Н	
Подающий ГВС (М3)						
Циркуляционный ГВС (М4)						
Подпиточный трубопровод (Vп)						

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	**0,282**	Qвент.=	**0**	Qтех.=	**0**	Qтех.гв=	**0**	Qгвс.=	**0**	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	**0**	Qгвс.ср=	**0**	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	**85,6709**	Gвент.=	**0**	Gтех.=	**0**	Gтех.гв=	**0**	Gгвс.=	**0**	Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2019 по 22.01.2020

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.12.2019	24,00		75,46	75,46	0,00	70,96	43,39	27,57														2,08
24.12.2019	24,00		74,72	74,72	0,00	70,88	43,42	27,46														2,05
25.12.2019	24,00		74,26	74,26	0,00	70,59	43,29	27,30														2,03
26.12.2019	24,00		73,73	73,73	0,00	70,73	43,16	27,57														2,04
27.12.2019	24,00		73,38	73,38	0,00	70,42	42,70	27,72														2,04
28.12.2019	24,00		72,47	72,47	0,00	70,51	41,98	28,53														2,07
29.12.2019	24,00		71,58	71,58	0,00	70,26	41,11	29,15														2,09
30.12.2019	24,00		73,23	73,23	0,00	70,85	41,73	29,12														2,13
31.12.2019	24,00		73,65	73,65	0,00	70,70	42,22	28,48														2,10
01.01.2020	24,00		74,78	74,78	0,00	70,78	42,35	28,43														2,13
02.01.2020	24,00		75,54	75,54	0,00	70,85	42,64	28,21														2,13
03.01.2020	24,00		75,76	75,76	0,00	70,71	42,75	27,96														2,12
04.01.2020	24,00		75,05	75,05	0,00	70,41	42,46	27,95														2,10
05.01.2020	24,00		74,27	74,27	0,00	70,66	42,28	28,38														2,11
06.01.2020	24,00		73,94	73,94	0,00	70,39	41,83	28,56														2,11
07.01.2020	24,00		74,71	74,71	0,00	70,77	42,23	28,54														2,13
08.01.2020	24,00		74,84	74,84	0,00	70,64	42,33	28,31														2,12
09.01.2020	24,00		74,98	74,98	0,00	70,72	42,60	28,12														2,11
10.01.2020	24,00		74,27	74,27	0,00	70,51	42,35	28,16														2,09
11.01.2020	24,00		73,52	73,52	0,00	70,48	42,05	28,43														2,09
12.01.2020	24,00		73,61	73,61	0,00	70,25	41,87	28,38														2,09
13.01.2020	24,00		74,39	74,39	0,00	70,67	42,48	28,19														2,10
14.01.2020	24,00		74,85	74,85	0,00	69,98	42,23	27,75														2,08
15.01.2020	24,00		75,27	75,27	0,00	70,90	42,71	28,19														2,12
16.01.2020	24,00		76,50	76,50	0,00	70,71	43,18	27,53														2,11
17.01.2020	24,00		76,86	76,86	0,00	70,66	43,31	27,35														2,10
18.01.2020	24,00		76,41	76,41	0,00	70,18	42,97	27,21														2,08
19.01.2020	24,00		76,41	76,41	0,00	70,64	42,97	27,67														2,11
20.01.2020	24,00		76,50	76,50	0,00	70,62	43,00	27,62														2,12
21.01.2020	24,00		76,69	76,69	0,00	70,85	43,27	27,58														2,12
22.01.2020	24,00		75,05	75,05	0,00	70,42	42,65	27,77														2,08
Среднее	24,00		74,73	74,73	0,00	70,60	42,56	28,04														2,10
Итого	**744,00**		**2316,68**	**2316,68**	**0,00**																	**64,98**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Граб. 4

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0 час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему 0 час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,82 °C 0 Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 64,98 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

ГУП «ТЭК СПб» Филиал «Энергосбыт» Управление приборного учета Отделэксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25 01 2020 г
ЧЕРГОПОЛОХОВА Л.Х.

Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальная контора № 2 Невского района» Санкт-Петербург

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /