

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Январь 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
Адрес: Бабушкина ул., д. 60, лит. А
Обслуживающая организация:

Договор: 8999.038.1
Стрелт. адрес:
Телефон:

Телефон:

Узел учета:
Код УТЭ:

Общий
23591

Исключение: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Схема подключения: 2-х трубная схема

График: 150/70

Установленные приборы: ВКТ-7 № 208237
Вычислитель: БКТ-7 № 208237
Подводящий трубопровод (М1)
Обратный трубопровод (М2)
Подводящий ГВС (М3)
Циркуляционный ГВС (М4)
Подпиточный трубопровод (Уп)

Часовые и суточные архивы в файлах:
расходомер:
ПРЭМ-40-В1
ПРЭМ-40-В1
ПРЭМ-32-В1

Термопреобр.:
КТСЛ-Н
КТСЛ-Н
ТСЛ-Н

Режим (схема):
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм:

Q=M1*(t1-tвх)-M2*(t2-tвх)

Qтеп.гв.с = 0

Qтеп.гв.с = 0

Qтеп.гв.с = 0

Qтеп.гв.с = 0,0063

Qтеп.гв.с = 0,2484

Qтеп.гв.с = 0,0607

Qтеп.гв.с = 24,28

Договорные нагрузки (гр.час), Гкал/час:
Договорные нагрузки (ср.сут.), т/сут.
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут.

Qот = 0,3561
Qот = 106,83

Qтеп.гв.с = 0
Qтеп.гв.с = 0

Qтеп.гв.с = 0
Qтеп.гв.с = 0

Qтеп.гв.с = 0,0063
Qтеп.гв.с = 2,52

Qтеп.гв.с = 0,2484
Qтеп.гв.с = 0,0607

Qтеп.гв.с = 24,28
Qтеп.гв.с =

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2019 по 22.01.2020

Table with columns: Дата, Тип, НС, М1, М2, ДМ, Т1, Т2, dt, P1, P2, М3, М4, ДМ, М3, М3, М3, DV (извл), Уплнит, Т3, Т4, P3, P4, Qобщ. Rows include dates from 23.12.2019 to 22.01.2020 and summary rows for 'Среднее' and 'Итого'.

Колличество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Уплн, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:
Корректировка на температуру холодной воды
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Колличество потребленной тепловой энергии Qобщ:
Объем потребленного теплоносителя Уплн вкл:

Official stamp and signature area. Includes text: 'ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25.01.2020', 'ЧЕРНОПОДОХОВА Д.Х.', and a circular seal of 'ООО ЖКОБЕРКЭС №2 Невского района'.