

Отчет о теплоснабжении по приборам УЛТЗ за Январь 2020

Абонент: ООО "ЖКС №2 Невского района"
 Адрес: Бабушкина ул, д. 63
 Обслуживающая организация: котельная 2 Невская

Договор: 9172.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УЛТЗ:

Отопление
 23766

График: 149/70

Установленные приборы: ВКТ-7 № 207233
 Вычислитель: БКТ-7 № 207233
 Подключающий трубопровод (М1) ПРЭМ-32-D
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ-32-D
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Уп)
 Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(t1-nx)+M2*(t2-nx)$
 Договорные нагрузки, Гкал/час: $Q_{от} = 0,348$ Овент = 0
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: $Q_{от} = 0,348$ Огрех = 0
 Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.: $Q_{от} = 105,722$ Свент = 0
 Схема подключения: 2-х трубная схема
 Приборы УЛТЗ поверены до: 30
 Термопрообр.: КТОП-Н
 КТОСЛ-Н
 Режим (схема): Преобр.давления:
 Отопление: 0
 Отоп.гвс.ср: 0
 Отоп.гвс.м: 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2019 по 22.01.2020
 Учет отопления (ТВ-1)
 Учет ГВС (ТВ-2)
 Отоп.гвс.ср: 0
 Отоп.гвс.м: 0
 Отоп.гвс.м: 0

Дата	Ти час	НС	M1		M2		dM	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кг/см2	P2 кг/см2	M3 T	M4 T	dM T	V3 M3	V4 M3	DV (излив) M3	Уплнит M3	T3 °C	T4 °C	P3 кг/см2	P4 кг/см2	Общ. Гкал	
			T	Т	T	T																			
23.12.2019	24.00		171,97	171,97	0,00	71,77	48,51	23,26																	4,00
24.12.2019	24.00		183,26	183,26	0,00	71,69	48,44	23,25																	4,26
25.12.2019	24.00		182,68	182,68	0,00	71,39	48,25	23,14																	4,23
26.12.2019	24.00		181,07	181,07	0,00	71,55	47,93	23,62																	4,28
27.12.2019	24.00		179,85	179,85	0,00	71,24	47,46	23,78																	4,28
28.12.2019	24.00		177,92	177,92	0,00	71,35	47,02	24,33																	4,33
29.12.2019	24.00		175,53	175,53	0,00	71,13	46,37	24,76																	4,35
30.12.2019	24.00		180,07	180,07	0,00	71,70	47,24	24,46																	4,41
31.12.2019	24.00		179,93	179,93	0,00	71,49	47,54	23,95																	4,31
01.01.2020	24.00		179,96	179,96	0,00	71,61	47,37	24,24																	4,36
02.01.2020	24.00		181,73	181,73	0,00	71,66	47,16	23,90																	4,35
03.01.2020	24.00		182,37	182,37	0,00	71,51	47,99	23,52																	4,29
04.01.2020	24.00		180,57	180,57	0,00	71,23	47,74	23,49																	4,24
05.01.2020	24.00		178,76	178,76	0,00	71,47	47,38	24,09																	4,31
06.01.2020	24.00		178,07	178,07	0,00	71,25	46,95	24,30																	4,33
07.01.2020	24.00		180,15	180,15	0,00	71,60	47,54	24,06																	4,34
08.01.2020	24.00		180,38	180,38	0,00	71,48	47,55	23,93																	4,32
09.01.2020	24.00		180,41	180,41	0,00	71,55	47,76	23,79																	4,30
10.01.2020	24.00		178,30	178,30	0,00	71,35	47,34	24,01																	4,29
11.01.2020	24.00		176,59	176,59	0,00	71,32	47,09	24,23																	4,28
12.01.2020	24.00		177,27	177,27	0,00	71,11	47,04	24,07																	4,27
13.01.2020	24.00		178,85	178,85	0,00	71,51	47,63	23,88																	4,27
14.01.2020	24.00		180,00	180,00	0,00	70,81	47,30	23,51																	4,24
15.01.2020	24.00		181,44	181,44	0,00	71,75	48,02	23,73																	4,31
16.01.2020	24.00		184,04	184,04	0,00	71,51	48,50	23,01																	4,24
17.01.2020	24.00		185,14	185,14	0,00	71,46	48,57	22,89																	4,24
18.01.2020	24.00		184,20	184,20	0,00	70,99	48,16	22,83																	4,21
19.01.2020	24.00		183,82	183,82	0,00	71,46	48,31	23,15																	4,26
20.01.2020	24.00		183,24	183,24	0,00	71,44	48,21	23,23																	4,26
21.01.2020	24.00		183,65	183,65	0,00	71,67	48,47	23,20																	4,26
22.01.2020	24.00		180,54	180,54	0,00	71,25	47,90	23,35																	4,22
Среднее	24.00		180,38	180,38	0,00	71,43	47,72	23,71																	4,28
Итого	744.00		5591,78	5591,78	0,00																				132,64

Показаны счетчиков на момент снятия данных:
 Дата, время M1, T M2, T M3, T M4, T V3, куб.м V4, куб.м Уп, T Общ. Гкал
 Коммунальное хозяйство
 Объем теплоносителя Узл., рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору: 0 час
 Период превышения 12: 0 час
 Корректировка на температуру холодной воды: 2,82 °C
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 0 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Общ.: 132,64 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Узлв изл.: м.куб

Ф.И.О. ответственного за учет теплоносителя (от абонента)
 ООО "ЖКС №2 Невского района"
 Отопление
 23766
 149/70

ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25.01.2020 г. Представитель обслуживающей организации
 ЧЕРНОМОХОВА Т.Х.