Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Январь 2020

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"** Договор: **9090.038.1** Телефон: Узел учета: **Общий**
Адрес: **Бабушкина ул, д. 73 ИТП** Строит.адрес: Код УУТЭ: **24477**
Обслуживающая организация: Телефон:
Источник: **котельная 2 Невская** Схема подключения: **2-х трубная схема** график: **149/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: Режим (схема):

Вычислитель:	**ВКТ-7 № 208340**	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ-32-В1	0,067	30	КТСП-Н
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ-32-В1	0,067	30	КТСП-Н
Подающий ГВС (М3)		ПРЭМ-32-В1	0,067	30	ТСП-Н
Циркуляционный ГВС (М4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					

Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Qгвс=M3*(h3-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	**0,2141**	Qвент.=	**0**	Qтех.=	**0**	Qтех.гв=	**0**	Qгвс.=	**0,2357**	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	**0**	Qгвс.ср=	**0,0579**	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	**65,043**	Gвент.=	**0**	Gтех.=	**0**	Gтех.гв=	**0**	Gгвс.=	**23,16**	Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2019 по 22.01.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Qобщ
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.12.2019	24,00	*	127,49	118,99	8,50	72,02	51,49	20,53			9,17		9,17	9,39		9,39		71,61				3,06
24.12.2019	24,00	*	126,93	118,46	8,47	71,93	51,56	20,37			9,21		9,21	9,43		9,43		71,39				3,03
25.12.2019	24,00		126,22	118,03	8,19	71,62	51,40	20,22			8,86		8,86	9,07		9,07		71,09				2,97
26.12.2019	24,00	*	125,33	116,90	8,43	71,77	51,07	20,70			9,11		9,11	9,32		9,32		71,34				3,03
27.12.2019	24,00	*	123,79	114,29	9,50	71,51	50,56	20,95			10,20		10,20	10,44		10,44		71,05				3,08
28.12.2019	24,00	*	122,46	111,15	11,31	71,67	49,86	21,81			11,90		11,90	12,16		12,16		71,27				3,24
29.12.2019	24,00	*	121,10	109,72	11,38	71,47	48,95	22,52			11,97		11,97	12,25		12,25		71,06				3,29
30.12.2019	24,00	*	123,78	112,56	11,22	72,00	49,67	22,33			11,74		11,74	12,01		12,01		71,54				3,32
31.12.2019	24,00		123,16	112,49	10,67	71,76	49,91	21,85			11,24		11,24	11,48		11,48		71,29				3,22
01.01.2020	24,00	*	119,17	112,93	6,24	71,90	49,79	22,11			6,66		6,66	6,83		6,83		71,26				2,95
02.01.2020	24,00	*	120,97	114,00	6,97	71,93	50,07	21,86			7,41		7,41	7,58		7,58		71,35				3,00
03.01.2020	24,00	*	121,68	114,18	7,50	71,77	50,02	21,75			7,92		7,92	8,12		8,12		71,19				3,02
04.01.2020	24,00	*	119,76	113,33	6,43	71,48	49,80	21,68			6,82		6,82	6,97		6,97		70,76				2,92
05.01.2020	24,00	*	118,91	112,20	6,71	71,74	49,58	22,16			7,26		7,26	7,43		7,43		71,03				2,97
06.01.2020	24,00		119,23	111,57	7,66	71,53	49,16	22,37			8,24		8,24	8,42		8,42		70,99				3,04
07.01.2020	24,00	*	122,02	112,57	9,45	71,87	49,65	22,22			10,05		10,05	10,30		10,30		71,33				3,18
08.01.2020	24,00	*	120,33	113,13	7,20	71,75	49,66	22,09			7,72		7,72	7,89		7,89		71,07				3,02
09.01.2020	24,00		121,61	113,06	8,55	71,80	49,96	21,84			8,96		8,96	9,19		9,19		71,23				3,09
10.01.2020	24,00	*	120,22	111,95	8,27	71,61	49,72	21,89			8,81		8,81	9,01		9,01		71,08				3,05
11.01.2020	24,00	*	118,88	110,86	8,02	71,59	49,42	22,17			8,62		8,62	8,82		8,82		70,91				3,03
12.01.2020	24,00	*	120,85	111,11	9,74	71,37	49,17	22,20			10,39		10,39	10,63		10,63		70,91				3,16
13.01.2020	24,00	*	121,55	113,15	8,40	71,73	49,79	21,94			9,00		9,00	9,20		9,20		71,14				3,09
14.01.2020	24,00	*	125,62	116,28	9,34	70,91	49,62	21,29			9,99		9,99	10,21		10,21		70,44				3,14
15.01.2020	24,00		120,33	112,13	8,20	72,00	49,87	22,13			8,71		8,71	8,89		8,89		71,47				3,08
16.01.2020	24,00		117,72	108,97	8,75	71,81	49,68	22,13			9,29		9,29	9,50		9,50		71,30				3,04
17.01.2020	24,00	*	121,74	113,84	7,90	71,68	50,19	21,49			8,47		8,47	8,66		8,66		71,04				3,02
18.01.2020	24,00	*	124,02	115,82	8,20	71,23	50,11	21,12			8,83		8,83	9,02		9,02		70,75				3,03
19.01.2020	24,00	*	123,79	115,62	8,17	71,67	50,20	21,47			8,70		8,70	8,90		8,90		71,07				3,07
20.01.2020	24,00	*	124,65	116,99	7,66	71,61	50,23	21,38			8,18		8,18	8,38		8,38		70,99				3,05
21.01.2020	24,00	*	126,26	118,13	8,13	71,81	50,63	21,18			8,65		8,65	8,87		8,87		71,27				3,09
22.01.2020	24,00	*	124,14	116,12	8,02	71,39	50,10	21,29			8,56		8,56	8,77		8,77		70,81				3,05
Среднее	24,00		122,38	113,89	8,49	71,68	50,03	21,65			9,05		9,05	9,26		9,26		71,13				3,08
Итого	**744,00**		**3793,71**	**3530,53**	**263,18**						**280,64**		**280,64**	**287,14**		**287,14**						**95,33**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Tгвс, °C

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0 час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему 0 час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,82 °C 0,74 Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 94,59 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 287,14 м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____/_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____/_____/

ГУП «ТЭК СПб» Филиал «Энергосбыт» Управление теплового учета Отделэксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25.01.2020 ЧЕРГОПОЛОХОВ

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 2 Невского района» Санкт-Петербург