

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Январь 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Елизарова пр-кт, д. 23, лит. А  
 Обслуживающая организация:

Договор: 8807.038.1  
 Стрелка адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:  
 Код УТЭ:

Отопление  
 23541

Источник: котельная 1 Невская

Часовые и суточ. архивы в файлах:

Схема подключения:

2-х трубная схема

Режим (схема):

График: 14771

Установленный прибор: ВКТ-7 № 207205

расходомер:

Приборы УТЭ поверены до:

Преобр. двигателя:

Подводящий трубопровод (М1)

ПРЭМ

Gmin=

0,2

Термопреобр.:

КТСЛ-Н

Обратный трубопровод (М2)

ПРЭМ

Gmax=

30

КТСЛ-Н

Подпиточный трубопровод (Vn)

Отеч. гв. ср =

0

0

Отеч. гв. ср =

0

0

0

Расчетный алгоритм:

Q=M1\*(t1-hвх)-M2\*(t2-hвх)

Qтеп.гв. =

0

Qтеп.гв. ср =

0

0

0

Договорные нагрузки (гр.час), Гкал/час:

Qот = 0,2082

Qтеч.гв. =

0

Qтеч.гв. ср =

0

0

0

Договорные расходы (гр.сут.), т/сут:

Qот = 65,7474

Qтеч.гв. =

0

Qтеч.гв. ср =

0

0

0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2019 по 22.01.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dv (капил)	Уплотнит	T3	T4	P3	P4	Qобщ	
23.12.2019	24.00		81,87	81,87	0,00	70,28	44,22	26,06															2,13
24.12.2019	24.00		82,01	82,01	0,00	70,47	44,36	26,11															2,14
25.12.2019	24.00		82,10	82,10	0,00	70,52	44,41	26,11															2,14
26.12.2019	24.00		82,19	82,19	0,00	70,17	44,07	26,10															2,15
27.12.2019	24.00		82,25	82,25	0,00	69,97	43,67	26,30															2,17
28.12.2019	24.00		82,35	82,35	0,00	70,21	43,36	26,85															2,21
29.12.2019	24.00		82,16	82,16	0,00	69,94	42,71	27,23															2,24
30.12.2019	24.00		81,93	81,93	0,00	70,73	43,28	27,45															2,25
31.12.2019	24.00		81,71	81,71	0,00	70,07	43,40	26,67															2,18
01.01.2020	24.00		82,21	82,21	0,00	70,93	43,71	27,22															2,24
02.01.2020	24.00		82,13	82,13	0,00	70,55	43,80	26,75															2,20
03.01.2020	24.00		82,03	82,03	0,00	70,66	44,00	26,66															2,19
04.01.2020	24.00		81,84	81,84	0,00	70,09	43,67	26,42															2,16
05.01.2020	24.00		82,23	82,23	0,00	70,07	43,23	26,84															2,21
06.01.2020	24.00		82,23	82,23	0,00	70,36	43,14	27,22															2,24
07.01.2020	24.00		82,16	82,16	0,00	70,21	43,27	26,94															2,21
08.01.2020	24.00		81,98	81,98	0,00	69,86	43,22	26,64															2,18
09.01.2020	24.00		82,04	82,04	0,00	70,57	43,64	26,93															2,21
10.01.2020	24.00		82,08	82,08	0,00	70,37	43,51	26,86															2,20
11.01.2020	24.00		82,12	82,12	0,00	70,55	43,33	27,22															2,24
12.01.2020	24.00		81,86	81,86	0,00	71,26	43,78	27,48															2,25
13.01.2020	24.00		82,02	82,02	0,00	70,58	43,68	26,90															2,22
14.01.2020	24.00		82,12	82,12	0,00	70,47	43,57	26,90															2,21
15.01.2020	24.00		82,22	82,22	0,00	70,20	43,68	26,52															2,21
16.01.2020	24.00		82,60	82,60	0,00	70,16	43,93	26,23															2,18
17.01.2020	24.00		82,44	82,44	0,00	70,16	43,93	26,23															2,17
18.01.2020	24.00		81,91	81,91	0,00	70,37	43,81	26,56															2,19
19.01.2020	24.00		81,91	81,91	0,00	69,78	43,50	26,28															2,18
20.01.2020	24.00		82,08	82,08	0,00	70,46	43,73	26,73															2,19
21.01.2020	24.00		82,01	82,01	0,00	70,58	43,92	26,66															2,19
22.01.2020	24.00		81,74	81,74	0,00	69,78	43,39	26,39															2,16
Среднее	24.00		82,08	82,08	0,00	70,35	43,65	26,70															2,19
Итого	744,00		2544,53	2544,53	0,00																		67,98

Показаны счетчиков на момент снятия данных:

М1, т

М2, т

М3, т

М4, т

Уз, куб.м

Общ, Гкал

Гкал

куб.м

Количество тепловой энергии Общ, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя Узл, рассчитанный по среднему:  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения 12:  
 Корректировка на температуру холодной воды  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):  
 Количество потребленной тепловой энергии Общ:  
 Объем потребленного теплоносителя Узл Узл:

3,29 °С  
 67,98 Гкал  
 м.куб

0 час  
 0 час  
 час

0 Гкал

Гкал  
 куб.м

УПРАВЛЕНИЕ НЕФЕРОСЫТЪ  
 ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУТУЭ  
 ОТЧЕТ ПРИЕМТ 25.01.2020 Г  
 ЧЕРНОБОКОВА ДХ

ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)  
 Представитель обслуживающей организации