Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Январь 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
Адрес: Ивановская ул, д. 12, лит. А
Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 9219.038.1
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:

Узел учета: Отопление
Код УУТЭ: 24479

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207137
Подающий трубопровод (М1)
Обратный трубопровод (М2)
Подающий ГВС (М3)
Циркуляционный ГВС (М4)
Подпиточный трубопровод (Vп)
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Часовые и суточн. архивы в файлах:

	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ-32-D	0,2	30	КТСП-Н
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ-32-D	0,2	30	КТСП-Н

Приборы УУТЭ поверены до:
Режим (схема):
Преобр.давления:
Qот.= 0,318 Qвент.= 0 Qтех.= 0 Qтех.гв= 0 Qгвс.= 0
Qот.= 95,4 Qвент.= 0 Qтех.= 0 Qтех.гвс.ср 0 Qгвс.ср= 0
Qтех.гв= 0 Qгвс.= 0 Gгвс.м=

Договорные нагрузки, Гкал/час:
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2019 по 22.01.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											Qобщ
	час		М1	М2	dM	Т1	Т2	dT	Р1	Р2	М3	М4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	Т3	Т4	Р3	Р4	
			т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.12.2019	24,00		112,09	112,09	0,00	71,58	43,93	27,65														3,10
24.12.2019	24,00		112,62	112,62	0,00	73,46	44,81	28,65														3,23
25.12.2019	24,00		111,66	111,66	0,00	72,59	44,50	28,09														3,14
26.12.2019	24,00		111,23	111,23	0,00	72,68	44,31	28,37														3,16
27.12.2019	24,00		109,65	109,65	0,00	72,72	43,99	28,73														3,15
28.12.2019	24,00		108,98	108,98	0,00	73,15	43,81	29,34														3,20
29.12.2019	24,00	*	95,96	95,96	0,00	72,54	42,72	29,82														2,86
30.12.2019	24,00		110,23	110,23	0,00	73,21	43,43	29,78														3,28
31.12.2019	24,00		109,99	109,99	0,00	72,54	43,64	28,90														3,18
01.01.2020	24,00		109,78	109,78	0,00	73,07	43,60	29,47														3,23
02.01.2020	24,00		110,92	110,92	0,00	72,92	43,92	29,00														3,22
03.01.2020	24,00		111,20	111,20	0,00	72,86	43,99	28,87														3,21
04.01.2020	24,00		110,03	110,03	0,00	72,89	43,90	28,99														3,19
05.01.2020	24,00		108,16	108,16	0,00	72,69	43,38	29,31														3,17
06.01.2020	24,00		108,03	108,03	0,00	72,74	43,03	29,71														3,21
07.01.2020	24,00		109,69	109,69	0,00	72,69	43,35	29,34														3,22
08.01.2020	24,00		110,11	110,11	0,00	72,87	43,46	29,41														3,24
09.01.2020	24,00		110,79	110,79	0,00	72,96	43,82	29,14														3,23
10.01.2020	24,00		108,77	108,77	0,00	72,87	43,53	29,34														3,19
11.01.2020	24,00		108,36	108,36	0,00	72,87	43,29	29,58														3,21
12.01.2020	24,00		110,78	110,78	0,00	72,87	43,54	29,33														3,25
13.01.2020	24,00		110,27	110,27	0,00	73,10	43,76	29,34														3,24
14.01.2020	24,00		110,46	110,46	0,00	73,03	43,74	29,29														3,24
15.01.2020	24,00		111,11	111,11	0,00	73,09	43,92	29,17														3,24
16.01.2020	24,00		112,50	112,50	0,00	73,18	44,56	28,62														3,22
17.01.2020	24,00		111,90	111,90	0,00	73,08	44,56	28,52														3,19
18.01.2020	24,00		109,61	109,61	0,00	72,84	44,05	28,79														3,16
19.01.2020	24,00		111,02	111,02	0,00	72,87	44,10	28,77														3,20
20.01.2020	24,00		111,09	111,09	0,00	73,00	44,07	28,93														3,22
21.01.2020	24,00		111,96	111,96	0,00	73,13	44,44	28,69														3,21
22.01.2020	24,00		110,21	110,21	0,00	72,83	44,06	28,77														3,17
Среднее	24,00		109,97	109,97	0,00	72,87	43,85	29,02														3,19
Итого	744,00		3409,16	3409,16	0,00																	98,96

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0 час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему 0 час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,86 °С 0 Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 98,96 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

ГУП «ТЭК СПб» ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ» УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРНОГО УЧЕТА ОТДЕЛЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25.01.2020 ЧЕРГОПОЛОХОВА Л.Х.

Общество с ограниченной ... Жилкомсервис №2 Невского района Санкт-Петербург

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/