

Абонент: ООО "ЖКС №2 Невского района"  
 Адрес: Ивановская ул. д. 19, лит. А  
 Обслуживающая организация: Котельная 2 Невская  
 Договор: 9046 038.1  
 Строит.адрес:  
 Телефон:  
 Телефон:  
 Узел учета: Общий  
 Код УТЗ: 24305  
 График: 149/70

Установленные приборы: ВКТ-7 №205784  
 Вычислитель: ПРЭМ-40-В1  
 Обратный трубопровод (М1) ПРЭМ-40-В1  
 Подающий ГВС (М3) ПРЭМ-20-В1  
 Циркуляционный ГВС (М4)  
 Подпиточный трубопровод (Уп)  
 Расчетный алгоритм: Q=M1\*(t1-t2)\*M2\*(t2-t3)  
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= 0.4318  
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qотех.= 0  
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут.: Gот.= 131,18  
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2019 по 22.01.2020  
 Qвс=M3\*(t3-t4)  
 Qвс.ср.= 0.00024  
 Gвс.ср.= 0.002  
 Gвс.м.= 0.8

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)								
			M1	M2	dM	T1	T2	dt	P1	P2	M3	M4	dM	U3	U4	dv (излив)	Uподпит	T3	T4	P3	P4	Общ.
	час	т	т	т	°C	°C	°C	кг/см2	кг/см2	т	т	т	т	т	М3	М3	°C	°C	кг/см2	кг/см2	Гкал	
23.12.2019	24.00	*	150.66	150.66	0.00	72.02	45.59	26.43		0.00												3.98
24.12.2019	24.00	*	149.92	149.92	0.00	71.93	45.53	26.40		0.00												3.96
25.12.2019	24.00	*	149.19	149.19	0.00	71.63	45.41	26.22		0.00												3.91
26.12.2019	24.00	*	147.93	147.93	0.00	71.79	45.17	26.62		0.00												3.94
27.12.2019	24.00	*	146.83	146.83	0.00	71.48	44.56	26.92		0.00												3.96
28.12.2019	24.00	*	144.87	144.87	0.00	71.60	43.95	27.65		0.00												4.01
29.12.2019	24.00	*	143.13	143.13	0.00	71.39	43.17	28.22		0.00												4.04
30.12.2019	24.00	*	146.41	146.41	0.00	71.98	44.16	27.82		0.00												4.07
31.12.2019	24.00	*	146.11	146.11	0.00	71.75	44.44	27.31		0.00												3.99
01.01.2020	24.00	*	146.01	146.01	0.00	71.88	44.16	27.72		0.00												4.05
02.01.2020	24.00	*	147.28	147.28	0.00	71.93	44.59	27.34		0.00												4.03
03.01.2020	24.00	*	147.59	147.59	0.00	71.77	44.80	26.97		0.00												3.98
04.01.2020	24.00	*	146.38	146.38	0.00	71.50	44.51	26.99		0.00												3.95
05.01.2020	24.00	*	145.05	145.05	0.00	71.74	44.02	27.72		0.00												4.02
06.01.2020	24.00	*	144.54	144.54	0.00	71.53	43.59	27.94		0.00												4.04
07.01.2020	24.00	*	145.99	145.99	0.00	71.88	44.19	27.69		0.00												4.04
08.01.2020	24.00	*	146.23	146.23	0.00	71.76	44.28	27.48		0.00												4.02
09.01.2020	24.00	*	146.40	146.40	0.00	71.82	44.59	27.23		0.00												3.99
10.01.2020	24.00	*	144.81	144.81	0.00	71.61	44.19	27.42		0.00												3.97
11.01.2020	24.00	*	144.59	144.59	0.00	71.57	43.83	27.74		0.00												3.98
12.01.2020	24.00	*	144.17	144.17	0.01	71.39	43.96	27.43		0.00												3.96
13.01.2020	24.00	*	145.65	145.65	0.00	71.76	44.39	27.37		0.00												3.99
14.01.2020	24.00	*	146.78	146.78	0.00	71.06	44.24	26.82		0.00												3.94
15.01.2020	24.00	*	147.16	147.16	0.00	72.01	44.79	27.22		0.00												4.01
16.01.2020	24.00	*	148.62	148.62	0.00	71.77	45.15	26.62		0.00												3.96
17.01.2020	24.00	*	149.43	149.43	0.00	71.70	45.26	26.44		0.00												3.96
18.01.2020	24.00	*	149.21	149.21	0.08	71.25	44.77	26.78		0.00												3.96
19.01.2020	24.00	*	148.96	148.96	0.07	71.92	45.02	26.70		0.00												3.98
20.01.2020	24.00	*	149.00	149.00	0.07	71.70	44.92	26.78		0.00												4.00
21.01.2020	24.00	*	149.23	149.23	0.00	71.91	45.34	26.57		0.00												3.97
22.01.2020	24.00	*	148.75	148.75	0.00	71.49	44.65	26.84		0.00												3.94
Среднее	24.00	*	146.90	146.89	0.01	71.69	44.56	27.13		0.00												3.99
Итого	744.00		4553.88	4553.65	0.23					0.00												123.60

Показаны счетчиков на момент снятия данных:  
 Дата, время: М1, т; М2, т; М3, т; М4, т; V3, куб.м; V4, куб.м; Уп, т; Общ., Гкал; Тв, ч.  
 Количество тепловой энергии Собщ, рассчитанное по среднему: 0 час  
 Объем теплоносителя Учил, рассчитанный по среднему: 0 час  
 Период расчета по договору: час  
 Период превышения t2: 2.82 °C  
 Корректировка на температуру холодной воды: 0 Гкал  
**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 123,6 Гкал**  
 Количество потребленной тепловой энергии Собщ.: 123,6 Гкал  
 Объем потребленного теплоносителя Утвс.изл.: 0 м.куб.  
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента):  
 [Подпись]

