

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Январь 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Ивановская ул., д. 24, лит. А  
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 9214.038.1  
 Строит. адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:  
 Код УТЭ:

Отопление  
 24484

График: 150/70

Установленные приборы: Расчетные и факт. архивы в файлах:  
 Вычислитель: ВК-7 № 208787  
 Подходящий трубопровод (М1) расходомер: PRM-40-D  
 Обратный трубопровод (М2) PRM-40-D  
 Подающий ГВС (М3)  
 Циркуляционный ГВС (М4)  
 Подпиточный трубопровод (Vn)  
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1\*(t1-tнв)\M2\*(t2-tнв)

Схема подключения: 2-х трубная схема  
 Приборы УТЭ поверены до: Tmax= 45  
 Термотреобр.: КТСЛ-Н  
 КТСЛ-Н

Режим (схема): Преобр. давления:  
 Qтеп = 0  
 Qтеп ср = 0  
 Qтеп ср = 0  
 Qтеп ср = 0

Договорные нагрузки (гр.час): Qот = 0,3283  
 Договорные расходы (гр.сут., т/сут.): Qот = 98,49  
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2019 по 22.01.2020  
 Qтеп = 0  
 Qтеп ср = 0  
 Qтеп ср = 0  
 Qтеп ср = 0

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Уполит	T3	T4	P3	P4	Qобщ	
час	Т	Т	Т	°С	°С	°С	кВт/см2	кВт/см2	Т	Т	Т	Т	М3	М3	М3	°С	°С	кВт/см2	кВт/см2	Кал			
23.12.2019	24.00		141,90	141,90	0,00	72,29	47,41	24,88															3,53
24.12.2019	24.00		142,91	142,91	0,00	74,18	48,46	25,72															3,68
25.12.2019	24.00		141,51	141,51	0,00	73,30	47,94	25,36															3,59
26.12.2019	24.00		140,65	140,65	0,00	73,43	47,71	25,72															3,62
27.12.2019	24.00		138,21	138,21	0,00	73,47	47,07	26,40															3,65
28.12.2019	24.00		136,70	136,70	0,00	73,88	46,63	27,25															3,73
29.12.2019	24.00		133,05	133,05	0,00	73,34	45,62	27,72															3,69
30.12.2019	24.00		138,39	138,39	0,00	74,01	46,86	27,15															3,76
31.12.2019	24.00		138,64	138,64	0,00	73,31	46,88	26,43															3,67
01.01.2020	24.00		137,65	137,65	0,00	73,84	46,89	26,99															3,70
02.01.2020	24.00		139,86	139,86	0,00	73,68	47,38	26,42															3,68
03.01.2020	24.00		140,86	140,86	0,00	73,62	47,51	26,11															3,66
04.01.2020	24.00		139,05	139,05	0,00	73,45	46,61	26,84															3,66
05.01.2020	24.00		136,08	136,08	0,00	73,53	46,32	27,21															3,66
06.01.2020	24.00		138,00	138,00	0,00	73,47	46,77	26,70															3,69
07.01.2020	24.00		138,99	138,99	0,00	73,66	47,13	26,53															3,69
08.01.2020	24.00		140,34	140,34	0,00	73,72	47,43	26,29															3,69
09.01.2020	24.00		137,29	137,29	0,00	73,65	46,91	27,04															3,67
10.01.2020	24.00		136,93	136,93	0,00	73,65	46,61	27,04															3,68
11.01.2020	24.00		139,48	139,48	0,00	73,64	47,10	26,54															3,71
12.01.2020	24.00		139,55	139,55	0,00	73,87	47,30	26,57															3,71
13.01.2020	24.00		139,55	139,55	0,00	73,79	47,28	26,51															3,70
14.01.2020	24.00		139,41	139,41	0,00	73,86	47,50	26,36															3,71
15.01.2020	24.00		142,82	142,82	0,00	73,91	48,23	25,68															3,66
16.01.2020	24.00		141,89	141,89	0,00	73,83	48,05	25,78															3,66
17.01.2020	24.00		138,42	138,42	0,00	73,60	47,49	26,11															3,64
18.01.2020	24.00		139,88	139,88	0,00	73,64	47,61	26,03															3,66
19.01.2020	24.00		140,41	140,41	0,00	73,77	47,60	26,17															3,68
20.01.2020	24.00		112,36	112,36	0,00	73,77	44,90	28,87															3,00
21.01.2020	24.00		91,92	91,92	0,00	73,29	40,66	32,63															3,00
22.01.2020	24.00		136,71	136,71	0,00	73,62	46,94	26,68															3,62
Итого	744,00		4237,97	4237,97	0,00																		112,77

Показаны счетчики на момент снятия данных:  
 Дата, время: M1, T M2, T M3, T M4, T V3, куб.м V4, куб.м Vn, T Qобщ, Кал

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему: 0 час  
 Объем теплоносителя Визл, рассчитанный по среднему: 0 час  
 Период расчета по договору: час  
 Период превышения t2: час  
 Корректировка на температуру холодной воды: 0,86 °С  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 0 Кал  
 Количество потребленной тепловой энергии Общц: 112,77 Кал  
 Объем потребленного теплоносителя ВГВС изл: м.куб

ОТЧЕТ ПРИМЛ 25.01.2020 Г  
 ЧЕРНЫШОВА Д.Х.  
 ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Исполнитель: [подпись]