

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Январь 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Ивановская ул. д. 29, лит. А  
 Обслуживающая организация:

Договор: 9189.038.1  
 Строит. адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:  
 Код УТЭ:

Отопление  
 24488

Источник: котельная 2 Невская

Схема подключения:  
 2-х трубная схема

График: 149/70

Установленные приборы:  
 Вычислитель: ВКТ-7 № 207263  
 Подающий трубопровод (М1)  
 Обратный трубопровод (М2)  
 Подающий ГВС (М3)  
 Циркуляционный ГВС (М4)  
 Подпиточный трубопровод (Уп)  
 Расчетный алгоритм:

Часовые и суточные архивы в файлах:  
 расходомер:  
 ПРЭМ-32-D  
 ПРЭМ-32-D  
 Smlh=  
 0,2  
 0,2  
 Smax=  
 30  
 30  
 Термопреобр.:  
 КТСЛН  
 КТСЛН

Режим (схема):  
 Преобр. давления:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот = 0,395  
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qот ср = 0  
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут.: Gот = 120  
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2019 по 22.01.2020

Счетчик:  
 Qвент = 0  
 Qтех = 0  
 Qгвс ср = 0  
 Qгвс ср = 0  
 Qгвс ср = 0  
 Qгвс ср = 0  
 Qгвс ср = 0

Qвс = 0  
 Qвс ср = 0  
 Qвс ср = 0  
 Qвс ср = 0  
 Qвс ср = 0  
 Qвс ср = 0  
 Qвс ср = 0

Дата	Ти час	НС	Учет отопления (ТБ-1)										Учет ГВС (ТБ-2)											
			М1 Т	М2 Т	dM Т	Т1 °С	Т2 °С	dT °С	Р1 кг/см2	Р2 кг/см2	М3 Т	М4 Т	dM Т	У3 М3	У4 М3	dV (назив) М3	Уподлт М3	Т3 °С	Т4 °С	Р3 кг/см2	Р4 кг/см2	Qобщ Гкал		
23.12.2019	24.00		138,35	138,35	0,00	70,75	39,80	30,95																4,28
24.12.2019	24.00		138,71	138,71	0,00	70,67	39,93	30,74																4,26
25.12.2019	24.00		138,25	138,25	0,00	70,38	39,74	30,64																4,24
26.12.2019	24.00		136,28	136,28	0,00	70,56	39,27	31,29																4,26
27.12.2019	24.00		133,58	133,58	0,00	70,31	38,41	31,90																4,26
28.12.2019	24.00		131,44	131,44	0,00	70,41	37,62	32,79																4,31
29.12.2019	24.00		128,99	128,99	0,00	70,22	36,78	33,44																4,31
30.12.2019	24.00		133,24	133,24	0,00	70,73	37,70	33,03																4,40
31.12.2019	24.00		133,09	133,09	0,00	70,53	38,20	32,33																4,30
01.01.2020	24.00		132,44	132,44	0,00	70,67	38,03	32,64																4,32
02.01.2020	24.00		134,17	134,17	0,00	70,69	38,47	32,22																4,32
03.01.2020	24.00		134,57	134,57	0,00	70,56	38,66	31,90																4,26
04.01.2020	24.00		132,98	132,98	0,00	70,31	38,59	31,81																4,30
05.01.2020	24.00		131,08	131,08	0,00	70,57	38,07	32,50																4,23
06.01.2020	24.00		130,36	130,36	0,00	70,33	37,51	32,82																4,26
07.01.2020	24.00		132,87	132,87	0,00	70,66	38,13	32,53																4,28
08.01.2020	24.00		133,99	133,99	0,00	70,54	38,33	32,21																4,31
09.01.2020	24.00		134,28	134,28	0,00	70,58	38,65	31,93																4,29
10.01.2020	24.00		132,51	132,51	0,00	70,41	38,27	32,14																4,26
11.01.2020	24.00		130,58	130,58	0,00	70,40	37,87	32,53																4,25
12.01.2020	24.00		131,25	131,25	0,00	70,17	37,68	32,49																4,26
13.01.2020	24.00		132,96	132,96	0,00	70,57	38,24	32,33																4,26
14.01.2020	24.00		133,99	133,99	0,00	69,90	38,26	31,64																4,30
15.01.2020	24.00		135,03	135,03	0,00	70,78	38,64	32,14																4,24
16.01.2020	24.00		136,82	136,82	0,00	70,57	39,30	31,27																4,28
17.01.2020	24.00		137,33	137,33	0,00	70,53	39,46	31,07																4,26
18.01.2020	24.00		136,13	136,13	0,00	70,13	39,01	31,12																4,24
19.01.2020	24.00		136,29	136,29	0,00	70,56	38,98	31,58																4,30
20.01.2020	24.00		135,91	135,91	0,00	70,54	38,78	31,76																4,32
21.01.2020	24.00		136,62	136,62	0,00	70,73	39,03	31,70																4,33
22.01.2020	24.00		133,40	133,40	0,00	70,36	38,41	31,95																4,29
Среднее	24.00		134,11	134,11	0,00	70,49	38,51	31,98																4,29
Итого	744,00		4157,49	4157,49	0,00																			132,89

Показания счетчиков на момент снятия данных:  
 Дата, время М1, т М2, т М3, т М4, т У3, куб.м У4, куб.м Уп, т Qобщ, Гкал

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя Узлп, рассчитанный по среднему  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):  
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ  
 Объем потребленного теплоносителя Узлп  
 М.куб. 2,82 °С  
 132,89 Гкал  
 0 Гкал

УТВЕРЖАЮ  
 АДМИНИСТРАЦИЯ КУТУЭ  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23.01.2020 Г  
 ЧЕРНОКОХОВА ИХ

Общество с ограниченной ответственностью  
 "Жилкомсервис № 2 Невского района"  
 Отв.ственный за учет тепловой энергии (от абонента)