

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Январь 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Ивановская ул., д. 36  
 Обслуживающая организация:

Договор: 9210.038.1  
 Строит. адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:  
 Код УТЭ:

Отопление  
 24456

График: 149/70

Источники: котельная 2 Невская  
 Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:  
 Вычислитель: ВКТ-7 № 208796  
 Подающий трубопровод (М1) расходоммер: PRЭМ-32-D  
 Обратный трубопровод (М2) PRЭМ-32-D  
 Подающий ГВС (М3)  
 Циркуляционный ГВС (М4)  
 Подпиточный трубопровод (Уп)  
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1\*(h1-hнв)-M2\*(h2-hнв)

Схема подключения: 2-х трубная схема  
 Приборы УТЭ поверены до: Smax= 30  
 Термопреобр.: КТСЛ-Н  
 КТСЛ-Н

Режим (схема):  
 Преобр. давления:

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qот.= 0,355  
 Договорные расходы (ср.сут.), Гкал/сут.: Qот.сут.= 107,848  
 Счетчик: Qвент.= 0  
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2019 по 22.01.2020

Счетчик: Qвент.= 0  
 Qтех.= 0  
 Qгвс=М3\*(h3-hнв)  
 Qтех.гвс= 0  
 Qгвс.ср= 0  
 Qгвс.м= 0

Qгвс.= 0  
 Qгвс.ср= 0  
 Qгвс.м= 0

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Qобщ
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Уходнит	T3	T4	P3	P4		
час	Т	Т	Т	Т	Т	°С	°С	°С	кВт/см2	кВт/см2	Т	Т	Т	М3	М3	М3	°С	°С	кВт/см2	кВт/см2	Гкал		
23.12.2019	24.00		114.28	114.28	0.00	72.27	44.58	27.69													3.16		
24.12.2019	24.00		113.78	113.78	0.00	72.19	44.64	27.55													3.13		
25.12.2019	24.00		113.33	113.33	0.00	71.89	44.56	27.33													3.10		
26.12.2019	24.00		112.64	112.64	0.00	72.06	44.41	27.65													3.12		
27.12.2019	24.00		112.12	112.12	0.00	71.76	43.91	27.85													3.12		
28.12.2019	24.00		111.03	111.03	0.00	71.89	43.28	28.61													3.18		
29.12.2019	24.00		110.03	110.03	0.00	71.70	42.55	29.15													3.21		
30.12.2019	24.00		112.13	112.13	0.00	72.24	42.99	29.25													3.28		
31.12.2019	24.00		111.98	111.98	0.00	72.01	43.39	28.62													3.21		
01.01.2020	24.00		112.02	112.02	0.00	72.15	43.24	28.91													3.24		
02.01.2020	24.00		112.84	112.84	0.00	72.18	43.44	28.74													3.24		
03.01.2020	24.00		113.06	113.06	0.00	72.01	43.56	28.45													3.22		
04.01.2020	24.00		112.26	112.26	0.00	71.75	43.44	28.31													3.18		
05.01.2020	24.00		111.45	111.45	0.00	72.02	43.20	28.82													3.21		
06.01.2020	24.00		111.15	111.15	0.00	71.81	42.72	29.09													3.23		
07.01.2020	24.00		112.06	112.06	0.00	72.14	43.14	29.00													3.25		
08.01.2020	24.00		112.15	112.15	0.00	72.01	43.16	28.85													3.24		
09.01.2020	24.00		112.23	112.23	0.00	72.06	43.45	28.61													3.21		
10.01.2020	24.00		111.40	111.40	0.00	71.88	43.24	28.64													3.19		
11.01.2020	24.00		110.60	110.60	0.00	71.85	42.93	28.92													3.20		
12.01.2020	24.00		110.59	110.59	0.00	71.65	42.72	28.93													3.20		
13.01.2020	24.00		111.65	111.65	0.00	72.02	43.28	28.74													3.21		
14.01.2020	24.00		112.24	112.24	0.00	71.31	43.07	28.24													3.17		
15.01.2020	24.00		112.66	112.66	0.00	72.25	43.50	28.75													3.24		
16.01.2020	24.00		114.22	114.22	0.00	72.00	44.03	27.97													3.20		
17.01.2020	24.00		114.86	114.86	0.00	71.94	44.16	27.78													3.19		
18.01.2020	24.00		114.42	114.42	0.00	71.50	43.81	27.69													3.17		
19.01.2020	24.00		114.12	114.12	0.00	71.96	43.65	28.31													3.23		
20.01.2020	24.00		114.13	114.13	0.00	71.95	43.70	28.25													3.22		
21.01.2020	24.00		114.34	114.34	0.00	72.15	43.95	28.20													3.23		
22.01.2020	24.00		113.01	113.01	0.00	71.75	43.49	28.26													3.20		
Среднее	24.00		112.54	112.54	0.00	71.95	43.52	28.42													3.20		
Итого	744.00		3488.78	3488.78	0.00																99.18		

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Уп, т	Qобщ, Гкал

Количество тепловой энергии ООО, рассчитанное по среднему: 0 час  
 Объем теплоносителя Уплн, рассчитанный по среднему: 0 час  
 Период расчета по договору: час  
 Корректировка на температуру холодной воды: 2.82 °С  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 0 Гкал  
 Количество потребленной тепловой энергии ООО: 99,18 Гкал  
 Объем потребленного теплоносителя Уплн: м.куб.

УПРАВЛЕНИЕ ГИДРОНОГО УЧЕТА  
 ОПЕРАЦИОНАЛЬНАЯ КУЛТА  
 ОТЧЕТ ПРИБОРУ 25.01.2020 Г.  
 ЧЕРНОКОХОВА Л.Х.  
 ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)