

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Январь 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Ивановская ул, д. 8/177, лит. В ИТП2
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховозерто"

Договор: 13660.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ:

Отопление
 32987

График: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Вычислитель: БКГ-7 № 208193
 Подходящий трубопровод (M1)
 Обратный трубопровод (M2)
 Подходящий ГВС (M3)
 Циркуляционный ГВС (M4)
 Подпиточный трубопровод (Vп)
 Расчетный алгоритм:

Схема подключения: 2-х-трубная схема
 Приборы УТЭ поверены до: Термопреобр.:
 Smax= 45 КТСЛ-Н
 Smax= 45 КТСЛ-Н

Режим (схема): Преобр. давления:

Q=M1*(t1-tнв)-M2*(t2-tнв)
 Qотг= 0,359 Qвент= 0 Qтех= 0 Qгвс= 0 Qгвс ср= 0
 Gотг= 107,7 Gвент= 0 Gтех= 0 Gгвс= 0 Gгвс ср= 0
 лето: Qгвс=M3*(t3-tнв)

Дата	Тип	НС	M1	M2	ΔM	T1	T2	ΔT	P1	P2	M3	M4	ΔM	V3	V4	dV (излия)	Удлит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
	час		Т	Т	Т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	М3	М3	М3	М3	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Гкал

23.12.2019	24,00		81,35	81,35	0,00	71,56	40,52	31,04	6,80														
24.12.2019	24,00		81,94	81,94	0,00	73,43	41,18	32,25	6,80														2,52
25.12.2019	24,00		81,17	81,17	0,00	72,55	40,84	31,71	6,80														2,64
26.12.2019	24,00		80,83	80,83	0,00	72,66	40,65	32,01	6,80														2,58
27.12.2019	24,00		79,63	79,63	0,00	72,69	40,20	32,49	6,80														2,58
28.12.2019	24,00		79,20	79,20	0,00	73,11	39,97	33,14	6,80														2,59
29.12.2019	20,00	*	64,83	64,83	0,00	72,51	39,04	33,47	6,80														2,62
30.12.2019	24,00		79,89	79,89	0,00	73,19	39,90	33,29	6,80														2,17
01.01.2020	24,00		79,75	79,75	0,00	72,52	39,95	32,57	6,80														2,66
02.01.2020	24,00		79,60	79,60	0,00	73,05	39,72	33,33	6,80														2,60
03.01.2020	24,00		81,07	81,07	0,00	72,84	40,36	32,82	6,80														2,64
04.01.2020	24,00		80,09	80,09	0,00	72,88	40,31	32,57	6,80														2,61
05.01.2020	24,00		78,62	78,62	0,00	72,66	39,69	32,97	6,80														2,59
06.01.2020	24,00		78,54	78,54	0,00	72,72	39,74	32,93	6,80														2,63
07.01.2020	24,00		79,81	79,81	0,00	72,67	39,34	33,38	6,80														2,62
08.01.2020	24,00		80,06	80,06	0,00	72,86	40,04	32,82	6,80														2,63
09.01.2020	24,00		80,51	80,51	0,00	72,95	40,35	32,60	6,80														2,61
10.01.2020	24,00		79,09	79,09	0,00	72,85	39,83	33,02	6,80														2,62
11.01.2020	24,00		78,92	78,92	0,00	72,85	39,56	33,29	6,80														2,61
12.01.2020	24,00		80,56	80,56	0,00	72,86	39,92	32,94	6,80														2,65
13.01.2020	24,00		80,31	80,31	0,00	73,08	40,14	32,94	6,80														2,64
14.01.2020	24,00		80,31	80,31	0,00	73,08	40,14	32,94	6,80														2,65
15.01.2020	24,00		80,45	80,45	0,00	73,07	40,35	32,72	6,80														2,63
16.01.2020	24,00		81,65	81,65	0,00	73,16	40,96	32,20	6,80														2,63
17.01.2020	24,00		81,14	81,14	0,00	73,06	40,88	32,18	6,80														2,61
18.01.2020	24,00		79,55	79,55	0,00	72,82	40,38	32,44	6,80														2,58
19.01.2020	24,00		80,46	80,46	0,00	72,86	40,52	32,46	6,80														2,60
20.01.2020	24,00		80,52	80,52	0,00	72,98	40,82	32,28	6,80														2,61
21.01.2020	24,00		81,07	81,07	0,00	73,10	40,82	32,46	6,80														2,62
22.01.2020	24,00		80,09	80,09	0,00	72,80	40,34	32,46	6,80														2,60
Среднее	23,87		80,15	80,15	0,00	72,85	40,20	32,65	6,80														2,61
Итого	740,00		2471,31	2471,31	0,00																		80,62

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Показаны счетчиков на момент снятия данных:
 Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Визл, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Температура превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
 Количество потребленной тепловой энергии Общц:
 Объем потребленного теплоносителя Угвс Изл:

0,86 °С
 4 час
 0,44 Гкал
 4 час
 0 Гкал
 81,06 Гкал
 м. куб.

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРЕБОРНОГО УЧЕТА
 АДМИНИСТРАЦИЯ ИСПИТАЦИИ КУТУЭ
 ОТДЕЛ ПРИЕМ. 25.01.2020Г
 ЧЕРНОУХОВА Д.Х.

