Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Декабрь 2019

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Ивановская, д.30, лит. А**
Адрес: **Ивановская ул, д. 30**
Обслуживающая организация:
Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **23077.046.6**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
Код УУТЭ: **61596**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до:

			Gmin=	Gmax=			
Вычислитель:	**ВКТ-7 № 206177**					Режим (схема):	график: **149/70**
Подающий трубопровод (М1)		расходомер:			Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ-32-D	0,2	30	КТСП-Н		
Подающий ГВС (М3)		ПРЭМ-32-D	0,2	30	КТСП-Н		
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= **0,325** Qвент.= **0** Qтех.= **0** Qтех.гв= **0** Qгвс.= **0**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср **0** Qгвс.ср= **0**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= **98,7342** Gвент.= **0** Gтех.= **0** Gтех.гв= **0** Gгвс.= **0** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2019 по 22.12.2019

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	Учет ГВС (ТВ-2) M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.11.2019	24,00		138,59	138,59	0,00	76,46	44,06	32,40														4,49
24.11.2019	24,00		138,07	138,07	0,00	78,89	44,77	34,12														4,71
25.11.2019	24,00		137,81	137,81	0,00	80,04	45,17	34,87														4,81
26.11.2019	24,00		138,25	138,25	0,00	80,34	45,46	34,88														4,83
27.11.2019	24,00		139,39	139,39	0,00	80,48	46,01	34,47														4,81
28.11.2019	24,00		139,87	139,87	0,00	80,52	46,28	34,24														4,79
29.11.2019	24,00		140,33	140,33	0,00	80,33	46,51	33,82														4,75
30.11.2019	24,00		140,39	140,39	0,00	80,62	46,68	33,94														4,77
01.12.2019	24,00		139,25	139,25	0,00	80,42	46,33	34,09														4,75
02.12.2019	24,00		139,17	139,17	0,00	80,53	46,43	34,10														4,75
03.12.2019	24,00		139,36	139,36	0,00	80,44	46,36	34,08														4,75
04.12.2019	24,00		141,02	141,02	0,00	79,26	46,33	32,93														4,65
05.12.2019	24,00		140,80	140,80	0,00	76,34	45,65	30,69														4,32
06.12.2019	24,00		139,88	139,88	0,00	73,54	44,62	28,92														4,05
07.12.2019	24,00		139,80	139,80	0,00	71,03	43,58	27,45														3,84
08.12.2019	24,00		139,07	139,07	0,00	69,91	42,70	27,21														3,78
09.12.2019	24,00		141,01	141,01	0,00	70,28	43,10	27,18														3,83
10.12.2019	24,00		141,22	141,22	0,00	70,18	43,12	27,06														3,82
11.12.2019	24,00		139,47	139,47	0,00	69,76	42,06	27,70														3,86
12.12.2019	24,00		140,21	140,21	0,00	69,87	41,92	27,95														3,92
13.12.2019	24,00		141,49	141,49	0,00	70,37	42,39	27,98														3,96
14.12.2019	24,00		141,29	141,29	0,00	70,10	42,40	27,70														3,91
15.12.2019	24,00		140,67	140,67	0,00	70,07	42,33	27,74														3,90
16.12.2019	24,00		140,85	140,85	0,00	70,06	42,49	27,57														3,88
17.12.2019	24,00		140,94	140,94	0,00	70,33	42,76	27,57														3,89
18.12.2019	24,00		140,86	140,86	0,00	68,77	42,34	26,43														3,72
19.12.2019	24,00		148,35	148,35	0,00	66,89	41,73	25,16														3,73
20.12.2019	24,00		149,42	149,42	0,00	68,23	42,48	25,75														3,85
21.12.2019	24,00		148,97	148,97	0,00	70,30	43,49	26,81														4,00
22.12.2019	24,00		149,35	149,35	0,00	70,34	43,80	26,54														3,97
Среднее	24,00		141,17	141,17	0,00	74,16	44,11	30,05														4,24
Итого	**720,00**		**4235,15**	**4235,15**	**0,00**																	**127,09**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **2,82** °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): **0** Гкал
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **127,09** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 2 Невского района» Санкт-Петербург

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
УПРАВЛЕНИЕ ГРАФИКОВ УЧЕТА
ОТДЕЛЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25.12.2019г
ЧЕРГОЛОХОВА Л.Х.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации _____ /_____/