Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2020

Абонент:
Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 41-3 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник

Договор:
Строит.Адрес: Караваевская 41-3
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ТСРВ-043 № 1807697
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):

Часовые и суточн. архивы в файлах: ТСРВ043-1807697-ч(с)-0120.txt
Режим (схема): АССВ

расходомер: ЭРСВ-440Г	Gmin=	Gmax=	
расходомер: ЭРСВ-440Г	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: ТПС
Термопреобр.: ТПС
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Txв, гр.С= 0
Преобр.давления: СДВ-И
Преобр.давления: СДВ-И
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2019 по 22.01.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		М1, т	М2, т	dM, т	Т1, С	Т2, С	dT, С	Р1 гк/см2	Р2 гк/см2	Qотопл Гкал	М3, т	М4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	Т3, С	Т4, С	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал	Q общ. Гкал.
23.12.19	24,00	-	367,675	363,676	4,00	50,41	43,65	6,76	0,4	0,386	2,66													2,66
24.12.19	24,00	-	367,58	363,555	4,02	50,97	44,13	6,84	0,399	0,386	2,69													2,69
25.12.19	24,00	-	367,535	363,507	4,03	51,02	44,09	6,93	0,399	0,386	2,72													2,72
26.12.19	24,00	-	367,574	363,547	4,03	51,22	44,24	6,98	0,399	0,386	2,74													2,74
27.12.19	24,00	-	367,71	363,666	4,04	50,72	43,9	6,82	0,4	0,386	2,69													2,69
28.12.19	24,00	-	367,523	363,486	4,04	51,06	44,24	6,82	0,399	0,385	2,69													2,69
29.12.19	24,00	-	368,08	364,037	4,04	51,15	44,28	6,87	0,399	0,385	2,71													2,71
30.12.19	24,00	-	368,367	364,318	4,05	51,14	44,14	7,00	0,399	0,385	2,76													2,76
31.12.19	24,00	-	368,687	364,641	4,05	50,96	43,97	6,99	0,399	0,385	2,76													2,76
01.01.20	24,00	-	368,51	364,45	4,06	51,05	44,04	7,01	0,399	0,385	2,76													2,76
02.01.20	24,00	-	369,705	365,63	4,07	50,96	43,95	7,01	0,399	0,385	2,77													2,77
03.01.20	24,00	-	369,054	364,972	4,08	50,94	43,87	7,07	0,399	0,386	2,79													2,79
04.01.20	24,00	-	367,606	363,541	4,07	51,01	44,02	6,99	0,4	0,386	2,75													2,75
05.01.20	24,00	-	367,462	363,413	4,05	50,97	44,03	6,94	0,4	0,386	2,73													2,73
06.01.20	24,00	-	367,705	363,641	4,06	51,09	44,04	7,05	0,4	0,386	2,77													2,77
07.01.20	24,00	-	367,787	363,707	4,08	51,06	43,97	7,09	0,4	0,386	2,79													2,79
08.01.20	24,00	-	368,524	364,433	4,09	51,17	43,97	7,20	0,4	0,386	2,83													2,83
09.01.20	24,00	-	368,692	364,626	4,07	50,97	43,92	7,05	0,4	0,386	2,78													2,78
10.01.20	24,00	-	368,511	364,438	4,07	51,07	44,13	6,94	0,399	0,385	2,74													2,74
11.01.20	24,00	-	368,426	364,359	4,07	51,16	44,17	6,99	0,399	0,386	2,75													2,75
12.01.20	24,00	-	368,662	364,584	4,08	51,06	44,03	7,03	0,399	0,386	2,77													2,77
13.01.20	24,00	-	368,862	364,778	4,08	51,31	44,17	7,14	0,399	0,386	2,81													2,81
14.01.20	24,00	-	368,902	364,838	4,06	51,04	44,08	6,96	0,399	0,385	2,75													2,75
15.01.20	24,00	-	368,47	364,402	4,07	51,35	44,14	7,21	0,399	0,385	2,84													2,84
16.01.20	24,00	-	368,815	364,763	4,05	51,21	43,93	7,28	0,399	0,386	2,86													2,86
17.01.20	24,00	-	368,27	364,001	4,27	51,19	44,09	7,10	0,398	0,385	2,80													2,80
18.01.20	24,00	-	368,765	364,74	4,02	51,27	44,3	6,97	0,397	0,385	2,75													2,75
19.01.20	24,00	-	367,68	363,635	4,05	50,97	44,12	6,85	0,396	0,384	2,70													2,70
20.01.20	24,00	-	368,015	363,988	4,03	50,19	43,58	6,61	0,398	0,386	2,61													2,61
21.01.20	24,00	-	367,677	363,666	4,01	49,75	43,23	6,52	0,398	0,386	2,57													2,57
22.01.20	24,00	-	368,25	364,235	4,01	49,92	43,35	6,57	0,398	0,385	2,59													2,59
Среднее	24,00	-	368,23	364,17	4,06	50,90	43,96	6,94	0,40	0,39	2,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,74
Итого	744,00		11415,08	11289,27	125,81						84,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	84,92

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб,ч
30.12.99 00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	
30.12.99 00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **84,92** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____

печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Управление приборного учета
Отделэксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25 01 2020 г
ЧЕРГОПОЛОХОВА ЛХ