

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Январь 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Караваяевская ул. д. 25, корп. 3, лит. А ИТП1  
 Организация: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Источник: ТЭЦ-22 Караваяевская (ИТП: Караваяевская д.31к.2)

Договор: 6641.038.1  
 Строит адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:  
 Код УУТЭ:

Отопление  
 24443

Установленные приборы: ВКТ-7 № 207266 Число и тип архивов в файлах:  
 Вычислитель: БКТ-7 № 207266 расходомер: СМп=

Схема подключения: 2-х-трубная схема  
 Приборы УУТЭ поверены до: Термопробор: Режим (схема):  
 Смах= Преобр. давления:

График: 95/70

Циркуляционный ГВС (M4)  
 Подпиточный трубопровод (Vп)

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1\*(h1-hхв)-M2\*(h2-hхв)

лето: Qгвс=M3\*(h3-hхв)

Договорные нагрузки (Кал/час): Qот= 0,219 Qгвс= 0  
 Договорные нагрузки (гр.сут.): Gот= 210,24 Gгвс= 0  
 Договорные расходы (гр.сут.): Gот= 210,24 Gгвс= 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2019 по 22.01.2020

Qгвс= 0 Qгвс.ср= 0  
 Gгвс= 0 Gгвс.м= 0

Дата	Тип	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)				Qобщ Кал							
			M1 Т	M2 Т	dM Т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 Т	M4 Т	dM Т	V3 M3	V4 M3	dV(излив) M3		Уходлит M3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2		
23.12.2019	24.00		160,93	160,93	0,00	49,92	43,36	6,56															1,06	
24.12.2019	24.00		160,74	160,74	0,00	49,75	43,25	6,50															1,05	
25.12.2019	24.00		160,76	160,76	0,00	50,21	43,59	6,62															1,07	
26.12.2019	24.00		160,67	160,67	0,00	51,01	44,10	6,91															1,12	
27.12.2019	24.00		161,26	161,26	0,00	51,26	44,19	7,07															1,14	
28.12.2019	24.00		161,17	161,17	0,00	51,20	44,03	7,17															1,18	
29.12.2019	24.00		161,26	161,26	0,00	51,21	43,90	7,31															1,18	
30.12.2019	24.00		161,09	161,09	0,00	51,34	44,07	7,27															1,16	
31.12.2019	24.00		161,16	161,16	0,00	51,04	43,98	7,06															1,18	
01.01.2020	24.00		161,16	161,16	0,00	51,31	44,10	7,21															1,15	
02.01.2020	24.00		161,08	161,08	0,00	51,07	43,99	7,08															1,14	
03.01.2020	24.00		160,95	160,95	0,00	51,18	44,12	7,06															1,14	
04.01.2020	24.00		160,97	160,97	0,00	51,08	44,08	7,00															1,13	
05.01.2020	24.00		160,92	160,92	0,00	50,97	43,94	7,03															1,13	
06.01.2020	24.00		161,01	161,01	0,00	51,18	43,97	7,21															1,17	
07.01.2020	24.00		160,87	160,87	0,00	51,06	43,96	7,10															1,14	
08.01.2020	24.00		160,85	160,85	0,00	51,09	44,03	7,06															1,14	
09.01.2020	24.00		108,28	108,28	0,00	50,98	44,04	6,94															0,76	
10.01.2020	*																							
11.01.2020	*																							
12.01.2020	*																							
13.01.2020	*																							
14.01.2020	*																							
15.01.2020	*																							
16.01.2020	*																							
17.01.2020	*																							
18.01.2020	*																							
19.01.2020	*																							
20.01.2020	*																							
21.01.2020	*																							
22.01.2020	24.00	*	66,63	66,63	0,00	49,84	43,19	6,65															0,45	
Среднее	24.00		153,25	153,25	0,00	50,88	43,89	6,99															1,08	
Итого	456,00		2911,76	2911,76	0,00																			20,48

Показанная счетчиков на момент снятия данных:

Дата	время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Кал

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

288 час

12,96 Кал

Объем теплоносителя Уплд, рассчитанный по среднему

288 час

куб.м

Период расчета по договору:

1,2 °C

0 Кал

Корректировка на температуру холодной воды

1,2 °C

0 Кал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

33,44 Кал

м.куб.

Объем потребленного теплоносителя Vтвс изт:

33,44 Кал

м.куб.

УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОТЕПЛАКОСНАБЖЕНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТЧЕТ ПЕРИОДА 26.01.2020

ЧЕРНОЛОДОВА

Узел учета: 24443

График: 95/70

Сотрудник: [подпись]

М.П. [подпись]