

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Январь 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Караваяевская ул, д. 41, корп. 2, лит. А ИТП
 Обслуживающая организация:
 Договор: 6653.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:
 Узел учета: 58480
 Отопление

Источники: ТЭЦ-22 Караваяевская (ЦТП: Караваяевская Д.31к.2)
 Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Вычислитель: ТОРВ-043 № 1807714
 Поддошки трубпровода (М1) ЗРСВ-440(Л/Ф) Smln= 0.478
 Обратный трубпровод (М2) ЗРСВ-440(Л/Ф) 0.478
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубпровода (Уп)
 Расчетный алгоритм: зимы: Q=M1*(h1-hвх)+M2*(h2-hвх) лето: Qгвс=M3*(h3-hвх)
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qот= 0.384 Qгвс= 0
 Договорные расходы (ср.сут.), Г/сут: Qот.сут= 368.64 Qгвс.сут= 0
 2-х трубная схема
 Режим (схема):
 Преобр.давления: СДВ-И-1.60
 СДВ-И-1.60
 ОП: АЗ:
 График: 95/70

Учет отопления (ТВ-1) Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2019 по 22.01.2020
 Qот= 0.384 Qгвс= 0
 Qот.сут= 368.64 Qгвс.сут= 0

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)								
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	DV (излив)	Улодпит	T3	T4	P3	P4
час	Т	Т	Т	°С	°С	°С	кВт/см2	кВт/см2	Т	Т	Т	М3	М3	М3	М3	°С	°С	кВт/см2	кВт/см2	Гкал	
23.12.2019	24.00		440.78	440.79	-0.01	49.95	43.75	6.20	4.00	3.80											2.73
24.12.2019	23.98		440.12	440.12	0.00	49.78	43.60	6.18	4.00	3.80											2.71
25.12.2019	24.00		440.65	440.65	0.00	50.23	43.94	6.29	4.00	3.80											2.76
26.12.2019	23.93		440.24	440.24	0.00	51.00	44.48	6.52	4.00	3.80											2.87
27.12.2019	24.00		441.58	441.58	0.00	51.30	44.65	6.65	4.00	3.80											2.93
28.12.2019	24.00		441.72	441.72	0.00	51.23	44.47	6.76	4.00	3.80											2.98
29.12.2019	24.00		441.70	441.70	0.00	51.25	44.28	6.97	4.00	3.80											3.07
30.12.2019	24.00		441.16	441.16	0.00	51.38	44.53	6.85	4.00	3.80											3.02
31.12.2019	24.00		441.77	441.77	0.00	51.08	44.49	6.59	4.00	3.80											2.91
01.01.2020	24.00		441.65	441.65	0.00	51.35	44.60	6.75	4.00	3.80											2.98
02.01.2020	24.00		441.48	441.48	0.00	51.09	44.45	6.64	4.00	3.80											2.93
03.01.2020	24.00		441.20	441.20	0.00	51.19	44.59	6.60	4.00	3.80											2.90
04.01.2020	24.00		441.35	441.35	0.00	51.11	44.53	6.58	4.00	3.80											2.94
05.01.2020	24.00		441.66	441.67	-0.01	51.00	44.33	6.67	4.00	3.80											3.02
06.01.2020	24.00		441.62	441.62	0.00	51.20	44.34	6.86	4.00	3.80											2.96
07.01.2020	24.00		440.53	440.53	0.00	51.10	44.38	6.72	4.00	3.80											2.92
08.01.2020	24.00		440.34	440.34	0.00	51.13	44.49	6.64	4.00	3.80											2.87
09.01.2020	24.00		440.08	440.08	0.00	51.01	44.47	6.54	4.00	3.80											2.90
10.01.2020	24.00		440.26	440.26	0.00	51.04	44.45	6.59	4.00	3.80											2.95
11.01.2020	24.00		442.21	442.21	0.00	50.98	44.30	6.68	4.00	3.80											2.92
12.01.2020	24.00		442.80	442.81	-0.01	50.99	44.38	6.61	4.00	3.80											2.89
13.01.2020	24.00		441.30	441.30	0.00	51.09	44.50	6.59	4.00	3.80											2.88
14.01.2020	24.00		441.77	441.75	0.02	50.99	44.44	6.55	4.00	3.80											2.85
15.01.2020	24.00		441.73	441.73	0.00	51.18	44.59	6.59	4.00	3.80											2.83
16.01.2020	24.00		441.39	441.39	0.00	51.18	44.72	6.46	4.00	3.80											2.85
17.01.2020	23.98		440.72	440.73	-0.01	51.10	44.66	6.44	4.00	3.80											2.83
18.01.2020	24.00		440.94	440.94	0.00	50.75	44.33	6.42	4.00	3.80											2.88
19.01.2020	24.00		440.71	440.71	0.00	51.25	44.71	6.54	4.00	3.80											2.84
20.01.2020	24.00		440.59	440.59	0.00	51.06	44.52	6.54	4.00	3.80											2.80
21.01.2020	24.00		440.64	440.64	0.00	51.00	44.55	6.45	4.00	3.80											2.84
22.01.2020	24.00		440.79	440.79	0.00	50.44	44.08	6.36	4.00	3.80											2.80
Среднее	24.00		441.21	441.21	0.00	50.98	44.41	6.58	4.00	3.80											2.90
Итого	743.89		13675.50	13675.50	-0.02																89.78

Показаны счетчиков на момент снятия данных:
 Дата, время: 23.01.2020
 М1, т: 121349
 М2, т: 121284.00
 М3, т:
 М4, т:
 V3, куб.м:
 V4, куб.м: Уп, т:
 Общ, Гкал: 24.00

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Визл, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Корректировка на температуру холодной воды:
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Общц:
 Объем потребленного теплоносителя Угвс изл:

1.2 °С
 0.11 час
 0.11 час
 0 Гкал
 0.01 Гкал
 куб.м
 89.79 Гкал
 м.куб
 ОТПЕЧАТ
 25.01.2020 г.
 Представитель теплопоставляющей организации