Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Январь 2020

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"** Договор: **9099.038.1** Телефон: Узел учета: **Общий**
Адрес: **Кибальчича ул, д. 12, корп. 1** Строит.адрес: Код УУТЭ: **9856**
Обслуживающая организация: Телефон:
Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"** Схема подключения: **2-х трубная схема** график: **150/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: Режим (схема):

Вычислитель:	**СПТ943 № 6075**	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: / Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ-32-D	0,2	30	КТПТР-05
Обратный трубопровод (М2)		ЭРСВ-440Л-40	0,217	54,34	КТПТР-05
Подающий ГВС (М3)		ПРЭМ-20-D	0,08	12	ТПТ-15-2
Циркуляционный ГВС (М4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	**0,335**	Qвент.=	**0**	Qтех.=	Qтех.гв=	Qгвс.=	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:						Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=	**0,07**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	**100,5**	Gвент.=	**0**	Gтех.=	Gтех.гв=	Gгвс.=	**28** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2019 по 22.01.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Qобщ
	час		M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Гкал
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	
23.12.2019	24,00	*	108,46	89,47	18,99	71,40	48,34	23,06			18,73		18,73	19,17		19,17		71,75				3,43
24.12.2019	24,00	*	110,18	89,76	20,42	73,26	49,32	23,94			20,21		20,21	20,71		20,71		73,45				3,65
25.12.2019	24,00	*	109,87	88,97	20,90	72,40	48,72	23,68			20,54		20,54	21,04		21,04		72,52				3,63
26.12.2019	24,00	*	108,18	88,56	19,62	72,47	48,48	23,99			19,32		19,32	19,79		19,79		72,63				3,55
27.12.2019	24,00	*	109,28	86,99	22,29	72,53	48,01	24,52			22,27		22,27	22,81		22,81		72,67				3,76
28.12.2019	24,00	*	107,88	86,42	21,46	72,98	47,94	25,04			21,44		21,44	21,97		21,97		73,03				3,74
29.12.2019	24,00	*	108,13	84,27	23,86	72,41	46,86	25,55			23,93		23,93	24,51		24,51		72,66				3,89
30.12.2019	24,00	*	111,11	86,25	24,86	73,10	47,75	25,35			24,96		24,96	25,57		25,57		73,31				4,01
31.12.2019	24,00	*	113,39	85,17	28,22	72,43	47,85	24,58			28,23		28,23	28,91		28,91		72,61				4,14
01.01.2020	24,00	*	104,40	87,99	16,41	72,86	48,07	24,79			15,88		15,88	16,26		16,26		72,97				3,38
02.01.2020	24,00	*	108,09	88,22	19,87	72,77	48,26	24,51			19,45		19,45	19,92		19,92		72,98				3,61
03.01.2020	24,00	*	109,63	88,50	21,13	72,70	48,24	24,46			20,69		20,69	21,19		21,19		72,88				3,71
04.01.2020	24,00	*	107,65	87,92	19,73	72,73	48,26	24,47			19,30		19,30	19,77		19,77		72,86				3,59
05.01.2020	24,00	*	108,15	86,20	21,95	72,53	47,76	24,77			21,62		21,62	22,14		22,14		72,65				3,73
06.01.2020	24,00	*	108,34	85,78	22,56	72,62	47,51	25,11			22,24		22,24	22,78		22,78		72,90				3,80
07.01.2020	24,00	*	107,96	87,32	20,64	72,58	47,89	24,69			20,25		20,25	20,75		20,75		72,85				3,66
08.01.2020	24,00	*	109,68	87,25	22,43	72,79	48,06	24,73			22,23		22,23	22,77		22,77		72,98				3,80
09.01.2020	24,00	*	107,77	88,19	19,58	72,83	48,42	24,41			19,34		19,34	19,81		19,81		72,92				3,58
10.01.2020	24,00	*	106,52	86,70	19,82	72,70	48,11	24,59			19,56		19,56	20,04		20,04		72,80				3,58
11.01.2020	24,00	*	108,81	85,87	22,94	72,75	47,81	24,94			22,69		22,69	23,25		23,25		72,95				3,82
12.01.2020	24,00	*	111,58	87,17	24,41	72,77	47,94	24,83			24,13		24,13	24,72		24,72		73,02				3,95
13.01.2020	24,00	*	107,76	87,68	20,08	72,93	48,43	24,50			19,69		19,69	20,17		20,17		72,99				3,62
14.01.2020	24,00	*	107,59	88,13	19,46	72,88	48,40	24,48			18,93		18,93	19,39		19,39		72,96				3,58
15.01.2020	24,00	*	107,59	88,39	19,20	72,94	48,57	24,37			18,64		18,64	19,09		19,09		73,13				3,56
16.01.2020	24,00	*	109,98	89,94	20,04	73,03	49,05	23,98			19,42		19,42	19,90		19,90		73,20				3,63
17.01.2020	24,00	*	109,35	89,26	20,09	72,91	48,84	24,07			19,43		19,43	19,91		19,91		73,19				3,62
18.01.2020	24,00	*	102,62	82,95	19,67	72,69	48,15	24,54			19,09		19,09	19,56		19,56		72,96				3,47
19.01.2020	24,00	*	110,48	87,41	23,07	72,74	48,07	24,67			22,53		22,53	23,08		23,08		72,94				3,84
20.01.2020	24,00	*	108,39	88,44	19,95	72,79	48,16	24,63			19,28		19,28	19,75		19,75		72,94				3,64
21.01.2020	24,00	*	108,68	88,90	19,78	72,99	48,53	24,46			19,06		19,06	19,52		19,52		73,05				3,62
22.01.2020	24,00	*	109,22	87,25	21,97	72,70	48,16	24,54			21,30		21,30	21,81		21,81		72,89				3,74
Среднее	24,00		108,60	87,46	21,14	72,72	48,19	24,52			20,79		20,79	21,29		21,29		72,89				3,69
Итого	**744,00**		**3366,72**	**2711,32**	**655,40**						**644,38**		**644,38**	**660,06**		**660,06**						**114,33**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **0,86** °C **0,56** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **113,77** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **660,06** м.куб.

ГУП «ТСК СПб» Филиал «Энергосбыт» Управление приборного учета Отделэксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ 28.01.2020 Г.
ЧЕРГОНОЛОХОВА Л.Х.

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкосервис № 2 Невского района» Санкт-Петербург

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/