

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Январь 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Невзоровой ул, д. 3, лит. А
 Обслуживающая организация:

Договор: 9086.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: Отопление
 Код УТЭ: 23775
 График: 95/70

Источники: котельная по адресу Елизавета пр. д.32а

Схема подключения: 2-х трубная схема

Установленные приборы: Часовые и сточн. архивы в файлах:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 206893

Приборы УТЭ поверены до: Смах= 72

Режим (схема): Преобр. давления:

Подводящий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подводящий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Мп)

расходомер: Гплн= 0,48
 ПРЭМ-50-D
 ПРЭМ-50-D
 КТСП-Н
 КТСП-Н

Расчетный алгоритм:

зима: $Q = M1 \cdot (t1 - tнв) - M2 \cdot (t2 - tнв)$

лето: $Q_{гвс} = M3 \cdot (t3 - tнв)$

Договорные нагрузки (ср. час): Кал/час:
 Договорные расходы (ср. сут.): т/сут.

Qот = 0,323
 Qот = 310,08

Qгвс = 0
 Qгвс = 0

Qгвс = 0
 Qгвс = 0

Qгвс = 0
 Qгвс = 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2019 по 22.01.2020

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)				Qобщ						
			М1	М2	DM	T1	T2	dt	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dv (излив)		Уходлив	T3	T4	P3	P4	
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кВт/см2	кВт/см2	т	т	т	т	т	т	т	°C	°C	кВт/см2	кВт/см2	Тпал	
23.12.2019	24.00		570,47	570,47	0,00	55,44	49,54	5,90															3,38
24.12.2019	24.00		569,12	569,12	0,00	55,54	49,63	5,91															3,38
25.12.2019	24.00		567,28	567,28	0,00	55,11	49,30	5,81															3,32
26.12.2019	24.00		562,57	562,57	0,00	55,16	49,23	5,93															3,35
27.12.2019	24.00		559,75	559,75	0,00	55,30	49,23	6,07															3,41
28.12.2019	24.00		560,23	560,23	0,00	54,92	48,80	6,12															3,45
29.12.2019	24.00		560,86	560,86	0,00	54,71	48,48	6,23															3,52
30.12.2019	24.00		561,73	561,73	0,00	54,93	48,81	6,12															3,46
31.12.2019	24.00		562,23	562,23	0,00	54,90	48,93	5,97															3,37
01.01.2020	24.00		560,83	560,83	0,00	54,98	48,90	6,08															3,43
02.01.2020	24.00		562,92	562,92	0,00	55,14	49,13	6,01															3,40
03.01.2020	24.00		564,33	564,33	0,00	55,47	49,49	5,98															3,39
04.01.2020	24.00		561,96	561,96	0,00	55,71	49,66	6,05															3,42
05.01.2020	24.00		561,67	561,67	0,00	55,29	49,20	6,09															3,44
06.01.2020	24.00		561,86	561,86	0,00	54,77	48,68	6,09															3,44
07.01.2020	24.00		564,38	564,38	0,00	55,10	49,04	6,06															3,44
08.01.2020	24.00		567,56	567,56	0,00	55,28	49,27	6,01															3,43
09.01.2020	24.00		566,88	566,88	0,00	55,08	49,20	5,88															3,35
10.01.2020	24.00		565,52	565,52	0,00	55,01	49,04	5,97															3,39
11.01.2020	24.00		565,97	565,97	0,00	54,79	48,80	5,99															3,41
12.01.2020	24.00		566,34	566,34	0,00	54,76	48,86	5,90															3,36
13.01.2020	24.00		565,57	565,57	0,00	54,80	48,92	5,88															3,34
14.01.2020	24.00		564,51	564,51	0,00	54,76	48,87	5,89															3,34
15.01.2020	24.00		549,48	549,48	0,00	54,56	48,65	5,91															3,26
16.01.2020	24.00		524,34	524,34	0,00	55,03	48,89	6,14															3,23
17.01.2020	24.00		525,56	525,56	0,00	55,16	49,00	6,16															3,25
18.01.2020	24.00		523,01	523,01	0,00	55,30	49,04	6,26															3,29
19.01.2020	24.00		523,77	523,77	0,00	54,98	48,77	6,21															3,26
20.01.2020	24.00		524,23	524,23	0,00	54,77	48,58	6,19															3,26
21.01.2020	24.00		526,02	526,02	0,00	54,73	48,62	6,11															3,23
22.01.2020	24.00		523,10	523,10	0,00	54,55	48,38	6,17															3,24
Среднее	24.00		554,65	554,65	0,00	55,03	49,00	6,04															3,36
Итого	744.00		17194.00	17194.00	0.00																		104.25

Показаны счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Ккал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Общц. рассчитанное по среднему: 0 час
 Объем теплоносителя Узлн, рассчитанный по среднему: 0 куб.м
 Период расчета по договору: час
 Период превышения 12:
 Корректировка на температуру холодной воды: 6,39 °C
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 0 Ккал
 Количество потребленной тепловой энергии Общц.: 104,25 Ккал
 Объем потребленного теплоносителя Узлн: м.куб.

Отчет принят 25.01.2020г
 ЧЕРТОНОХОВА Д.Х.
 Ответственный за учет тепловой энергии абонента)
 ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 ООО "ЖКС № 2 Невского района"