

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Январь 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Ново-Александровская ул, Д. 11, лит. Л
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховознефтегаз"

Договор: 9908.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УУТЗ:

Обшии
 23580

График: 150/70

Установленные приборы: Часовые и стуч. архивы в файлах:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 204729
 Подающий трубопровод (М1) ПРЭМ-32-В1
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ-32-В1
 Подающий ГВС (М3) ПРЭМ-20-В1
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Vn)
 Подпиточный алгоритм:

Схема подключения: 2-х трубная схема
 Приборы УУТЗ поверены до:
 Смах=
 КТСЛ-Н 30
 КТСЛ-Н 30
 ТОЛ-Н 12

Режим (схема):
 Преобр. давления:

Расчетные алгоритмы:
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qот= 0,208
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут.: Gот= 62,4

Qвхт= 0
 Qгех= 0
 Qгес=М3*(h3-hхв)
 Qгелв= 0
 Qгелв.ср= 0
 Qгелв.ср= 0

Qвср= 0,1261
 Qгвср= 0,0573
 Qгвср.ср= 22,92
 Qгвср.ср= 22,92

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2019 по 22.01.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)												Контроль ГВС (ТВ-2)				Обшии		
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dv (излив)	Уплит	T3		T4	P3
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кг/см2	кг/см2	т	т	т	т	т	т	°C	°C	кг/см2	кг/см2	Гкал
23.12.2019	24.00		102.05	92.26	9.79	73.25	50.54	22.71									104.54	93.41	11.13		2.81
24.12.2019	24.00		100.53	92.79	7.74	75.13	51.53	23.60									103.12	93.99	9.13		2.77
25.12.2019	24.00		100.97	91.67	9.30	74.24	50.91	23.33									103.52	92.87	10.65		2.83
26.12.2019	24.00		100.72	90.92	9.80	74.44	50.66	23.78									103.27	92.12	11.15		2.90
27.12.2019	24.00		99.00	89.62	9.38	74.52	50.08	24.44									101.45	90.65	10.80		2.89
28.12.2019	24.00		98.62	88.91	9.71	74.89	49.67	25.22									101.11	89.91	11.20		2.97
29.12.2019	24.00		97.10	87.21	9.89	74.43	48.76	25.67									99.53	88.17	11.36		2.96
30.12.2019	24.00		101.32	49.02	11.30	75.04	49.89	25.15									103.92	91.10	12.82		3.11
31.12.2019	24.00		103.93	89.94	13.98	74.34	50.23	24.11									106.54	91.00	15.54		3.21
01.01.2020	24.00		98.78	89.79	8.99	74.88	50.24	24.64									101.32	90.84	10.48		2.89
02.01.2020	24.00		100.40	91.02	9.38	74.67	50.53	24.14									102.95	92.20	10.75		2.90
03.01.2020	24.00		101.08	91.59	9.49	74.64	50.87	23.77									103.63	92.79	10.84		2.89
04.01.2020	24.00		99.06	90.48	8.58	74.70	50.74	23.96									101.55	91.68	9.87		2.84
05.01.2020	24.00		97.53	88.76	8.77	74.48	49.84	24.64									100.00	89.78	10.22		2.84
06.01.2020	24.00		99.13	88.55	10.58	74.59	49.55	25.04									101.63	89.51	12.12		3.01
07.01.2020	24.00		99.76	90.23	9.53	74.51	50.07	24.44									102.29	91.29	11.00		2.92
08.01.2020	24.00		102.12	90.59	11.53	74.68	50.51	24.17									104.71	91.79	12.92		3.05
09.01.2020	24.00		100.82	91.28	9.54	74.71	50.79	23.92									103.37	92.44	10.93		2.90
10.01.2020	24.00		96.60	89.36	9.24	74.70	50.26	24.44									101.09	90.43	10.66		2.88
11.01.2020	24.00		98.73	88.69	10.04	74.69	49.83	24.86									101.24	89.65	11.59		2.96
12.01.2020	24.00		102.61	90.72	11.89	74.66	50.24	24.42									105.22	91.81	13.41		3.11
13.01.2020	24.00		100.39	90.58	9.81	74.89	50.57	24.32									102.90	91.69	11.21		2.94
14.01.2020	24.00		99.51	90.74	8.77	74.79	50.50	24.29									102.01	91.90	10.11		2.86
15.01.2020	24.00		94.10	86.79	7.31	74.89	50.65	24.24									96.49	87.89	8.60		2.66
16.01.2020	24.00		104.77	95.21	9.56	74.89	51.62	23.27									107.42	96.41	11.01		2.93
17.01.2020	24.00		104.15	94.68	9.47	74.94	51.38	23.46									104.24	95.88	10.90		2.93
18.01.2020	24.00		101.68	92.23	9.45	74.64	50.85	23.79									105.86	94.57	11.29		2.97
19.01.2020	24.00		103.26	93.37	9.89	74.64	50.79	23.85									105.86	94.57	11.29		2.97
20.01.2020	24.00		102.51	93.72	8.79	74.80	50.90	23.90									105.11	94.92	10.19		2.90
21.01.2020	24.00		103.06	94.40	8.66	74.83	51.22	23.61									105.67	95.60	10.07		2.86
22.01.2020	24.00		101.06	92.50	8.56	74.61	50.61	24.06									103.61	93.67	9.94		2.86
Среднее	24.00		100.56	90.92	9.64	74.65	50.48	24.17									103.10	92.04	11.05		2.92
Итого	744.00		3117.35	2818.62	298.73												3196.09	2853.39	342.70		90.46

Показаны счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Упл, т	Обшии, Гкал	Траб, Ккал/час

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему: 0 час
 Объем теплоснабжения Узлу, рассчитанный по среднему: 0 час
 Период расчета по договору: час
 Период превышения L2: час
 Корректировка на температурную разницу: 0,86 °C
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 0,26 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Общц: 90,2 "гал"
 Объем потребленного теплоснабжения Узла: 342,7 х.куб

УПРАВЛЕНИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОТДЕЛА КЛИМАТА И ЭКОЛОГИИ КУУТЗ

ОТЧЕТ ПРИБОРОВ УУТЗ

ЧЕРТОВАХОВА И.Х.

Представитель теплоснабжающей организации

25.01.2020г.

150/70