

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЗ за Январь 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"

Адрес: Ново-Александровская ул. д. 21, лит. В

Обслуживающая организация:

Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Установленные приборы: Часовые и суточные архивы в файлах:

Вычислитель: ВКТ-7 № 208250

Подходящий трубопровод (M1)

Обратный трубопровод (M2)

Подходящий ГВС (M3)

Циркуляционный ГВС (M4)

Подпиточный трубопровод (Vn)

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-hхв)-M2*(t2-hхв)

Договорные нагрузки (гр.час): Qгр.ч= 0,319

Договорные нагрузки (гр.час): Qгр.час: Гкал/час: Qлет.ч= 0

Договорные расходы (гр.сут.): Г/сут.: Qгр.сут= 95,7

Фактическое потребление (ТВ-1)

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2019 по 22.01.2020

Table with columns: Дата, Ти, HC, M1, M2, dm, T1, T2, dt, P1, P2, M3, M4, dm, V3, V4, dv(излив), Vподпит, T3, T4, P3, P4, Общ. Includes summary rows for average and total values.

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему: 0 час
Объем теплоносителя Улцз, рассчитанный по среднему: 0 час
Период расчета по договору: час
Период превышения t2: час
Корректировка на температуру холодной воды: 0,86 C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 0,49 Гкал

Количество потребленной тепловой энергии Общц: 144,96 Гкал
Объем потребленного теплоносителя Улцз изл.: 640,39 м.куб

Blue official stamp of ЖУП "ТЭК СПб" (Heat Point Administration) with handwritten signature and date 25.01.2020.