

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Январь 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Обуховской Обороны пр-кт, д. 108, корп. 2, лит. П  
 Договор: 8969.038.1  
 Строит. адрес: 2-х-трубная схема  
 Телефон: 28175  
 Узел учета: 28175  
 Отопление: 28175  
 График: 150/70

Источники: ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"  
 Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:  
 Вычислитель: ТСРВ-4026M № 1318190  
 расходомер: ЗРСВ-440ЛВ-32  
 Подводящий трубопровод (М1) ЗРСВ-440ЛВ-32  
 Обратный трубопровод (М2) ЗРСВ-440ЛВ-32  
 Подводящий ГВС (М3)  
 Циркуляционный ГВС (М4)  
 Подпиточный трубопровод (УП)  
 Расчетный алгоритм: зима:  $Q_{от} = M1 \cdot (t_1 - t_{нв}) - M2 \cdot (t_2 - t_{нв})$  лето:  $Q_{гвс} = M3 \cdot (t_3 - t_{нв})$   
 Договорные нагрузки (Гкал/час):  $Q_{от} = 0,15$  Овент. = 0 Огех = 0  
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час:  $Q_{от} = 0,15$  Огех.ср = 0  
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут.:  $G_{от} = 45$  Гвент. = 0 Ггех = 0  
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2019 по 22.01.2020

Дата	Ти час	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)				Общ. Гкал					
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	DV (излив)		Улодпит	T3	T4	P3	P4
23.12.2019	24.00	97.49	96.16	1.33	73.18	49.34	23.84	7.00	3.70													2.40
24.12.2019	24.00	98.06	96.72	1.34	75.11	50.40	24.71	7.10	3.60													2.50
25.12.2019	24.00	96.46	95.15	1.31	74.22	49.81	24.41	7.00	3.60													2.42
26.12.2019	24.00	95.53	94.10	1.43	74.40	49.71	24.69	7.00	3.70													2.43
27.12.2019	24.00	93.63	92.30	1.33	74.48	49.07	25.41	6.90	3.70													2.45
28.12.2019	24.00	92.72	91.37	1.35	74.91	48.61	26.30	6.90	3.80													2.51
29.12.2019	24.00	90.84	89.48	1.36	74.40	47.59	26.81	6.80	3.80													2.50
30.12.2019	24.00	94.07	92.64	1.43	75.00	48.63	26.37	6.90	3.70													2.55
31.12.2019	24.00	94.07	92.63	1.44	74.30	48.79	25.51	6.90	3.70													2.47
01.01.2020	24.00	93.62	92.16	1.46	74.85	48.80	26.05	7.00	3.80													2.51
02.01.2020	24.00	94.89	93.44	1.45	74.65	49.18	25.47	7.00	3.70													2.49
03.01.2020	24.00	95.52	94.13	1.39	74.59	49.22	25.37	7.00	3.70													2.50
04.01.2020	24.00	94.34	92.97	1.37	74.66	49.08	25.98	7.00	3.70													2.48
05.01.2020	24.00	92.29	90.91	1.38	74.46	48.51	25.95	6.90	3.70													2.46
06.01.2020	24.00	92.04	90.65	1.39	74.55	48.12	26.43	6.90	3.80													2.50
07.01.2020	24.00	93.89	92.49	1.40	74.46	48.61	25.85	6.90	3.70													2.50
08.01.2020	24.00	94.51	93.13	1.38	74.64	48.72	25.92	6.90	3.70													2.52
09.01.2020	24.00	95.35	93.95	1.40	74.69	49.24	25.45	7.00	3.70													2.50
10.01.2020	24.00	92.99	91.60	1.39	74.66	48.73	25.93	6.90	3.70													2.48
11.01.2020	24.00	92.15	90.77	1.38	74.67	48.51	26.16	6.90	3.80													2.48
12.01.2020	24.00	94.57	93.18	1.39	74.62	48.75	25.87	7.00	3.70													2.52
13.01.2020	24.00	94.37	93.00	1.37	74.85	49.15	25.70	7.00	3.70													2.50
14.01.2020	24.00	94.27	92.93	1.34	74.77	49.00	25.77	7.00	3.70													2.50
15.01.2020	24.00	95.21	93.87	1.34	74.84	49.09	25.75	7.00	3.70													2.52
16.01.2020	24.00	96.69	95.35	1.34	74.84	49.86	24.98	7.00	3.60													2.49
17.01.2020	24.00	95.89	94.57	1.32	74.79	49.88	24.91	7.00	3.60													2.46
18.01.2020	24.00	94.09	91.75	1.34	74.59	49.01	25.58	6.90	3.70													2.45
19.01.2020	24.00	94.24	92.90	1.34	74.61	49.11	25.50	7.00	3.70													2.47
20.01.2020	24.00	94.49	93.14	1.35	74.75	49.35	25.40	7.00	3.70													2.47
21.01.2020	24.00	95.32	94.00	1.32	74.80	49.73	25.07	7.00	3.60													2.46
22.01.2020	24.00	92.99	91.67	1.32	74.57	49.03	25.54	6.90	3.70													2.44
Среднее	24.00	94.37	93.00	1.37	74.61	49.05	25.56	6.96	3.70													2.44
Итого	744.00	2925.59	2883.11	42.48																		76.93

Показаны счетчики на момент снятия данных:  
 Дата, время М1, т М2, т М3, т М4, т V3, куб.м V4, куб.м  
 Общ. Гкал Трав. ч

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему: 0 час  
 Объем теплоносителя Узл, рассчитанный по среднему: 0 час  
 Период расчета по договору: час  
 Период превышения 12:  
 Корректировка на тектватуру холодной воды: 0,86 °C  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 0 Гкал  
 Количество потребленной тепловой энергии Общц: 76,93 "гал"  
 Объем потребленного теплоносителя Узл: 3,70 куб.м

