

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Январь 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Обуховской Обороны пр-кт, д. 21, лит. А
 Договор: 8693.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:
 Узел учета: Отопление
 Код УУТЗ: 28899
 Рафикс: 95/70

Источник: котельная по адресу Обуховской обороны пр. д.23
 Схема подключения: 2-х трубная схема
 Режим (схема): Преобр. давления

Установленные приборы: ВКТ-7 № 207927
 Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 207927
 расходомер:
 Приборы УУТЗ поверены до:
 Термопреобр.:

Подпиточный трубопровод (М4)
 Подпиточный трубопровод (Ул)
 Расчетный алгоритм:
 зима: Q=M1*(h1-hхв)+M2*(h2-hхв)
 лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= 0,438 Qэнт.= 0 Qгвс.= 0
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qот.ср.= 0 Qэнт.ср.= 0 Qгвс.ср.= 0
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут.: Qот.= 420,48 Qэнт.= 0 Qгвс.= 0

Учет отопления (ТВ-1)
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2019 по 22.01.2020
 Учет ГВС (ТВ-2)

Дата	Ти	НС	M1		M2		DM		T1		T2		DT		P1		P2		M3	M4	DM		V3	V4	dV (излм)		T3	T4	P3	P4	Общ. Гкал	
			Т	Т	Т	Т	°C	°C	°C	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т			Т	М3			М3	°C						°C
23.12.2019	24.00		344.69	344.69	0.00	62.74	52.58	10.16																								3.52
24.12.2019	24.00		344.44	344.44	0.00	62.60	52.46	10.14																							3.50	
25.12.2019	24.00		345.24	345.24	0.00	62.64	52.49	10.15																							3.51	
26.12.2019	24.00		344.37	344.37	0.00	62.38	52.29	10.09																							3.48	
27.12.2019	24.00		345.42	345.42	0.00	62.05	51.94	10.11																							3.50	
28.12.2019	24.00		346.19	346.19	0.00	61.53	51.29	10.24																							3.55	
29.12.2019	24.00		345.55	345.55	0.00	61.01	50.75	10.26																							3.55	
30.12.2019	24.00		345.64	345.64	0.00	60.87	50.79	10.08																							3.49	
31.12.2019	24.00		344.81	344.81	0.00	61.02	51.08	9.94																							3.43	
01.01.2020	24.00		346.05	346.05	0.00	60.73	50.78	9.95																							3.45	
02.01.2020	24.00		344.73	344.73	0.00	61.02	51.07	9.95																							3.44	
03.01.2020	24.00		342.54	342.54	0.00	61.28	51.26	10.02																							3.44	
04.01.2020	24.00		344.03	344.03	0.00	61.18	51.23	9.95																							3.43	
05.01.2020	24.00		360.62	360.62	0.00	60.92	51.01	9.91																							3.48	
06.01.2020	24.00		283.77	283.77	0.00	58.77	48.95	9.82																							2.57	
07.01.2020	24.00		321.31	321.31	0.00	60.75	49.95	10.80																							3.48	
08.01.2020	24.00		381.98	381.98	0.00	60.76	51.55	9.21																							3.53	
09.01.2020	24.00		380.44	380.44	0.00	60.95	51.75	9.20																							3.51	
10.01.2020	24.00		379.73	379.73	0.00	60.85	51.58	9.27																							3.53	
11.01.2020	24.00		378.11	378.11	0.00	60.96	51.53	9.43																							3.57	
12.01.2020	24.00		379.64	379.64	0.00	60.99	51.65	9.34																							3.56	
13.01.2020	24.00		378.68	378.68	0.00	61.22	51.86	9.36																							3.56	
14.01.2020	24.00		376.35	376.35	0.00	61.26	51.82	9.44																							3.57	
15.01.2020	24.00		375.64	375.64	0.00	61.32	51.91	9.41																							3.54	
16.01.2020	24.00		376.10	376.10	0.00	61.66	52.34	9.32																							3.52	
17.01.2020	24.00		376.54	376.54	0.00	61.92	52.57	9.35																							3.53	
18.01.2020	24.00		375.44	375.44	0.00	61.81	52.44	9.37																							3.53	
19.01.2020	24.00		376.98	376.98	0.00	61.69	52.34	9.35																							3.54	
20.01.2020	24.00		365.35	365.35	0.00	60.27	50.99	9.28																							3.40	
21.01.2020	24.00		377.71	377.71	0.00	61.06	51.88	9.18																							3.48	
22.01.2020	24.00		377.70	377.70	0.00	60.88	51.62	9.26																							3.51	
Среднее	24.00		356.96	356.96	0.00	61.26	51.54	9.72																							3.47	
Итого	744.00		11065.80	11065.80	0.00																										107.70	

Показания счетчиков на момент снятия данных:
 Дата, время М1, т М2, т М3, т М4, т V3, куб.м V4, куб.м Vп, т Общд, Гкал Траб, д.мес.гг.
 Количество тепловой энергии Общд, рассчитанное по среднему: 0 час
 Объем теплоносителя Визн, рассчитанный по среднему: 0 час
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2: 0,9 °C
 Корректировка на температуру холодной воды: 0 Гкал
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
 Количество потребленной тепловой энергии Общд: 107,7 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Угвс изл: м.куб

УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель филиала
 ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Представитель теплоэнергетической организации

ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25.01.2020г
 ЧЕРТОНОВА ИХ