

Отчет о теплоснабжении по приборам УЛТЗ за Январь 2020

Абонент: ООО "ЖКС №2 Невского района"
 Адрес: Обуховской Обороны пр-кт, д. 217, лит. А
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"

Договор: 8998.038.1
 Срокт: адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УЛТЗ:

Отопление
 28380

График: 150/70

Схема подключения: 2-х трубная схема

Приборы УЛТЗ поверены до:

Термопреобр.:
 Вязет ТПС
 Вязет ТПС

Режим (схема):
 Преобр. давления:
 СДВ
 СДВ

ОП: А32-00:

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Вычислитель: ТСРВ-026M № 1319029
 Подходящий трубопровод (M1) ЭРСВ-440ПВ-25
 Обратный трубопровод (M2) ЭРСВ-440ПВ-25
 Подходящий ГВС (M3)
 Циркуляционный ГВС (M4)
 Подпиточный трубопровод (П)

Расходомер: Smln= 0,071
 Smax= 17,69
 Smin= 0,071

лето: Qгвс=M3*(n3-нхв)

Qгвс ср=

Qгвс ср=

Qгвс ср=

Расчетный алгоритм: Q=M1*(n1-нхв)+M2*(n2-нхв)
 Qот.= 0,229
 Qот.= 68,7
 Светл.= 0
 Светл.= 0
 Qгвс ср= 0
 Qгвс ср= 0
 Qгвс ср= 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2019 по 22.01.2020

| Дата | Ти | НС | Учет отопления (ТВ-1) | | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | |
|------------|--------|----|-----------------------|---------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|----|----|-----------------|----|----|-----------|---------|----|--------|--------|------|-------|
| | | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (изма) | Уводлит | T3 | T4 | P3 | P4 | Общ |
| | час | | Т | Т | Т | °С | °С | °С | кг/см2 | кг/см2 | Т | Т | Т | М3 | М3 | М3 | °С | °С | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | |
| 23.12.2019 | 24.00 | | 71,93 | 72,99 | -1,06 | 73,36 | 45,17 | 28,19 | 6,90 | 3,50 | | | | | | | | | | | | 1,98 |
| 24.12.2019 | 24.00 | | 72,47 | 73,57 | -1,10 | 75,29 | 46,08 | 29,21 | 6,90 | 3,50 | | | | | | | | | | | | 2,07 |
| 25.12.2019 | 24.00 | | 71,61 | 72,67 | -1,06 | 74,40 | 45,57 | 28,83 | 6,80 | 3,50 | | | | | | | | | | | | 2,02 |
| 26.12.2019 | 24.00 | | 71,10 | 72,14 | -1,04 | 74,57 | 45,40 | 29,17 | 6,80 | 3,50 | | | | | | | | | | | | 2,03 |
| 27.12.2019 | 24.00 | | 69,77 | 70,79 | -1,02 | 74,67 | 44,75 | 29,92 | 6,70 | 3,60 | | | | | | | | | | | | 2,04 |
| 28.12.2019 | 24.00 | | 69,13 | 70,12 | -0,99 | 75,09 | 44,30 | 30,79 | 6,70 | 3,70 | | | | | | | | | | | | 2,09 |
| 29.12.2019 | 24.00 | | 67,77 | 68,71 | -0,94 | 74,59 | 43,35 | 31,24 | 6,70 | 3,70 | | | | | | | | | | | | 2,08 |
| 30.12.2019 | 24.00 | | 70,19 | 71,19 | -1,00 | 75,17 | 44,36 | 30,81 | 6,80 | 3,60 | | | | | | | | | | | | 2,12 |
| 31.12.2019 | 24.00 | | 70,21 | 71,21 | -1,00 | 74,47 | 44,46 | 30,01 | 6,70 | 3,50 | | | | | | | | | | | | 2,06 |
| 01.01.2020 | 24.00 | | 69,95 | 70,94 | -0,99 | 75,02 | 44,36 | 30,66 | 6,80 | 3,70 | | | | | | | | | | | | 2,10 |
| 02.01.2020 | 24.00 | | 71,05 | 72,08 | -1,03 | 74,81 | 44,78 | 30,03 | 6,80 | 3,60 | | | | | | | | | | | | 2,09 |
| 03.01.2020 | 24.00 | | 71,53 | 72,56 | -1,03 | 74,76 | 44,96 | 29,80 | 6,90 | 3,50 | | | | | | | | | | | | 2,09 |
| 04.01.2020 | 24.00 | | 70,59 | 71,58 | -0,99 | 74,82 | 44,75 | 30,07 | 6,80 | 3,60 | | | | | | | | | | | | 2,07 |
| 05.01.2020 | 24.00 | | 69,07 | 70,02 | -0,95 | 74,62 | 44,03 | 30,59 | 6,70 | 3,70 | | | | | | | | | | | | 2,09 |
| 06.01.2020 | 24.00 | | 68,88 | 69,84 | -0,96 | 74,73 | 43,79 | 30,94 | 6,70 | 3,70 | | | | | | | | | | | | 2,09 |
| 07.01.2020 | 24.00 | | 70,26 | 71,25 | -0,99 | 74,64 | 44,18 | 30,46 | 6,80 | 3,60 | | | | | | | | | | | | 2,10 |
| 08.01.2020 | 24.00 | | 70,71 | 71,72 | -1,01 | 74,80 | 44,52 | 30,28 | 6,80 | 3,60 | | | | | | | | | | | | 2,10 |
| 09.01.2020 | 24.00 | | 71,24 | 72,27 | -1,03 | 74,84 | 44,89 | 29,85 | 6,80 | 3,60 | | | | | | | | | | | | 2,09 |
| 10.01.2020 | 24.00 | | 69,39 | 70,39 | -1,00 | 74,83 | 44,42 | 30,41 | 6,70 | 3,60 | | | | | | | | | | | | 2,07 |
| 11.01.2020 | 24.00 | | 68,98 | 69,96 | -0,98 | 74,84 | 44,05 | 30,79 | 6,70 | 3,70 | | | | | | | | | | | | 2,08 |
| 12.01.2020 | 24.00 | | 70,79 | 71,79 | -1,00 | 74,78 | 44,41 | 30,37 | 6,80 | 3,60 | | | | | | | | | | | | 2,11 |
| 13.01.2020 | 24.00 | | 70,72 | 71,73 | -1,01 | 75,03 | 44,71 | 30,32 | 6,80 | 3,60 | | | | | | | | | | | | 2,10 |
| 14.01.2020 | 24.00 | | 70,79 | 71,80 | -1,01 | 74,93 | 44,78 | 30,15 | 6,80 | 3,60 | | | | | | | | | | | | 2,09 |
| 15.01.2020 | 24.00 | | 71,48 | 72,50 | -1,02 | 75,01 | 44,97 | 30,04 | 6,80 | 3,50 | | | | | | | | | | | | 2,10 |
| 16.01.2020 | 24.00 | | 72,52 | 73,57 | -1,05 | 75,02 | 45,61 | 29,41 | 6,90 | 3,50 | | | | | | | | | | | | 2,09 |
| 17.01.2020 | 24.00 | | 72,06 | 73,10 | -1,04 | 74,96 | 45,50 | 29,46 | 6,90 | 3,50 | | | | | | | | | | | | 2,08 |
| 18.01.2020 | 24.00 | | 70,07 | 71,04 | -0,97 | 74,76 | 44,82 | 29,94 | 6,80 | 3,60 | | | | | | | | | | | | 2,06 |
| 19.01.2020 | 24.00 | | 70,95 | 71,94 | -0,99 | 74,77 | 44,93 | 29,84 | 6,80 | 3,60 | | | | | | | | | | | | 2,08 |
| 20.01.2020 | 24.00 | | 71,16 | 72,15 | -0,99 | 74,92 | 45,01 | 29,91 | 6,80 | 3,60 | | | | | | | | | | | | 2,08 |
| 21.01.2020 | 24.00 | | 71,80 | 72,80 | -1,00 | 74,95 | 45,33 | 29,62 | 6,90 | 3,50 | | | | | | | | | | | | 2,08 |
| 22.01.2020 | 24.00 | | 70,19 | 71,13 | -0,94 | 74,73 | 44,66 | 30,07 | 6,80 | 3,60 | | | | | | | | | | | | 2,07 |
| Среднее | 24.00 | | 70,60 | 71,60 | -1,01 | 74,78 | 44,74 | 30,04 | 6,79 | 3,59 | | | | | | | | | | | | 2,08 |
| Итого | 744,00 | | 2188,56 | 2219,75 | -31,19 | | | | | | | | | | | | | | | | | 64,40 |

Показаны счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время M1, т M2, т M3, т M4, т V3, куб.м V4, куб.м УЛ, т

Общ. Гкал Трасс.ч

Количество тепловой энергии Общ, рассчитанное по среднему: 0 час

Объем теплоносителя Удлз, рассчитанный по среднему: 0 час

Период расчета по договору: час

Период превышения t2: 0,86 °С

Корректировка на температуру холодной воды: 0 Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 64,4 Гкал

Количество потребленной тепловой энергии Общ: 64,4 Гкал

Объем потребленного теплоносителя Удлз: м.куб

Отчет принят 25.01.2020г

Представитель теплоснабжающей организации

УПРАВЛЕНИЕ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОГО УЧЕТА

ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУЛТЭ

ОТДЕЛ ПРИЕМТ 25.01.2020г

«ЭНЕРГОСБЫТ»

«ЖКС №2 Невского района»

ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУЛТЭ

ОТДЕЛ ПРИЕМТ 25.01.2020г

Представитель теплоснабжающей организации