

Отчет о теплотреблении по приборам УТЭ за Январь 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Обуховская Оборона пр-кт, д. 227, корп. 1
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"
 Договор: 10748.038.1
 Строит. адрес: ТСП-Н
 Телефон: 286.42
 Узел учета: 286.42
 Код УТЭ: 286.42
 График: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточные архивы в файлах:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 206925
 Подходящий трубопровод (М1) ПРЭМ-50-В1
 Обработанный трубопровод (М2) ПРЭМ-50-В1
 Подходящий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Уп)
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-tнв)-M2*(t2-tнв)
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот = 0,597 Qвент = 0 Qтех = 0 Qгвс = M3*(t3-tнв)
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.: Gот = 179,1 Gвент = 0 Gтех = 0 Gгвс ср = 0
 Расчетный алгоритм: лето: Qгвс = M3*(t3-tнв)
 Схема подключения: 2-х трубная схема
 Приборы УТЭ поверены до: Smax = 72 Smin = 0,16
 Термопреобр.: Преобр. давления: Режим (схема):
 Контроль ГВС (ТВ-2): Qгвс = 0 Qгвс ср = 0 Qгвс ср = 0,136 Qгвс ср = 54,4 Gгвс.м = 0

Дата	Учет отопления (ТВ-1)		Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2019 по 22.01.2020										Контроль ГВС (ТВ-2)											
	Тп	НС	М1	М2	дМ	Т1	Т2	дТ	Р1	Р2	М3	М4	дМ	Уп	М3	М3	дV (назив)	Уплит	Т3	Т4	Р3	Р4	Общ	
	час		т	т	т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	т	т	т	т	т	т	т	т	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Гкал	
23.12.2019																								
24.12.2019																								
25.12.2019																								
26.12.2019																								
27.12.2019																								
28.12.2019																								
29.12.2019	24,00		182,11	154,17	27,94	72,81	42,75	30,06	7,60	4,50	26,34	26,34	26,97			26,97							6,67	
30.12.2019	24,00		187,76	157,92	29,84	73,42	43,60	29,82	7,70	4,40	28,18	28,18	28,85			28,85							6,91	
31.12.2019	24,00		190,01	157,37	32,64	72,73	43,69	29,04	7,60	4,30	30,97	30,97	31,72			31,72							6,95	
01.01.2020	24,00		187,83	157,61	30,22	73,26	43,69	29,57	7,70	4,40	28,61	28,61	29,31			29,31							6,88	
02.01.2020	24,00		194,26	158,85	35,41	73,07	44,01	28,06	7,70	4,40	33,73	33,73	34,56			34,56							7,21	
03.01.2020	24,00		197,18	159,48	37,70	72,99	44,18	28,81	7,70	4,30	35,98	35,98	36,86			36,86							7,36	
04.01.2020	24,00		198,28	157,65	40,63	73,14	44,22	28,92	7,70	4,40	38,82	38,82	39,76			39,76							7,54	
05.01.2020	24,00		193,20	155,47	37,73	72,90	43,58	29,32	7,60	4,40	35,89	35,89	36,76			36,76							7,32	
06.01.2020	24,00		192,81	155,40	37,41	73,04	43,40	29,64	7,60	4,40	35,53	35,53	36,39			36,39							7,34	
07.01.2020	24,00		195,38	157,56	37,82	73,02	43,76	29,26	7,70	4,40	35,95	35,95	36,82			36,82							7,38	
08.01.2020	24,00		196,64	158,02	38,62	73,10	43,99	29,11	7,70	4,30	36,71	36,71	37,60			37,60							7,43	
09.01.2020	24,00		195,25	158,98	36,27	73,16	44,31	28,85	7,70	4,30	34,40	34,40	35,22			35,22							7,25	
10.01.2020	24,00		193,49	156,23	37,26	73,19	44,93	29,26	7,60	4,40	35,26	35,26	36,11			36,11							7,31	
11.01.2020	24,00		195,11	155,42	39,69	73,19	43,61	29,58	7,60	4,40	37,59	37,59	38,50			38,50							7,51	
12.01.2020	24,00		195,61	158,66	42,89	72,89	44,92	28,97	7,70	4,30	34,88	34,88	35,74			35,74							7,30	
13.01.2020	24,00		194,00	158,35	35,65	73,11	44,18	28,93	7,70	4,40	33,51	33,51	34,32			34,32							7,20	
14.01.2020	24,00		193,99	158,72	35,27	73,07	44,18	28,89	7,70	4,40	33,17	33,17	33,95			33,95							7,17	
15.01.2020	24,00		116,01	96,08	19,93	73,04	42,96	30,08	5,60	3,70	20,06	20,06	20,54			20,54							4,35	
16.01.2020	24,00		190,58	162,33	28,25	73,18	44,68	28,50	7,80	4,30	26,21	26,21	26,84			26,84							6,70	
17.01.2020	24,00		188,40	161,49	26,91	73,19	44,51	28,68	7,70	4,30	25,02	25,02	25,65			25,65							6,61	
18.01.2020	24,00		185,99	158,48	27,51	72,95	44,12	28,83	7,70	4,40	25,65	25,65	26,27			26,27							6,58	
19.01.2020	24,00		183,44	154,59	28,85	72,86	45,17	27,69	7,70	4,40	10,47	10,47	10,70			10,70							3,09	
20.01.2020	24,00		183,44	154,59	28,85	72,86	45,17	27,69	7,70	4,40	10,47	10,47	10,70			10,70							3,09	
21.01.2020	23,00		171,18	146,86	24,32	73,03	43,92	28,11	7,70	4,30	24,57	24,57	25,16			25,16							6,06	
22.01.2020	23,00		178,12	151,99	27,05	72,77	43,23	29,54	7,60	4,20	25,23	25,23	25,83			25,83							6,44	
Среднее	24,00		183,95	151,99	31,97	73,02	43,89	29,14	7,48	4,29	30,45	30,45	31,19			31,19							6,77	
Итого	599,00		4591,16	3793,32	797,84						760,08	760,08	778,46			778,46							168,95	

Показания счетчиков на момент снятия данных:
 Дата, время: М1, т М2, т М3, т М4, т V3, куб.м V4, куб.м Уп, т Общ, Гкал Трасс, °С
 Количество тепловой энергии Общд, рассчитанное по среднему: 145 час 41,94 Гкал
 Объем теплоносителя Визл, рассчитанный по среднему: 145 час 155,53 куб.м
 Период превышения t2: час
 Корректировка на температуру холодн. воды: 0,86 °С
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 210,06 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Общд: 933,99 м.куб
 Объем потребленного теплоносителя Увс изл: 210,06 Гкал

Финанс. отдел
 УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРНОГО УЧЕТА
 ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУВУТЭ
 ОТЧЕТ ПРИБОР. УЧЕТА
 ЧЕРТОВОДОКОВА Д.Х.
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента):
 Представитель теплонаблюдателей организации: [подпись]