

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Январь 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Обуховская Оборонки пр-кт, д. 289, корп. 2, лит. А
 Обслуживающая организация:

Договор: 10256.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: Общий
 Код УТЭ: 28174

Источник: ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"

Схема подключения:

2-х трубная схема

Режим (схема): ОТ: А23-12; МП: А23-12;

График: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:

См1=

Приборы УТЭ повтены до:

Терморесобр.:

Преобр. давления:

ОТ: А23-12; МП: А23-12;

График: 150/70

Вычислитель: ТРСВ-026М № 1401590

Расходомер:

ЗРСВ-440ПВ-32
 ЗРСВ-440ПВ-32
 ЗРСВ-440ПВ-20

Взлет ТПС
 Взлет ТПС
 Взлет ТПС

СДВ-И-2-5-1,6
 СДВ-И-2-5-1,6
 СДВ-И-2-5-1,6

Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Уп)

эма:

Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Qтеп = 0

Qтеп = 0

Qтеп = 0

Qтеп = 0

Qтеп = 0

Qтеп = 0

Qтеп = 0,1155

Qтеп = 0,0525

Qтеп = 21

Договорные нагрузки, Гкал/час:
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час:
 Договорные расходы (ср. сут.), Тб/сут.

Qот = 0,279

Qот = 83,7

Qтеп = 0

Qтеп = 0

Qтеп = 0

Qтеп = 0

Qтеп = 0

Qтеп = 0

Qтеп = 0,1155

Qтеп = 0,0525

Qтеп = 21

Расчетный алгоритм:

Qтеп = 0

Qтеп = 0

Qтеп = 0

Qтеп = 0

Qтеп = 0

Qтеп = 0

Qтеп = 0,1155

Qтеп = 0,0525

Qтеп = 21

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2019 по 22.01.2020

Дата	Ти час	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)										
			M1 Т	M2 Т	DM Т	T1 °С	T2 °С	DT °С	P1 кг/см2	P2 кг/см2	M3 Т	M4 Т	DM Т	V3 м3	V4 м3	DU (измн) м3	Uподпит м3	T3 °С	T4 °С	P3 кг/см2	P4 кг/см2	Общ. Гкал	
23.12.2019	24,00*		93,51	82,14	11,37	70,31	44,58	25,73	26,68	7,00	2,70	10,29	10,29	10,29	9,29	9,49	10,50	10,50	67,47	67,47	4,70	4,70	2,92
24.12.2019	24,00*		92,25	81,95	10,30	72,15	45,47	26,68	26,25	7,00	2,60	9,29	9,77	9,77	9,98	9,98	10,45	10,45	68,67	68,67	4,70	4,60	2,91
25.12.2019	24,00*		91,50	80,05	11,45	71,35	44,86	26,49	26,49	8,50	3,60	10,45	10,45	10,45	10,68	10,68	10,54	10,77	68,81	68,81	5,90	5,90	2,94
26.12.2019	24,00*		92,85	81,41	11,44	71,39	44,58	26,81	26,81	7,00	2,70	10,54	10,54	10,54	10,77	10,77	10,45	10,77	68,80	68,80	4,80	4,80	3,01
27.12.2019	24,00*		92,85	81,41	11,44	71,39	44,58	26,81	26,81	7,00	2,70	10,54	10,54	10,54	10,77	10,77	10,45	10,77	69,17	69,17	5,00	5,00	2,97
28.12.2019	24,00*		92,28	81,25	11,03	71,12	43,81	27,31	27,31	7,00	2,70	10,04	10,04	10,04	10,26	10,26	10,04	10,26	68,89	68,89	3,01	3,01	3,16
29.12.2019	24,00*		93,77	80,54	13,23	71,59	44,22	27,37	27,37	7,00	2,60	12,16	12,16	12,16	12,43	12,43	12,16	12,43	68,96	68,96	4,80	4,80	3,16
30.12.2019	24,00*		97,48	80,32	17,16	71,13	44,34	26,79	26,79	6,90	2,70	16,06	16,06	16,06	16,39	16,39	16,06	16,39	69,48	69,48	4,30	4,30	3,38
31.12.2019	24,00*		88,66	80,11	8,55	71,50	44,41	27,09	27,09	7,00	2,70	7,58	7,58	7,58	7,75	7,75	8,04	8,04	69,06	69,06	5,50	5,50	2,79
01.01.2020	24,00*		88,84	80,00	8,84	71,37	44,45	26,92	26,92	7,00	2,70	8,93	8,93	8,93	9,12	9,12	8,93	9,12	68,42	68,42	5,10	5,10	2,90
02.01.2020	24,00*		90,72	80,72	10,00	71,27	44,52	26,75	26,75	7,00	2,70	9,15	9,15	9,15	9,34	9,34	9,15	9,34	68,23	68,23	5,00	5,00	2,98
03.01.2020	24,00*		90,91	80,72	10,19	71,30	44,47	26,83	26,83	7,00	2,70	10,59	10,59	10,59	10,82	10,82	10,59	10,82	68,61	68,61	5,00	5,00	2,94
04.01.2020	24,00*		90,79	79,87	10,92	71,20	44,25	26,95	26,95	7,00	2,70	10,82	10,82	10,82	10,90	10,90	10,82	10,90	68,34	68,34	4,90	4,90	3,04
05.01.2020	24,00*		92,91	81,27	11,64	71,28	44,16	27,12	27,12	7,00	2,70	10,67	10,67	10,67	10,82	10,82	10,67	10,82	68,63	68,63	4,90	4,90	3,02
06.01.2020	24,00*		92,50	80,81	11,69	71,26	44,34	26,92	26,92	7,00	2,70	10,59	10,59	10,59	10,90	10,90	10,59	10,90	67,85	67,85	5,10	5,10	3,00
07.01.2020	24,00*		92,01	80,88	11,13	71,33	44,40	26,93	26,93	7,00	2,70	10,13	10,13	10,13	10,35	10,35	10,13	10,35	69,02	69,02	5,00	5,00	2,98
08.01.2020	24,00*		92,73	81,23	11,50	71,40	44,65	26,75	26,75	7,00	2,70	10,50	10,50	10,50	10,73	10,73	10,50	10,73	68,69	68,69	5,00	5,00	2,98
09.01.2020	24,00*		92,73	81,47	11,26	71,44	44,53	26,91	26,91	7,00	2,70	10,16	10,16	10,16	10,37	10,37	10,16	10,37	68,13	68,13	4,90	4,90	3,15
10.01.2020	24,00*		92,40	81,47	10,93	71,44	44,53	26,91	26,91	7,00	2,70	10,16	10,16	10,16	10,37	10,37	10,16	10,37	68,69	68,69	5,00	5,00	2,98
11.01.2020	24,00*		91,54	80,35	11,19	71,46	44,40	27,06	27,06	7,00	2,70	11,69	11,69	11,69	11,94	11,94	11,69	11,94	68,13	68,13	4,90	4,90	3,04
12.01.2020	24,00*		95,48	82,83	12,65	71,52	44,29	27,01	27,01	7,10	2,70	10,16	10,16	10,16	10,37	10,37	10,16	10,37	69,53	69,53	4,90	4,90	3,11
13.01.2020	24,00*		94,04	82,64	11,40	71,46	44,56	26,90	26,90	7,00	2,70	11,39	11,39	11,39	11,64	11,64	11,39	11,64	69,43	69,43	5,00	5,00	3,07
14.01.2020	24,00*		95,01	82,59	12,42	71,52	44,68	26,84	26,84	7,00	2,70	11,39	11,39	11,39	11,64	11,64	11,39	11,64	69,23	69,23	5,20	5,20	2,93
15.01.2020	24,00*		93,55	82,95	10,60	71,44	44,70	26,74	26,74	7,00	2,70	9,57	9,57	9,57	9,79	9,79	9,57	9,79	68,93	68,93	5,10	5,10	2,93
16.01.2020	24,00*		93,15	82,56	10,59	71,44	45,01	26,26	26,26	7,10	2,60	9,55	9,55	9,55	9,76	9,76	9,55	9,76	68,93	68,93	5,20	5,20	2,91
17.01.2020	24,00*		92,66	82,33	10,33	71,27	45,01	26,26	26,26	7,00	2,60	9,40	9,40	9,40	9,60	9,60	9,40	9,60	68,21	68,21	4,80	4,80	3,07
18.01.2020	24,00*		94,31	81,55	12,76	71,20	44,74	26,46	26,46	7,00	2,70	11,73	11,73	11,73	11,98	11,98	11,73	11,98	68,75	68,75	4,90	4,90	3,03
19.01.2020	24,00*		93,86	81,80	12,38	71,27	44,66	26,61	26,61	7,00	2,60	11,45	11,45	11,45	11,69	11,69	11,45	11,69	68,21	68,21	5,20	5,20	2,96
20.01.2020	24,00*		93,27	82,18	11,68	71,36	44,71	26,65	26,65	7,10	2,70	9,62	9,62	9,62	9,83	9,83	9,62	9,83	68,32	68,32	4,80	4,80	3,06
21.01.2020	24,00*		94,60	82,65	11,95	71,30	44,66	26,64	26,64	7,10	2,70	11,01	11,01	11,01	11,25	11,25	11,01	11,25	68,76	68,76	5,00	5,00	3,00
22.01.2020	24,00*		92,75	81,43	11,33	71,35	44,58	26,77	26,77	7,06	2,71	10,32	10,32	10,32	10,54	10,54	10,32	10,54	68,76	68,76	5,00	5,00	3,00
Итого	744,00		2875,40	2524,23	351,17							319,88	319,88	319,88	326,80	326,80							92,85

Показаны счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Уп, т	Общ. Гкал	Траба, с

Количество тепловой энергии Общ., рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Узл., рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период, превышения I2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Общ.:

0 час
 0 час
 0,86 °С
 0,3 Гкал
 92,55 Гкал
 326,8 куб.м

Отчет Прил. 2: 01.2020 Г

Филиал «Энергосбыт» УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОТДЕЛА СПЛТАЦИИ КУТУ

Представитель теплонаблюдательной организации

Общественный контроль

2

28174