

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Январь 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Обуховской Обороны пр-кт, д. 33, лит. А  
 Обслуживающая организация: Обуховская котельная по адресу Обуховской обороны пр., д.33а

Договор: 8695.038.1  
 Строит. адрес: Строит. адрес:  
 Телефон: Телефон:

Телефон:

Узел учета: Код УУТЭ:

Отопление 28644

Установленные приборы: ВКТ-7 № 219426

Вычислитель: Часовые и суточ. архивы в файлах:  
 Подводящий трубопровод (M1) расходомер:  
 Обратный трубопровод (M2)  
 Подающий ГВС (M3)  
 Циркуляционный ГВС (M4)  
 Подпиточный трубопровод (Vп)

Сплн=

Приборы УУТЭ поверены до:

Режим (схема):  
 Треобр. Давления:

График: 95/70

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1\*(t1-tхв)-M2\*(t2-tхв)

лето: Qтвс=M3\*(t3-tхв)

Договорные нагрузки: Гкал/час: Оот.= 0,487

Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Оот.= 0,487

Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.: Оевнт.= 0

Отех.= 0

Отех.гвс= 0

Отех. ср.= 0

Отех. ср.= 0

Отех. ср.= 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2019 по 22.01.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (малня)	Уплнит	T3	T4	P3	P4	Общ.	
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кг/см2	кг/см2	т	т	т	т	кг/см2	кг/см2	°C	°C	кг/см2	кг/см2	Гкал		
23.12.2019	*																						
24.12.2019	*																						
25.12.2019	*																						
26.12.2019	*																						
27.12.2019	*																						
28.12.2019	*																						
29.12.2019	*																						
30.12.2019	*																						
31.12.2019			220,36	220,36	0,00	53,62	40,37	13,25															1,69
01.01.2020			214,03	214,03	0,00	53,62	39,99	13,63															2,92
02.01.2020			218,10	218,10	0,00	53,63	40,29	13,34															2,91
03.01.2020			221,92	221,92	0,00	53,63	40,56	13,07															2,92
04.01.2020			225,24	225,24	0,00	53,64	40,71	12,93															3,03
05.01.2020			243,26	243,26	0,00	53,65	41,21	12,44															3,05
06.01.2020			243,21	243,21	0,00	53,65	41,12	12,53															2,99
07.01.2020			236,47	236,47	0,00	53,66	41,03	12,63															2,99
08.01.2020			237,07	237,07	0,00	53,66	41,09	12,57															2,99
09.01.2020			236,75	236,75	0,00	53,66	41,18	12,47															2,88
10.01.2020			234,32	234,32	0,00	53,66	41,02	12,64															2,88
11.01.2020			234,35	234,35	0,00	53,64	40,93	12,71															2,98
12.01.2020			236,37	236,37	0,00	53,66	41,10	12,56															2,97
13.01.2020			240,89	240,89	0,00	53,66	41,35	12,31															2,95
14.01.2020			235,39	235,39	0,00	53,66	41,12	12,54															2,96
15.01.2020			244,84	244,84	0,00	53,67	41,60	12,07															2,88
16.01.2020			242,76	242,76	0,00	53,66	41,68	11,98															2,89
17.01.2020			243,08	243,08	0,00	53,67	41,79	11,88															2,94
18.01.2020			253,18	253,18	0,00	53,68	42,08	11,80															2,96
19.01.2020			257,26	257,26	0,00	53,69	42,20	11,49															2,89
20.01.2020			247,96	247,96	0,00	53,66	42,02	11,64															2,92
21.01.2020			249,83	249,83	0,00	53,68	42,03	11,65															3,02
22.01.2020			271,92	271,92	0,00	53,67	42,64	11,08															2,89
Среднее			233,89	233,89	0,00	53,66	41,22	12,44															63,42
Итого			5613,41	5613,41	0,00																		

Показаны счетчики на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Общ. Гкал	Траб. ч

Количество тепловой энергии Собщ., рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя Уплн, рассчитанный по среднему:  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения t2:

168 час  
 168 час  
 час

18,93 Гкал  
 куб.м

Корректировка на температуру холодной воды  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):  
 Количество потребленной тепловой энергии Собщ.:

0,9 °C  
 88,35 Гкал  
 м. куб

Объем потребленного теплоносителя Утвс изл.

ОТДЕЛ ПРИЕМТ 25 01  
 ЧЕРТОВАЛОВА ИХ

УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРНОГО УЧЕТА  
 ОЦЕНКА КОМПЬЮТЕРНОЙ КУУТЭ

Филиал "ЭНЕРГОСБЫТ"  
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)