

Отчет о тепломощности по приборам УТЭ за Январь 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Обуховской Обороны пр-кт, д. 35, лит. А  
 Обслуживающая организация:

Договор: 8696.038.1  
 Строит адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:  
 Код УТЭ:

Отопление  
 28900

График: 95/70

Источник: котельная по адресу Обуховской Обороны пр. д.33а  
 Установка: Часовые и суточные архивы в файлах:  
 Вычислитель: ВКТ-7 № 2058-17  
 расходомер:  
 Gmin=

Схема подключения:  
 Приборы УТЭ поверены до:  
 Смак=

2-х трубная схема  
 Термопреобр.:

Режим (схема):  
 Преобр. давления:

Подключающий ГВС (М3)  
 Циркуляционный ГВС (М4)  
 Подключающий ГВС (М1)  
 Обратный трубопровод (М2)

Подключающий ГВС (М2)  
 Подключающий ГВС (М4)  
 Подключающий ГВС (М1)

зима:

$Q = M \cdot (t_1 - t_2) \cdot M^2 \cdot (t_2 - t_{нв})$

лето:

$Q_{лето} = M \cdot (t_3 - t_4) \cdot M^2 \cdot (t_4 - t_{нв})$

Расчетный алгоритм:  
 Договорные нагрузки (Г, ккал/час):  
 Договорные нагрузки (ср час):  
 Договорные расходы (ср сут), т/сут:

Qот = 0,318  
 Qот = 305,28

Qтеп = 0  
 Qтеп = 0

Qгвс = 0  
 Qгвс = 0

Qгвс ср = 0  
 Qгвс ср = 0

Qгвс м = 0  
 Qгвс м = 0

Qгвс ср = 0  
 Qгвс ср = 0

Qгвс м = 0  
 Qгвс м = 0

Qгвс ср = 0  
 Qгвс ср = 0

Qгвс м = 0  
 Qгвс м = 0

Qгвс ср = 0  
 Qгвс ср = 0

Qгвс м = 0  
 Qгвс м = 0

Qгвс ср = 0  
 Qгвс ср = 0

Qгвс м = 0  
 Qгвс м = 0

Qгвс ср = 0  
 Qгвс ср = 0

Qгвс м = 0  
 Qгвс м = 0

Qгвс ср = 0  
 Qгвс ср = 0

Qгвс м = 0  
 Qгвс м = 0

Qгвс ср = 0  
 Qгвс ср = 0

Qгвс м = 0  
 Qгвс м = 0

Qгвс ср = 0  
 Qгвс ср = 0

Qгвс м = 0  
 Qгвс м = 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2019 по 22.01.2020

Дата	Тм	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	DV (излив)	Улодлит	T3	T4	P3	P4	Qобщ	
Т	Т	Т	°С	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	Т	Т	Т	М3	М3	М3	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Гкал	
23.12.2019	24.00		392,89	392,89	0,00	53,94	48,78	5,16															2,04
24.12.2019	24.00		393,30	393,30	0,00	53,93	48,89	5,04															2,00
25.12.2019	24.00		395,29	395,29	0,00	53,94	48,82	5,12															2,03
26.12.2019	24.00		402,99	402,99	0,00	53,95	48,89	5,06															2,05
27.12.2019	24.00		417,69	417,69	0,00	53,96	48,90	5,06															2,13
28.12.2019	24.00		428,57	428,57	0,00	53,96	48,76	5,20															2,24
29.12.2019	24.00		427,46	427,46	0,00	53,97	48,73	5,24															2,25
30.12.2019	24.00		422,17	422,17	0,00	53,99	48,84	5,15															2,18
31.12.2019	20.00	*	353,68	353,68	0,00	53,97	48,96	5,01															1,78
01.01.2020	24.00		413,21	413,21	0,00	53,97	48,83	5,14															2,14
02.01.2020	24.00		414,74	414,74	0,00	53,97	48,92	5,05															2,11
03.01.2020	24.00		413,45	413,45	0,00	53,98	48,99	4,99															2,08
04.01.2020	24.00		418,86	418,86	0,00	53,98	49,07	4,91															2,07
05.01.2020	24.00		462,56	462,56	0,00	53,99	49,36	4,63															2,16
06.01.2020	24.00		472,42	472,42	0,00	54,00	49,36	4,64															2,21
07.01.2020	24.00		467,35	467,35	0,00	53,98	49,37	4,61															2,17
08.01.2020	24.00		467,30	467,30	0,00	53,99	49,43	4,56															2,15
09.01.2020	24.00		463,15	463,15	0,00	53,99	49,46	4,53															2,11
10.01.2020	24.00		461,68	461,68	0,00	53,97	49,38	4,59															2,14
11.01.2020	24.00		460,12	460,12	0,00	53,99	49,32	4,67															2,16
12.01.2020	24.00		458,99	458,99	0,00	53,99	49,38	4,61															2,13
13.01.2020	24.00		461,32	461,32	0,00	53,99	49,42	4,57															2,12
14.01.2020	24.00		458,50	458,50	0,00	53,99	49,37	4,62															2,16
15.01.2020	24.00		457,25	457,25	0,00	53,99	49,40	4,59															2,16
16.01.2020	24.00		458,39	458,39	0,00	53,99	49,50	4,50															2,09
17.01.2020	24.00		464,56	464,56	0,00	53,99	49,60	4,39															2,06
18.01.2020	24.00		485,68	485,68	0,00	54,00	49,73	4,27															2,09
19.01.2020	24.00		498,30	498,30	0,00	54,00	49,84	4,16															2,06
20.01.2020	24.00		484,60	484,60	0,00	54,05	49,81	4,24															2,06
21.01.2020	24.00		513,45	513,45	0,00	54,00	49,99	4,01															2,07
22.01.2020	24.00		563,20	563,20	0,00	54,01	50,23	3,78															2,15
Среднее	23,87		449,29	449,29	0,00	53,98	49,27	4,71															2,12
Итого	740,00		13853,10	13853,10	0,00																		65,38

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата	Время	M1, Т	M2, Т	M3, Т	M4, Т	V3, куб.м	V4, куб.м	Ул, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии ООО, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя Усил, рассчитанный по среднему  
 Период расчета по Договору:  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):  
 Количество потребленной тепловой энергии ООО:  
 Объем потребленного теплоносителя Утеп изл:

4 час  
 4 час  
 0,9 °С  
 65,73 Гкал  
 м.куб.  
 0 Гкал  
 0,35 Гкал  
 куб.м

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛА  
 ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУТУЭ  
 ОТЧЕТ ПРИБОРОВ УЧЕТА  
 ЧЕРНОЛОДОВА ЛХ  
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)  
 Представитель обслуживающей организации