

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Январь 2020

Абонент: ООО "ЖКС №2 Невского района"
 Адрес: Обуховской Обороны пр-кт, д. 89, лит. А
 Обслуживающая организация:
 Источник: котельная 1 Невская

Договор: 8285.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УУТЗ:

Отопление
 24497

График: 147171

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 2072.10
 Подкающий трубопровод (М1) ПРАМ-32-D
 Обратный трубопровод (М2) ПРАМ-32-D
 Подкающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Уп)

Схема подключения: 2-х трубная схема
 Приборы УУТЗ поверены до: Смах= 30
 КТСП-Н
 КТСП-Н

Термопреобр.:
 КТСП-Н
 КТСП-Н

Режим (схема):
 Преобр. давления:

Расчетный алгоритм: Q=M1*(t1-tкв)*M2*(t2-tкв)
 Договорные нагрузки (гр.час), Гкал/час: Qот = 0,386
 Договорные нагрузки (ср.сут.), Гкал/час: Qот.ср = 0
 Договорные расходы (ср.сут.), Гкал/сут.: Gот = 121,895
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2019 по 22.01.2020

Qтеп.ср = 0
 Gтеп.ср = 0

Qтеп.ср = 0
 Gтеп.ср = 0

Qтеп.ср = 0
 Gтеп.ср = 0

Qтеп.ср = 0
 Gтеп.ср = 0

Qтеп.ср = 0
 Gтеп.ср = 0

Qтеп.ср = 0
 Gтеп.ср = 0

Qтеп.ср = 0
 Gтеп.ср = 0

Qтеп.ср = 0
 Gтеп.ср = 0

Qтеп.ср = 0
 Gтеп.ср = 0

Qтеп.ср = 0
 Gтеп.ср = 0

Qтеп.ср = 0
 Gтеп.ср = 0

Qтеп.ср = 0
 Gтеп.ср = 0

Qтеп.ср = 0
 Gтеп.ср = 0

Qтеп.ср = 0
 Gтеп.ср = 0

Qтеп.ср = 0
 Gтеп.ср = 0

Qтеп.ср = 0
 Gтеп.ср = 0

Qтеп.ср = 0
 Gтеп.ср = 0

Дата	Тп час	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)											
			M1 Т	M2 Т	DM Т	T1 °С	T2 °С	dt °С	P1 кг/см2	P2 кг/см2	M3 Т	M4 Т	DM Т	V3 М3	V4 М3	dv М3	Улодпит М3	T3 °С	T4 °С	P3 кг/см2	P4 кг/см2	Общ Гкал		
23.12.2019	24.00		101,39	101,39	0,00	69,81	39,01	30,80																3,12
24.12.2019	24.00		101,22	101,22	0,00	69,96	39,14	30,82																3,12
25.12.2019	24.00		101,19	101,19	0,00	70,05	39,27	30,78																3,12
26.12.2019	24.00		101,14	101,14	0,00	69,73	39,06	30,67																3,10
27.12.2019	24.00		99,95	99,95	0,00	69,56	38,62	30,94																3,09
28.12.2019	24.00		98,82	98,82	0,00	69,79	38,07	31,72																3,14
29.12.2019	24.00		98,05	98,05	0,00	69,53	37,37	32,16																3,15
30.12.2019	24.00		98,14	98,14	0,00	70,29	37,92	32,37																3,21
31.12.2019	24.00		98,39	98,39	0,00	69,63	38,09	31,54																3,10
01.01.2020	24.00		98,89	98,89	0,00	70,47	37,99	32,48																3,19
02.01.2020	24.00		99,65	99,65	0,00	70,12	38,14	31,98																3,19
03.01.2020	24.00		100,17	100,17	0,00	70,20	38,40	31,80																3,19
04.01.2020	24.00		99,13	99,13	0,00	69,66	38,11	31,55																3,13
05.01.2020	24.00		98,59	98,59	0,00	69,64	37,70	31,94																3,15
06.01.2020	24.00		98,36	98,36	0,00	69,89	37,41	32,48																3,20
07.01.2020	24.00		99,34	99,34	0,00	69,74	37,72	32,02																3,18
08.01.2020	24.00		99,84	99,84	0,00	69,40	37,87	31,53																3,15
09.01.2020	24.00		100,21	100,21	0,00	70,09	37,91	32,18																3,23
10.01.2020	24.00		99,35	99,35	0,00	69,91	38,12	31,79																3,16
11.01.2020	24.00		98,70	98,70	0,00	70,07	37,82	32,25																3,18
12.01.2020	24.00		99,44	99,44	0,00	70,77	38,02	32,75																3,26
13.01.2020	24.00		99,79	99,79	0,00	70,13	38,25	31,88																3,18
14.01.2020	24.00		99,88	99,88	0,00	70,00	38,26	31,74																3,17
15.01.2020	24.00		100,34	100,34	0,00	69,74	38,35	31,39																3,15
16.01.2020	24.00		100,70	100,70	0,00	69,69	38,76	30,93																3,15
17.01.2020	24.00		101,04	101,04	0,00	70,26	39,11	31,15																3,15
18.01.2020	24.00		99,69	99,69	0,00	69,89	38,58	31,31																3,12
19.01.2020	24.00		99,71	99,71	0,00	69,32	38,36	30,96																3,09
20.01.2020	24.00		99,85	99,85	0,00	69,97	38,41	31,56																3,15
21.01.2020	24.00		100,30	100,30	0,00	70,13	38,72	31,41																3,15
22.01.2020	24.00		99,83	99,83	0,00	69,33	38,25	31,08																3,10
Среднее	24.00		99,74	99,74	0,00	69,90	38,28	31,61																3,15
Итого	744,00		3092,09	3092,09	0,00																			97,75

Показатели счетчиков на момент снятия данных	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Уп, т	Общ, Гкал	Траб, ч
Дата, время									

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему: 0 час
 Объем теплоснабжения Уплн, рассчитанный по среднему: 0 час
 Период превышения t2: час
 Корректировка на температуру холодной воды: 3,29 °С
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 0 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Общц: 97,75 Гкал
 Объем потребленного теплоснабжения: М.квб

Финанс. «СНЕГРОСЫТ»
 ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЗ
 ОТЧЕТ ПРИНЧТ 25.01.2020г
 ЧЕРТЮЖИХОВА Д.Х.