

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Январь 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Опыги Бергольца ул., д. 29, корп. 1, лит. А
 Договор: 8466-038-1
 Телефон: 23772
 Отопление

Обслуживающая организация: котельная по адресу Елизарова пр., д. 33а
 Строит. адрес: 2-х трубная схема
 Код УУТЗ: 23772
 Префикс: 95/70

Установленные приборы: ВКТ-7 № 204738
 Часовые и суточн. архивы в файлах: Gmin=
 Режим (схема): Преобр. давления:

Вычислитель: Подающий трубопровод (M1)
 Обратный трубопровод (M2)
 Термопресобр.: КТСП-Н
 КТСП-Н

Циркуляционный ГВС (M4)
 Подпиточный трубопровод (Vn)
 Расчетный алгоритм: Q=M1*(h1-hвх)-M2*(h2-hвх)
 лето: Qгвс=M3*(h3-hвх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= 0,262
 Qгвс.спр= 0
 Qгвс.м= 0

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qот.= 0,262
 Qгвс.спр= 0
 Qгвс.м= 0

Договорные расходы (ср.сут.), Гбугт: Qот.= 251,52
 Qгвс.спр= 0
 Qгвс.м= 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2019 по 22.01.2020

Дата	Ти час	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)						Qобщ Гкал							
			M1 Т	M2 Т	dM Т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кг/см2	P2 кг/см2	M3 Т	M4 Т	dM Т	V3 м3	V4 м3	dv (излнв) м3	Uподпит м3	T3 °C		T4 °C	P3 кг/см2	P4 кг/см2				
23.12.2019	24.00		239.40	239.40	0.00	55.45	44.41	11.04																		2.65
24.12.2019	24.00		238.54	238.54	0.00	55.55	44.51	11.04																		2.64
25.12.2019	24.00		237.48	237.48	0.00	55.13	44.25	10.88																		2.59
26.12.2019	24.00		233.28	233.28	0.00	55.18	43.97	11.21																		2.62
27.12.2019	24.00		229.91	229.91	0.00	55.33	43.82	11.51																		2.65
28.12.2019	24.00		229.91	229.91	0.00	54.95	43.32	11.63																		2.68
29.12.2019	24.00		228.62	228.62	0.00	54.74	42.83	11.91																		2.73
30.12.2019	24.00		227.75	227.75	0.00	54.95	43.09	11.86																		2.70
31.12.2019	24.00		227.89	227.89	0.00	54.93	43.34	11.59																		2.65
01.01.2020	24.00		226.26	226.26	0.00	55.00	43.24	11.76																		2.67
02.01.2020	24.00		227.93	227.93	0.00	55.16	43.55	11.61																		2.65
03.01.2020	24.00		229.00	229.00	0.00	55.49	43.92	11.57																		2.65
04.01.2020	24.00		226.58	226.58	0.00	55.74	43.99	11.75																		2.67
05.01.2020	24.00		225.99	225.99	0.00	55.32	43.46	11.86																		2.68
06.01.2020	24.00		225.93	225.93	0.00	54.80	43.02	11.78																		2.68
07.01.2020	24.00		224.84	224.84	0.00	55.12	43.23	11.89																		2.68
08.01.2020	24.00		226.59	226.59	0.00	55.29	43.52	11.77																		2.67
09.01.2020	24.00		226.63	226.63	0.00	55.10	43.55	11.55																		2.62
10.01.2020	24.00		226.17	226.17	0.00	55.03	43.42	11.61																		2.63
11.01.2020	24.00		225.29	225.29	0.00	54.81	43.13	11.68																		2.64
12.01.2020	24.00		225.18	225.18	0.00	54.77	43.14	11.63																		2.62
13.01.2020	24.00		224.90	224.90	0.00	54.82	43.30	11.52																		2.60
14.01.2020	24.00		222.69	222.69	0.00	54.77	43.22	11.55																		2.58
15.01.2020	24.00		212.30	212.30	0.00	54.57	42.74	11.83																		2.51
16.01.2020	24.00		196.21	196.21	0.00	55.05	42.52	12.53																		2.48
17.01.2020	24.00		194.73	194.73	0.00	55.18	42.52	12.66																		2.47
18.01.2020	24.00		191.63	191.63	0.00	55.33	42.36	12.97																		2.49
19.01.2020	24.00		191.53	191.53	0.00	55.01	42.08	12.93																		2.48
20.01.2020	24.00		191.63	191.63	0.00	54.80	41.89	12.91																		2.48
21.01.2020	24.00		192.42	192.42	0.00	54.76	42.01	12.75																		2.48
22.01.2020	24.00		189.50	189.50	0.00	54.57	41.66	12.91																		2.45
Среднее	24.00		219.89	219.89	0.00	55.05	43.19	11.86																		2.60
Итого	744.00		6816.71	6816.71	0.00																					80.73

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vn, т	Qобщ, Гкал	Траб. м

Количество тепловой энергии Общц. рассчитанное по среднему: 0 час
 Объем тепломощности Указл. рассчитанный по среднему: 0 час
 Период расчета по договору: час
 Период, превышения 12: час
 Корректировка на температуру холодной воды: 6.39 °C
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 0 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Общц. 80.73 Гкал
 Объем потребленного тепломощности Указл. м.куб. М.куб.

УПРАВЛЕНИЕ ПИЩЕВОГО ОДЕЛА КСЛИТАЦИИ КУУТЗ
 ОТЧЕТ ПРИКАТ 26.01.2020Г
 Представитель теплоснабжающей организации

Филиал "ТЭЦ СПб"
 УПРАВЛЕНИЕ ПИЩЕВОГО ОДЕЛА КСЛИТАЦИИ КУУТЗ
 ОТЧЕТ ПРИКАТ 26.01.2020Г
 Представитель теплоснабжающей организации

2