

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Январь 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Ольминского ул. д. 12, лит. А И П П 2
 Обслуживающая организация: Котельная 1 Невская

Договор: 8985.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: Код УУТЭ:

Отопление 24309

График: 14771

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Gmln=
 Вычислитель: ВК1-7 № 206402 расходомер: Gmln=
 Подходящий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подходящий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (V1)
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-tхв)-M2*(t2-tхв) лето: Qгвс=M3*(t3-tхв)
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= 0,343 Qвент.= 0 Qгтех.= 0 Qгвс.= 0
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Договорные расходы (ср. сут.), Гб/сут.: Sот.= 108,316 Sвент.= 0 Sгтех.= 0 Sгвс.ср.= 0
 Режим (схема): Преобр. давления:

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2019 по 22.01.2020
 Qгвс.= 0 Qгвс.ср.= 0 Qгвс.м.= 0
 Qот.= 0,343 Qвент.= 0 Sот.= 108,316 Sвент.= 0 Sгтех.= 0 Sгвс.ср.= 0 Sгвс.м.= 0

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)							Т3 °С	Т4 °С	R3 кгт/см2	R4 кгт/см2	Общ. Гкал					
			M1 Т	M2 Т	dm Т	T1 °С	T2 °С	dt °С	R1 кгт/см2	R2 кгт/см2	M3 Т	M4 Т	dm Т	V3 м3	V4 м3	dv (излв) м3	уполнит м3													
23.12.2019	24.00		95.06	95.06	0.00	71.50	45.51	25.99																						2.47
24.12.2019	24.00		95.03	95.03	0.00	71.67	45.64	26.03																					2.47	
25.12.2019	24.00		95.18	95.18	0.00	71.74	45.83	25.91																					2.46	
26.12.2019	24.00		95.28	95.28	0.00	71.41	45.59	25.82																					2.47	
27.12.2019	24.00		94.56	94.56	0.00	71.25	45.08	26.17																					2.51	
28.12.2019	24.00		93.93	93.93	0.00	71.51	44.76	26.75																					2.53	
29.12.2019	24.00		93.30	93.30	0.00	71.26	44.10	27.16																					2.54	
30.12.2019	24.00		93.51	93.51	0.00	72.05	44.84	27.21																					2.54	
31.12.2019	24.00		93.71	93.71	0.00	71.33	44.65	26.68																					2.56	
01.01.2020	24.00		93.37	93.37	0.00	72.21	44.76	27.45																					2.52	
02.01.2020	24.00		93.69	93.69	0.00	71.81	44.93	26.88																					2.50	
03.01.2020	24.00		93.96	93.96	0.00	71.91	45.25	26.66																					2.47	
04.01.2020	24.00		93.23	93.23	0.00	71.35	44.90	26.45																					2.50	
05.01.2020	24.00		92.96	92.96	0.00	71.36	44.45	26.91																					2.54	
06.01.2020	24.00		92.71	92.71	0.00	71.63	44.20	27.43																					2.52	
07.01.2020	24.00		93.15	93.15	0.00	71.47	44.44	27.03																					2.48	
08.01.2020	24.00		93.37	93.37	0.00	71.13	44.59	26.54																					2.50	
09.01.2020	24.00		93.61	93.61	0.00	71.83	45.11	26.72																					2.51	
10.01.2020	24.00		93.12	93.12	0.00	71.65	44.82	26.83																					2.50	
11.01.2020	24.00		92.67	92.67	0.00	71.85	44.75	27.10																					2.51	
12.01.2020	24.00		93.07	93.07	0.00	72.57	45.21	27.36																					2.55	
13.01.2020	24.00		93.66	93.66	0.00	71.88	45.09	26.79																					2.51	
14.01.2020	24.00		93.71	93.71	0.00	71.76	45.05	26.71																					2.50	
15.01.2020	24.00		93.89	93.89	0.00	71.47	45.07	26.40																					2.48	
16.01.2020	24.00		94.20	94.20	0.00	71.40	45.35	26.05																					2.45	
17.01.2020	24.00		94.45	94.45	0.00	72.00	45.66	26.34																					2.49	
18.01.2020	24.00		93.70	93.70	0.00	71.63	45.27	26.36																					2.47	
19.01.2020	24.00		93.71	93.71	0.00	71.03	44.96	26.07																					2.44	
20.01.2020	24.00		93.88	93.88	0.00	71.71	45.15	26.56																					2.50	
21.01.2020	24.00		93.92	93.92	0.00	71.87	45.33	26.54																					2.49	
22.01.2020	24.00		93.40	93.40	0.00	71.07	44.48	26.59																					2.49	
Среднее	24.00		93.77	93.77	0.00	71.62	44.99	26.63																					2.50	
Итого	744.00		2906.99	2906.99	0.00																								77.38	

Локальная смета на момент снятия данных: М1.т М2.т М3.т М4.т V3.куб.м V4.куб.м Vп.т общ. Гкал Трасс. Гкал

Количество тепловой энергии Общ., рассчитанное по среднему: 0 час
 Объем теплоносителя Визт, рассчитанный по среднему: 0 час
 Период расчета по договору: час
 Гранич. превышения ±2:
 Корректировка на температуру холодной воды: 3,29 °С
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 0 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Общ.: 77,38 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Увс визт: м.куб.

ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ» ОТЕПЛИВАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ КУХОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25.01.2020 Г.
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____
 Ответственный за учет тепловой энергии организации _____