Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 16 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8987.038.1
Строит.Адрес: Ольминского 16
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208374
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208374-ч(с)-0120.txt
Режим (схема): 3001

расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	
расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	
расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ повторны до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 3,29

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,255 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1848
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,084
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=76,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=33,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2019 по 22.01.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	кг/см2	кг/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.12.19	24,00	-	93,24	80,30	12,94	71,06	42,27	28,79	7,00	5,00	2,33	12,78	-	-	13,03	-	13,03	-	70,82	-	0,91			3,23
24.12.19	24,00	-	92,22	80,49	11,73	71,26	42,40	28,86	7,00	5,00	2,34	11,52	-	-	11,80	-	11,80	-	71,03	-	0,82			3,16
25.12.19	24,00	-	93,35	80,47	12,88	71,28	42,55	28,73	7,00	5,00	2,32	12,81	-	-	13,10	-	13,10	-	70,99	-	0,91			3,23
26.12.19	24,00	-	93,25	80,62	12,63	70,98	42,23	28,75	7,00	5,00	2,33	12,55	-	-	12,83	-	12,83	-	70,79	-	0,89			3,21
27.12.19	24,00	-	93,22	80,40	12,82	70,81	41,88	28,93	7,00	5,00	2,36	12,42	-	-	12,69	-	12,69	-	70,58	-	0,88			3,23
28.12.19	24,00	-	94,07	80,30	13,77	71,08	41,49	29,59	7,00	5,00	2,42	13,19	-	-	13,51	-	13,51	-	70,92	-	0,94			3,35
29.12.19	24,00	-	95,19	80,39	14,80	70,80	41,01	29,79	7,00	5,00	2,41	14,56	-	-	14,89	-	14,89	-	70,66	-	1,03			3,44
30.12.19	24,00	-	95,30	80,32	14,98	71,56	41,61	29,95	7,00	5,00	2,42	14,82	-	-	15,17	-	15,17	-	71,37	-	1,06			3,48
31.12.19	24,00	-	97,41	80,07	17,34	70,89	41,71	29,18	7,00	5,00	2,35	17,24	-	-	17,62	-	17,62	-	70,76	-	1,22			3,57
01.01.20	24,00	-	91,47	80,72	10,75	71,74	41,96	29,78	7,00	5,00	2,41	10,68	-	-	10,94	-	10,94	-	71,26	-	0,76			3,18
02.01.20	24,00	-	92,04	80,63	11,41	71,34	41,98	29,36	7,00	5,00	2,38	11,22	-	-	11,47	-	11,47	-	70,96	-	0,80			3,18
03.01.20	24,00	-	93,60	80,57	13,03	71,48	42,18	29,30	7,00	5,00	2,37	12,96	-	-	13,24	-	13,24	-	71,30	-	0,92			3,29
04.01.20	24,00	-	95,01	80,41	14,60	70,89	41,98	28,91	7,00	5,00	2,34	14,42	-	-	14,74	-	14,74	-	70,74	-	1,02			3,36
05.01.20	24,00	-	93,93	80,69	13,24	70,93	41,66	29,27	7,00	5,00	2,38	13,01	-	-	13,30	-	13,30	-	70,88	-	0,92			3,30
06.01.20	24,00	-	94,01	80,69	13,32	71,21	41,44	29,77	7,00	5,00	2,42	13,17	-	-	13,45	-	13,45	-	71,04	-	0,94			3,35
07.01.20	24,00	-	95,14	80,66	14,48	71,01	41,68	29,33	7,00	5,00	2,38	14,29	-	-	14,63	-	14,63	-	70,75	-	1,01			3,39
08.01.20	24,00	-	94,22	80,47	13,75	70,69	41,70	28,99	7,00	5,00	2,35	13,55	-	-	13,86	-	13,86	-	70,62	-	0,96			3,30
09.01.20	24,00	-	92,54	80,55	11,99	71,41	42,18	29,23	7,00	5,00	2,37	11,84	-	-	12,09	-	12,09	-	71,30	-	0,84			3,21
10.01.20	24,00	-	93,51	80,60	12,91	71,17	42,00	29,17	7,00	5,00	2,36	12,85	-	-	13,15	-	13,15	-	70,96	-	0,91			3,27
11.01.20	24,00	-	93,95	80,60	13,35	71,38	41,77	29,61	7,00	5,00	2,40	13,21	-	-	13,52	-	13,52	-	71,21	-	0,94			3,34
12.01.20	24,00	-	96,17	80,31	15,86	72,16	42,09	30,07	7,00	5,00	2,42	15,69	-	-	16,05	-	16,05	-	72,28	-	1,14			3,56
13.01.20	24,00	-	93,46	80,54	12,92	71,41	42,07	29,34	7,00	5,00	2,37	12,86	-	-	13,14	-	13,14	-	71,29	-	0,92			3,29
14.01.20	24,00	-	94,06	80,56	13,50	71,30	41,98	29,32	7,00	5,00	2,37	13,38	-	-	13,68	-	13,68	-	71,14	-	0,95			3,32
15.01.20	24,00	-	94,99	80,53	14,46	71,01	42,03	28,98	7,00	5,00	2,34	14,44	-	-	14,77	-	14,77	-	70,80	-	1,02			3,36
16.01.20	24,00	-	93,59	80,81	12,78	70,98	42,39	28,59	7,00	5,00	2,33	12,55	-	-	12,85	-	12,85	-	70,91	-	0,89			3,22
17.01.20	24,00	-	92,84	80,87	11,97	71,55	42,75	28,80	7,00	5,00	2,34	11,87	-	-	12,12	-	12,12	-	71,29	-	0,85			3,19
18.01.20	24,00	-	94,38	80,47	13,91	71,18	42,40	28,78	7,00	5,00	2,32	13,83	-	-	14,13	-	14,13	-	71,00	-	0,98			3,31
19.01.20	24,00	-	95,55	80,50	15,05	70,55	42,04	28,51	7,00	5,00	2,30	15,04	-	-	15,38	-	15,38	-	70,12	-	1,05			3,36
20.01.20	24,00	-	94,19	80,68	13,51	71,30	42,19	29,11	7,00	5,00	2,35	13,53	-	-	13,87	-	13,87	-	71,10	-	0,96			3,31
21.01.20	24,00	-	93,52	80,61	12,91	71,37	42,36	29,01	7,00	5,00	2,34	12,98	-	-	13,28	-	13,28	-	71,05	-	0,92			3,26
22.01.20	24,00	-	94,01	80,36	13,65	70,63	41,81	28,82	7,00	5,00	2,32	13,66	-	-	13,97	-	13,97	-	70,49	-	0,96			3,28
Среднее	24,00	-	93,98	80,52	13,46	71,17	41,99	29,18	7,00	5,00	2,36	13,32	-	-	13,62	-	13,62	-	70,98	-	0,95	-	-	3,31
Итого	744,00		2913,43	2496,19	417,24						102,54	412,92	0,00	0,00	422,27	0,00	422,27	0,00			29,30	0,00	0,00	102,54

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Tраб, ч
	23.12.19 00:00	46828,69	39170,46	7746,24	-	7932,37	-	1633,28	-	
	23.01.20 14:00	49794,79	41713,70	8164,77	-	8360,39	-	1737,63	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 3,29 °C = -1,36 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **101,18** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **422,27** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРНОГО УЧЕТА
ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25 01 2020 г
ЧЕРГОПОЛОХОВА Л Х