

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Январь 2020

Абонент: ООО «ЖКС № 2 Невского района»
 Адрес: Ольминского ул, д. 8 ИТП1

Договор: 8984.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УУТЗ:

Общий
 23542

Обслуживающая организация:
 Источник: котельная 1 Невская

Схема подключения:

2-х трубная схема

Рядик: 1477/1

Установленные приборы: Часовые и счетч. архивы в фидлах:
 Вычислитель: ВКТ-7-03 № 220988 расходомер: Gmin=

Приборы УУТЗ поверены до: Gmax=

Термопреобр.: Режим (схема):
 Преобр. давления:

Подключающий ГВС (M1)
 Оборотный ГВС (M3)
 Подающий ГВС (M2)
 Циркуляционный ГВС (M4)
 Подпиточный ГВС (Vn)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= 0,5831 Qвент.= 0 Qтех.= 0 Qгвс= M3*(h3-hнв)
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qот= 184,137 Qвент.= 0 Qтех.= 0 Qгвс.ср= 0,1664 Qгвс.м= 66,56
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот= 184,137 Gвент.= 0 Gтех.= 0 Gгвс=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2019 по 22.01.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)												Контроль ГВС (ТВ-2)				Общ.
			M1	M2	dM	T1	T2	dt	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dv (кв/лв)	Улодпит	T3	
23.12.2019	24.00		92.11	84.16	7.95	69.88	43.29	26.59			7.42	7.58	7.58	7.58	69.15	69.43	2.80		
24.12.2019	24.00		92.48	84.12	8.36	70.09	43.42	26.67			7.79	7.94	7.94	7.94	69.28	69.28	2.80		
25.12.2019	24.00	*	91.98	84.14	7.84	70.15	43.49	26.66			7.38	7.54	7.54	7.54	69.15	69.15	2.84		
26.12.2019	24.00	*	92.77	84.11	8.66	69.84	43.25	26.59			8.23	8.42	8.42	8.42	69.15	69.15	2.83		
27.12.2019	24.00	*	92.08	83.51	8.57	69.67	42.91	26.76			7.99	8.17	8.17	8.17	68.96	68.96	2.93		
28.12.2019	24.00	*	92.42	82.98	9.44	69.93	42.55	27.38			8.93	9.15	9.15	9.15	69.43	69.43	2.90		
29.12.2019	24.00	*	91.29	82.56	8.73	69.63	41.94	27.69			8.29	8.47	8.47	8.47	69.01	69.01	2.93		
30.12.2019	24.00	*	91.59	82.94	8.65	70.47	42.45	28.02			8.19	8.41	8.41	8.41	69.88	69.88	2.85		
31.12.2019	24.00	*	94.81	83.05	11.76	69.81	42.58	27.23			11.32	11.56	11.56	11.56	69.43	69.43	3.08		
01.01.2020	24.00	*	89.82	82.99	6.83	70.56	42.72	27.84			6.33	6.50	6.50	6.50	69.34	69.34	2.79		
02.01.2020	24.00	*	91.40	83.38	8.02	70.23	42.79	27.44			7.67	7.84	7.84	7.84	69.42	69.42	2.85		
03.01.2020	24.00	*	91.16	83.64	7.52	70.33	43.05	27.28			7.20	7.20	7.20	7.20	69.61	69.61	2.81		
04.01.2020	24.00	*	91.65	83.09	8.56	69.80	42.80	27.00			8.24	8.41	8.41	8.41	69.24	69.24	2.85		
05.01.2020	24.00	*	91.34	82.80	8.54	69.77	42.37	27.40			7.99	8.16	8.16	8.16	69.32	69.32	2.83		
06.01.2020	24.00	*	90.31	82.69	7.62	70.02	42.26	27.76			7.22	7.39	7.39	7.39	69.53	69.53	2.88		
07.01.2020	24.00	*	91.84	82.89	8.66	69.87	42.50	27.37			8.35	8.54	8.54	8.54	69.14	69.14	2.88		
08.01.2020	24.00	*	91.25	83.41	7.84	69.55	42.54	27.01			7.66	7.85	7.85	7.85	68.74	68.74	2.80		
09.01.2020	24.00	*	91.62	83.60	8.02	70.26	42.97	27.29			7.75	7.94	7.94	7.94	69.58	69.58	2.85		
10.01.2020	24.00	*	91.14	83.15	7.99	70.04	42.67	27.37			7.77	7.96	7.96	7.96	69.32	69.32	2.84		
11.01.2020	24.00	*	91.66	82.81	8.85	70.22	42.54	27.68			8.64	8.82	8.82	8.82	69.53	69.53	2.92		
12.01.2020	24.00	*	91.82	83.12	8.70	70.97	42.93	28.04			8.47	8.65	8.65	8.65	70.48	70.48	2.88		
13.01.2020	24.00	*	91.87	83.45	8.42	70.26	42.85	27.41			8.19	8.38	8.38	8.38	69.66	69.66	2.85		
14.01.2020	24.00	*	91.50	83.58	7.92	70.13	42.74	27.39			7.62	7.79	7.79	7.79	69.60	69.60	2.84		
15.01.2020	24.00	*	92.30	83.78	8.52	69.86	42.78	27.08			8.35	8.53	8.53	8.53	69.06	69.06	2.86		
16.01.2020	24.00	*	92.30	84.03	7.98	69.84	43.12	26.72			7.74	7.92	7.92	7.92	69.24	69.24	2.80		
17.01.2020	24.00	*	92.16	84.30	7.86	70.41	43.49	26.92			7.66	7.83	7.83	7.83	69.67	69.67	2.82		
18.01.2020	24.00	*	91.54	83.66	7.89	70.04	43.14	26.90			7.70	7.86	7.86	7.86	69.41	69.41	2.80		
19.01.2020	24.00	*	92.78	83.70	9.08	69.44	42.71	26.73			8.84	9.04	9.04	9.04	68.57	68.57	2.87		
20.01.2020	24.00	*	91.66	83.85	7.81	70.13	42.78	27.35			7.59	7.78	7.78	7.78	69.36	69.36	2.84		
21.01.2020	24.00	*	91.70	84.08	7.62	70.28	43.07	27.21			7.39	7.57	7.57	7.57	69.55	69.55	2.82		
22.01.2020	24.00	*	91.24	83.62	7.62	69.50	42.40	27.10			7.43	7.60	7.60	7.60	68.76	68.76	2.80		
Среднее	24.00		91.78	83.46	8.32	70.03	42.81	27.22			7.98	8.16	8.16	8.16	69.34	69.34	2.85		
Итого	744.00		2845.30	2587.38	257.92						247.34	252.94	252.94	252.94			88.50		

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vn, т	Общ. Гкал	Треб. ч. Гкал

Количество тепловой энергии Общщ, рассчитанное по среднему:

0 час

Гкал

Объем теплоносителя Уязл, рассчитанный по среднему

0 час

куб.м

Период превышения t2:

3.29 °C

0.85 Гкал

Корректировка на температуру холодной воды

Итого к расчету по приборам Учета (с учетом корректировки):

87.65 Гкал

Количество потребленной тепловой энергии Общщ,

Объем потребленного теплоносителя Увс изз,

252.94 м.куб

куб.м

