# Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Январь 2020

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"** Договор: **9191.038.1** Телефон: Узел учета: **Отопление**
Адрес: **Полярников ул, д. 19, лит. Б** Строит.адрес: Код УУТЭ: **28659**
Обслуживающая организация: Телефон:
Источник: **котельная 2 Невская** Схема подключения: **2-х трубная схема** график: **149/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: Режим (схема):

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вычислитель: | **ВКТ-7 № 202641** | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| Подающий трубопровод (М1) | | ПРЭМ-32-D | 0,2 | 30 | КТСП-Н | |
| Обратный трубопровод (М2) | | ПРЭМ-32-D | 0,2 | 30 | КТСП-Н | |
| Подающий ГВС (М3) | | | | | | |
| Циркуляционный ГВС (М4) | | | | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | | | | |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот.= | **0,338** | Qвент.= | **0** | Qтех.= | **0** | Qтех.гв= | **0** | Qгвс.= | **0** | |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | | | | | | | Qтех.гвс.ср | **0** | Qгвс.ср= | **0** | |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот.= | **102,684** | Gвент.= | **0** | Gтех.= | **0** | Gтех.гв= | **0** | Gгвс.= | **0** | Gгвс.м= |

**Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2019 по 22.01.2020**

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | | Qобщ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | час | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | T4 | P3 | P4 | |
| | | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал |
| 23.12.2019 | 24,00 | | 177,62 | 177,62 | 0,00 | 71,95 | 48,10 | 23,85 | | | | | | | | | | | | | | 4,24 |
| 24.12.2019 | 24,00 | | 176,86 | 176,86 | 0,00 | 71,86 | 48,12 | 23,74 | | | | | | | | | | | | | | 4,20 |
| 25.12.2019 | 24,00 | | 176,20 | 176,20 | 0,00 | 71,57 | 47,90 | 23,67 | | | | | | | | | | | | | | 4,18 |
| 26.12.2019 | 24,00 | | 174,98 | 174,98 | 0,00 | 71,75 | 47,64 | 24,11 | | | | | | | | | | | | | | 4,22 |
| 27.12.2019 | 24,00 | | 174,13 | 174,13 | 0,00 | 71,43 | 47,14 | 24,29 | | | | | | | | | | | | | | 4,23 |
| 28.12.2019 | 24,00 | | 172,07 | 172,07 | 0,00 | 71,53 | 46,58 | 24,95 | | | | | | | | | | | | | | 4,29 |
| 29.12.2019 | 24,00 | | 170,32 | 170,32 | 0,00 | 71,34 | 45,84 | 25,50 | | | | | | | | | | | | | | 4,34 |
| 30.12.2019 | 24,00 | | 173,45 | 173,45 | 0,00 | 71,91 | 46,62 | 25,29 | | | | | | | | | | | | | | 4,39 |
| 31.12.2019 | 24,00 | | 172,36 | 172,36 | 0,00 | 71,70 | 46,64 | 25,06 | | | | | | | | | | | | | | 4,32 |
| 01.01.2020 | 24,00 | | 172,53 | 172,53 | 0,00 | 71,83 | 46,55 | 25,28 | | | | | | | | | | | | | | 4,37 |
| 02.01.2020 | 24,00 | | 174,17 | 174,17 | 0,00 | 71,88 | 46,89 | 24,99 | | | | | | | | | | | | | | 4,36 |
| 03.01.2020 | 24,00 | | 174,70 | 174,70 | 0,00 | 71,70 | 47,08 | 24,62 | | | | | | | | | | | | | | 4,30 |
| 04.01.2020 | 24,00 | | 173,31 | 173,31 | 0,00 | 71,44 | 46,99 | 24,45 | | | | | | | | | | | | | | 4,24 |
| 05.01.2020 | 24,00 | | 172,07 | 172,07 | 0,00 | 71,70 | 46,45 | 25,25 | | | | | | | | | | | | | | 4,35 |
| 06.01.2020 | 24,00 | | 171,64 | 171,64 | 0,00 | 71,47 | 46,22 | 25,25 | | | | | | | | | | | | | | 4,34 |
| 07.01.2020 | 24,00 | | 172,98 | 172,98 | 0,00 | 71,82 | 46,68 | 25,14 | | | | | | | | | | | | | | 4,35 |
| 08.01.2020 | 24,00 | | 173,44 | 173,44 | 0,00 | 71,69 | 46,69 | 25,00 | | | | | | | | | | | | | | 4,34 |
| 09.01.2020 | 24,00 | | 173,81 | 173,81 | 0,00 | 71,75 | 46,96 | 24,79 | | | | | | | | | | | | | | 4,31 |
| 10.01.2020 | 24,00 | | 172,44 | 172,44 | 0,00 | 71,57 | 46,74 | 24,83 | | | | | | | | | | | | | | 4,29 |
| 11.01.2020 | 24,00 | | 171,36 | 171,36 | 0,00 | 71,53 | 46,46 | 25,07 | | | | | | | | | | | | | | 4,30 |
| 12.01.2020 | 24,00 | | 171,95 | 171,95 | 0,00 | 71,32 | 46,46 | 24,86 | | | | | | | | | | | | | | 4,28 |
| 13.01.2020 | 24,00 | | 173,93 | 173,93 | 0,00 | 71,71 | 46,94 | 24,77 | | | | | | | | | | | | | | 4,31 |
| 14.01.2020 | 24,00 | | 174,74 | 174,74 | 0,00 | 70,99 | 46,72 | 24,27 | | | | | | | | | | | | | | 4,24 |
| 15.01.2020 | 24,00 | | 175,82 | 175,82 | 0,00 | 71,93 | 47,41 | 24,52 | | | | | | | | | | | | | | 4,31 |
| 16.01.2020 | 24,00 | | 178,19 | 178,19 | 0,00 | 71,71 | 47,76 | 23,95 | | | | | | | | | | | | | | 4,27 |
| 17.01.2020 | 24,00 | | 179,29 | 179,29 | 0,00 | 71,65 | 47,91 | 23,74 | | | | | | | | | | | | | | 4,26 |
| 18.01.2020 | 24,00 | | 178,54 | 178,54 | 0,00 | 71,19 | 47,59 | 23,60 | | | | | | | | | | | | | | 4,22 |
| 19.01.2020 | 24,00 | | 178,08 | 178,08 | 0,00 | 71,65 | 47,69 | 23,96 | | | | | | | | | | | | | | 4,27 |
| 20.01.2020 | 24,00 | | 177,86 | 177,86 | 0,00 | 71,64 | 47,49 | 24,15 | | | | | | | | | | | | | | 4,30 |
| 21.01.2020 | 24,00 | | 178,40 | 178,40 | 0,00 | 71,84 | 47,70 | 24,14 | | | | | | | | | | | | | | 4,31 |
| 22.01.2020 | 24,00 | | 175,93 | 175,93 | 0,00 | 71,43 | 47,06 | 24,37 | | | | | | | | | | | | | | 4,29 |
| **Среднее** | 24,00 | | 174,62 | 174,62 | 0,00 | 71,63 | 47,07 | 24,56 | | | | | | | | | | | | | | 4,29 |
| **Итого** | **744,00** | | **5413,17** | **5413,17** | **0,00** | | | | | | | | | | | | | | | | | **133,02** |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Tраб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0 час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему 0 час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,82 °C 0 Гкал
**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ 133,02 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
/_____/

Представитель теплоснабжающей организации
/_____/

ГУП «ТЕПЛОКОМЭНЕРГО» Филиал «ЭНЕРГОСБЫТ» Управление приборного учета Отделэксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯЛ 25.01.2020
ЧЕРГОШОЛОХОВА Л.Х.

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомэнергосервис № 2 Невского района» Санкт-Петербург