

Отчет о теплоснабжении по приборам УЛТЭ за Январь 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Поляриков Ул. д. 5, лит В ИЛТТ4
 Обслуживающая организация: Источник: котельная 2 Невская

Установленные приборы: Цасовыя і слогны архівы в файлах:
 Вычислитель: ВКГ-7 № 207719
 Подающий трубопровод (М1) ПРЭМ-32-D
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ-32-D
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Vn)
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-hxв)-M2*(t2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот = 0,2547
 Договорные нагрузки (ор.час), Гкал/час: Qстех = 0
 Договорные расходы (ор.сут.), Г/сут.: Qот = 80,4152
 Qстех = 0

Счетчик: Qстех = 0
 Qстех = 0
 Qстех = 0
 Qстех = 0

Счетчик: Qстех = 0
 Qстех = 0
 Qстех = 0
 Qстех = 0

Счетчик: Qстех = 0
 Qстех = 0
 Qстех = 0
 Qстех = 0

Счетчик: Qстех = 0
 Qстех = 0
 Qстех = 0
 Qстех = 0

Счетчик: Qстех = 0
 Qстех = 0
 Qстех = 0
 Qстех = 0

Счетчик: Qстех = 0
 Qстех = 0
 Qстех = 0
 Qстех = 0

Счетчик: Qстех = 0
 Qстех = 0
 Qстех = 0
 Qстех = 0

Счетчик: Qстех = 0
 Qстех = 0
 Qстех = 0
 Qстех = 0

Счетчик: Qстех = 0
 Qстех = 0
 Qстех = 0
 Qстех = 0

Счетчик: Qстех = 0
 Qстех = 0
 Qстех = 0
 Qстех = 0

Счетчик: Qстех = 0
 Qстех = 0
 Qстех = 0
 Qстех = 0

Счетчик: Qстех = 0
 Qстех = 0
 Qстех = 0
 Qстех = 0

Счетчик: Qстех = 0
 Qстех = 0
 Qстех = 0
 Qстех = 0

Счетчик: Qстех = 0
 Qстех = 0
 Qстех = 0
 Qстех = 0

Счетчик: Qстех = 0
 Qстех = 0
 Qстех = 0
 Qстех = 0

Счетчик: Qстех = 0
 Qстех = 0
 Qстех = 0
 Qстех = 0

Договор: 14849.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Схема подключения: 2-х трубная схема
 Приборы УЛТЭ поверены до: 27.11.2021

Термопреобр.: КТСП-Н
 КТСП-Н

Режим (схема):
 Преобр. давления:

Узел учета: Код УЛТЭ: 32985
 Отопление: 149/70

Узел учета: Код УЛТЭ: 32985
 Отопление: 149/70

Узел учета: Код УЛТЭ: 32985
 Отопление: 149/70

Узел учета: Код УЛТЭ: 32985
 Отопление: 149/70

Узел учета: Код УЛТЭ: 32985
 Отопление: 149/70

Узел учета: Код УЛТЭ: 32985
 Отопление: 149/70

Узел учета: Код УЛТЭ: 32985
 Отопление: 149/70

Узел учета: Код УЛТЭ: 32985
 Отопление: 149/70

Узел учета: Код УЛТЭ: 32985
 Отопление: 149/70

Узел учета: Код УЛТЭ: 32985
 Отопление: 149/70

Узел учета: Код УЛТЭ: 32985
 Отопление: 149/70

Узел учета: Код УЛТЭ: 32985
 Отопление: 149/70

Узел учета: Код УЛТЭ: 32985
 Отопление: 149/70

Узел учета: Код УЛТЭ: 32985
 Отопление: 149/70

Узел учета: Код УЛТЭ: 32985
 Отопление: 149/70

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2019 по 22.01.2020										Учет ГВС (ТВ-2)													
Дата	Тп	НС	M1	M2	ΔM	T1	T2	ΔT	P1	P2	M3	M4	ΔM	V3	V4	ΔV (излив)	Улодлит	T3	T4	P3	P4	Общ	
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кг/см2	кг/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кг/см2	кг/см2	Гкал	
23.12.2019	24.00		123.96	123.96	0.00	71.95	50.99	20.96	6.80	4.90												2.60	
24.12.2019	24.00		123.47	123.47	0.00	71.86	50.94	20.92	6.80	4.90												2.59	
25.12.2019	24.00		123.00	123.00	0.00	71.56	50.90	20.66	6.80	4.90												2.54	
26.12.2019	24.00		121.95	121.95	0.00	71.72	50.59	21.13	6.80	4.90												2.60	
27.12.2019	24.00		121.11	121.11	0.00	71.41	49.98	21.43	6.80	4.90												2.62	
28.12.2019	24.00		119.76	119.76	0.00	71.51	49.60	21.91	6.80	4.90												2.65	
29.12.2019	24.00		118.12	118.12	0.00	71.31	48.90	22.41	6.80	4.90												2.69	
30.12.2019	24.00		121.25	121.25	0.00	71.89	49.74	22.15	6.80	4.90												2.64	
01.01.2020	24.00		121.18	121.18	0.00	71.67	49.93	21.74	6.80	4.90												2.67	
02.01.2020	24.00		121.19	121.19	0.00	71.78	49.81	21.97	6.80	4.90												2.66	
03.01.2020	24.00		122.83	122.83	0.00	71.84	50.14	21.70	6.80	4.90												2.62	
04.01.2020	24.00		121.58	121.58	0.00	71.41	50.04	21.37	6.80	4.90												2.60	
05.01.2020	24.00		120.38	120.38	0.00	71.66	49.75	21.91	6.80	4.90												2.64	
06.01.2020	24.00		119.88	119.88	0.00	71.43	49.31	22.12	6.80	4.90												2.65	
07.01.2020	24.00		121.30	121.30	0.00	71.78	49.76	22.02	6.80	4.90												2.67	
08.01.2020	24.00		121.48	121.48	0.00	71.66	50.09	21.57	6.80	4.90												2.62	
09.01.2020	24.00		121.57	121.57	0.00	71.72	50.27	21.45	6.80	4.90												2.61	
10.01.2020	24.00		120.15	120.15	0.00	71.53	49.81	21.72	6.80	4.90												2.61	
11.01.2020	24.00		118.99	118.99	0.00	71.48	49.50	21.98	6.80	4.90												2.62	
12.01.2020	24.00		119.43	119.43	0.00	71.28	49.49	21.79	6.80	4.90												2.60	
13.01.2020	24.00		120.54	120.54	0.00	71.69	49.87	21.82	6.80	4.90												2.63	
14.01.2020	24.00		121.35	121.35	0.00	70.98	49.58	21.40	6.80	4.90												2.60	
15.01.2020	24.00		122.34	122.34	0.00	71.92	50.51	21.41	6.80	4.90												2.62	
16.01.2020	24.00		124.09	124.09	0.00	71.69	50.86	20.83	6.80	4.90												2.59	
17.01.2020	24.00		124.87	124.87	0.00	71.63	50.87	20.76	6.80	4.90												2.60	
18.01.2020	24.00		124.15	124.15	0.00	71.16	50.34	20.82	6.80	4.90												2.59	
19.01.2020	24.00		123.92	123.92	0.00	71.63	50.62	21.01	6.80	4.90												2.60	
20.01.2020	24.00		123.68	123.68	0.00	71.61	50.64	20.97	6.80	4.90												2.60	
21.01.2020	24.00		124.12	124.12	0.00	71.84	50.89	20.95	6.80	4.90												2.60	
22.01.2020	24.00		121.98	121.98	0.00	71.41	50.27	21.14	6.80	4.90												2.58	
Среднее	24.00		121.81	121.81	0.00	71.60	50.14	21.46	6.80	4.90												2.62	
Итого	744.00		3776.05	3776.05	0.00																		81.09

Показаны счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vn, т	Общ., Гкал	Траб., ч

Количество тепловой энергии Общ., рассчитанное по среднему: 0 час
 Объем теплоносителя Уил, рассчитанный по среднему: 0 час
 Период расчета по договору: 0 час
 Период, превышения 12:
 Корректировка на температуру холодной воды: 2.82 °C
 Итого к расчету по приборам Учета (с учетом корректировок): 81.09 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Общ.: м. куб.
 Объем потребленного теплоносителя УГвс из-:

