

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Январь 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Седова ул. д. 102, лит. А
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"

Договор: 9056.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: Общий
 Код УТЭ: 23518
 График: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 208236
 Подающий трубопровод (M1)
 Обратный трубопровод (M2)
 Подающий ГВС (M3)
 Циркуляционный ГВС (M4)
 Подпиточный трубопровод (П)
 Расчетный алгоритм: зима:

Схема подключения: 2-х трубная схема
 Приборы УТЭ поверены до: Терморезерв:

Режим (схема):
 Преобр. давления:

Расчетные нагрузки: Кал/час: $Q=M1*(t1-hв)-M2*(h-д-hв)$ Овент.= 0,184 Остех.= 0 Отсрв.= 0,088
 Договорные нагрузки (ср. час): Кал/час: Овт.= 0,184 Остех.гвс ср= 0,04 Остср.= 0,04
 Договорные расходы (ср. сут.): т/сут: Сот.= 55.2 Овент.= 0 Отсрв.= 16
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2019 по 22.01.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)									
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	R1	R2	M3	M4	DM	V3	V4	DV (излив)	Уподпит	T3	T4	R3	R4	Общ
Т	Т	Т	°С	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	М3	М3	М3	М3	М3	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Кал	
23.12.2019	24.00	*	80.74	72.00	8.74	72.96	48.03	24.93	9.11	9.34	9.34	9.34	9.34	9.34	9.34	9.34	72.58	72.58			2.43	
24.12.2019	24.00		81.62	72.53	9.09	74.87	48.84	26.03	9.50	9.73	9.73	9.73	9.73	9.73	9.73	9.73	74.56	74.56			2.57	
25.12.2019	24.00	*	81.38	71.72	9.66	73.97	48.68	25.29	10.07	10.32	10.32	10.32	10.32	10.32	10.32	10.32	73.59	73.59			2.53	
26.12.2019	24.00		80.49	71.33	9.16	74.13	48.29	25.84	9.59	9.81	9.81	9.81	9.81	9.81	9.81	9.81	73.85	73.85			2.52	
27.12.2019	24.00		78.99	70.22	8.77	74.20	47.79	26.41	9.16	9.41	9.41	9.41	9.41	9.41	9.41	9.41	73.88	73.88			2.51	
28.12.2019	24.00	*	79.05	69.80	9.25	74.61	47.48	27.13	9.63	9.63	9.63	9.63	9.63	9.63	9.63	9.63	74.08	74.08			2.59	
29.12.2019	24.00		79.38	68.34	11.04	74.12	46.60	27.52	11.44	11.44	11.44	11.44	11.44	11.44	11.44	11.44	73.89	73.89			2.70	
30.12.2019	24.00		79.97	70.42	9.55	74.73	47.69	27.04	9.97	9.97	9.97	9.97	9.97	9.97	9.97	9.97	74.22	74.22			2.62	
31.12.2019	24.00		78.17	70.31	7.86	74.55	47.91	26.64	8.29	8.29	8.29	8.29	8.29	8.29	8.29	8.29	74.06	74.06			2.46	
01.01.2020	24.00		79.14	71.15	7.99	74.38	48.31	26.07	8.42	8.42	8.42	8.42	8.42	8.42	8.42	8.42	74.22	74.22			2.51	
02.01.2020	24.00		80.48	71.63	8.85	74.32	48.56	25.76	9.29	9.53	9.53	9.53	9.53	9.53	9.53	9.53	73.94	73.94			2.58	
03.01.2020	24.00		80.69	70.72	9.97	74.38	48.43	25.95	10.42	10.42	10.42	10.42	10.42	10.42	10.42	10.42	73.70	73.70			2.56	
04.01.2020	24.00		79.00	69.49	9.51	74.16	47.47	26.69	9.96	9.96	9.96	9.96	9.96	9.96	9.96	9.96	74.00	74.00			2.61	
05.01.2020	24.00		78.67	69.36	9.31	74.28	46.69	27.59	9.77	9.77	9.77	9.77	9.77	9.77	9.77	9.77	73.89	73.89			2.61	
06.01.2020	24.00		79.96	70.50	9.46	74.19	47.16	27.03	9.88	9.88	9.88	9.88	9.88	9.88	9.88	9.88	73.95	73.95			2.65	
07.01.2020	24.00		80.82	70.73	10.09	74.37	47.48	26.89	10.64	10.64	10.64	10.64	10.64	10.64	10.64	10.64	74.05	74.05			2.55	
08.01.2020	24.00		80.03	71.25	8.78	74.40	47.84	26.56	9.25	9.25	9.25	9.25	9.25	9.25	9.25	9.25	73.93	73.93			2.58	
09.01.2020	24.00		79.24	69.87	9.37	74.36	47.45	26.91	9.78	9.78	9.78	9.78	9.78	9.78	9.78	9.78	74.05	74.05			2.61	
10.01.2020	24.00		79.06	69.58	9.48	74.37	46.97	27.40	9.89	9.89	9.89	9.89	9.89	9.89	9.89	9.89	74.05	74.05			2.56	
11.01.2020	24.00	*	81.13	71.02	10.11	74.36	47.38	26.98	10.62	10.62	10.62	10.62	10.62	10.62	10.62	10.62	74.06	74.06			2.67	
12.01.2020	24.00		81.15	70.99	10.16	74.56	47.67	26.89	10.70	10.70	10.70	10.70	10.70	10.70	10.70	10.70	74.11	74.11			2.67	
13.01.2020	24.00		79.25	71.17	8.08	74.47	47.63	26.84	8.57	8.57	8.57	8.57	8.57	8.57	8.57	8.57	73.97	73.97			2.51	
14.01.2020	24.00		80.39	71.69	8.70	74.57	47.96	26.61	9.20	9.20	9.20	9.20	9.20	9.20	9.20	9.20	74.19	74.19			2.56	
15.01.2020	24.00		81.50	72.57	8.93	74.57	48.43	26.14	9.41	9.41	9.41	9.41	9.41	9.41	9.41	9.41	74.12	74.12			2.58	
16.01.2020	24.00		80.99	70.45	10.54	74.27	47.03	27.24	8.24	8.24	8.24	8.24	8.24	8.24	8.24	8.24	74.01	74.01			2.47	
17.01.2020	24.00		82.56	71.23	11.33	74.31	47.09	27.22	11.11	11.11	11.11	11.11	11.11	11.11	11.11	11.11	73.94	73.94			2.70	
18.01.2020	24.00		80.41	71.58	8.83	74.44	47.12	27.32	9.38	9.38	9.38	9.38	9.38	9.38	9.38	9.38	74.09	74.09			2.62	
19.01.2020	24.00	*	80.07	72.06	8.01	74.52	47.41	27.11	8.55	8.55	8.55	8.55	8.55	8.55	8.55	8.55	74.04	74.04			2.55	
20.01.2020	24.00		80.23	70.67	9.56	74.27	46.82	27.45	10.05	10.05	10.05	10.05	10.05	10.05	10.05	10.05	73.90	73.90			2.65	
21.01.2020	24.00		80.24	70.85	9.39	74.33	47.69	26.64	9.85	9.85	9.85	9.85	9.85	9.85	9.85	9.85	74.10	74.10			2.59	
Среднее	24.00		2487.53	2196.42	291.11				305.50	305.50	305.50	305.50	305.50	305.50	305.50	305.50	73.96	73.96			80.19	
Итого																						

Показаны счетчиков на момент снятия данных:
 Дата, время: M1, T; M2, T; M3, T; M4, T; V3, куб.м; V4, куб.м
 Количество тепловой энергии Общ., рассчитанное по среднему: 0 час
 Объем теплоносителя (Узл), рассчитанный по среднему: 0 час
 Период превышения 12: час
 Корректировка на температуру холодной воды: 0,86 °С
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 79,94 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Общ.: 313,07 м.куб.
 Объем потребленного теплоносителя Узл.узл.: 313,07 м.куб.
 Отчет принят 25.01.2020
 ЧЕРТЮЖИЦА
 КУЗНЕЦОВ
 КУЗНЕЦОВ
 КУЗНЕЦОВ