

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЗ за Январь 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Седова ул. д. 104, лит. Р
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнергo"

Договор: 9057 038.1
 Строил адрес: Седова ул. д. 104, лит. Р
 Телефон: 311.52 м. куб

Телефон: 23780

Узел учета: Общия
 Код УУТЗ: 23780

График: 150/70

Установленные приборы: Часовые и счетч. архивы в фидбакс
 Вычислитель: ВКГ-7 № 208342
 Подающий трубопровод (M1) PRЭМ-32-B1
 Обратный трубопровод (M2) PRЭМ-32-B1
 Подающий ГВС (M3) PRЭМ-20-B1
 Циркуляционный ГВС (M4)
 Подпиточный трубопровод (Vп)
 Расчетный алгоритм: Q=M1*(h1-hв)-M2*(h2-hв)

Схема подключения: 2-х-трубная схема
 Приборы УУТЗ поверены до: Smax= 30
 Термопробор.: КТСП-Н
 КТСП-Н
 КТСП-Н
 ТОП-Н
 Qтеп= 0
 Qтеп.гв= 0
 Qтеп.гв.ср= 0
 Qтеп.гв.ср= 0
 Qтеп.гв.ср= 0

Режим (схема): Пробр. дилегация:
 Qтеп.гв= 0,099
 Qтеп.гв.ср= 0,045
 Qтеп.гв.ср= 18 Gкал/м=

Дата	Тм	НС	Учет отопления (ТВ-1)												Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2019 по 22.01.2020												Контроль ГВС (ТВ-2)											
			M1	M2	dm	T1	T2	dt	P1	P2	M3	M4	dm	V3	V4	dv(излив)	Уходит	T3	T4	P3	P4	Общ																
23.12.2019	24.00	*	83.50	71.34	12.16	73.35	44.26	29.09			11.01	11.29	11.29	11.29	11.29	11.29	72.98					2.97																
24.12.2019	24.00		84.09	71.65	12.44	75.23	45.00	30.23			11.25	11.51	11.51	11.51	11.51	11.51	74.69					3.10																
25.12.2019	24.00		81.87	71.15	10.72	74.35	44.76	29.59			11.25	9.82	9.82	9.82	9.82	9.82	73.67					2.90																
26.12.2019	24.00		80.67	71.00	9.67	74.50	44.19	30.31			8.57	8.76	8.76	8.76	8.76	8.76	73.81					2.87																
27.12.2019	24.00		80.59	69.54	11.05	74.57	43.74	30.83			9.91	10.15	10.15	10.15	10.15	10.15	73.92					3.09																
28.12.2019	24.00		80.89	69.02	11.87	74.97	43.21	31.76			10.84	11.10	11.10	11.10	11.10	11.10	74.21					3.13																
29.12.2019	24.00		80.12	67.44	12.68	74.50	42.09	32.41			11.72	11.99	11.99	11.99	11.99	11.99	74.02					3.13																
30.12.2019	24.00		81.91	68.17	12.74	75.14	43.56	31.58			11.62	11.89	11.89	11.89	11.89	11.89	74.71					3.14																
31.12.2019	24.00		82.79	68.36	14.43	74.42	43.58	30.84			13.43	13.78	13.78	13.78	13.78	13.78	74.04					3.18																
01.01.2020	24.00		78.57	69.78	8.79	74.94	43.33	31.61			7.84	8.07	8.07	8.07	8.07	8.07	74.32					2.86																
02.01.2020	24.00		79.29	70.63	8.66	74.77	44.13	30.64			7.70	7.90	7.90	7.90	7.90	7.90	74.25					2.81																
03.01.2020	24.00		79.78	71.16	8.62	74.72	44.56	30.16			7.71	7.91	7.91	7.91	7.91	7.91	74.19					2.79																
04.01.2020	24.00		79.84	70.04	9.80	74.78	44.18	30.60			8.86	9.07	9.07	9.07	9.07	9.07	74.30					2.88																
05.01.2020	24.00		79.15	68.74	10.41	74.56	43.43	31.13			9.47	9.70	9.70	9.70	9.70	9.70	74.03					2.92																
06.01.2020	24.00		78.62	68.58	10.04	74.67	43.16	31.51			9.07	9.29	9.29	9.29	9.29	9.29	74.28					2.91																
07.01.2020	24.00		79.75	69.47	10.28	74.60	43.69	30.91			9.28	9.49	9.49	9.49	9.49	9.49	74.15					2.92																
08.01.2020	24.00		80.51	69.56	10.95	74.78	43.77	31.01			9.98	10.24	10.24	10.24	10.24	10.24	74.29					2.96																
09.01.2020	24.00		81.31	69.91	11.40	74.83	44.43	30.40			10.45	10.71	10.71	10.71	10.71	10.71	74.30					2.98																
10.01.2020	24.00		78.63	68.89	9.74	74.77	43.93	30.84			8.80	9.01	9.01	9.01	9.01	9.01	74.16					2.85																
11.01.2020	24.00		77.59	68.83	8.76	74.77	43.31	31.46			7.86	8.05	8.05	8.05	8.05	8.05	74.20					2.82																
12.01.2020	24.00		82.20	69.51	12.69	74.76	43.68	31.08			11.67	11.98	11.98	11.98	11.98	11.98	74.36					3.11																
13.01.2020	24.00		81.06	70.52	10.54	74.98	44.31	30.67			9.58	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	74.31					2.96																
14.01.2020	24.00	*	80.82	70.75	10.07	74.88	44.43	30.45			9.27	9.49	9.49	9.49	9.49	9.49	74.14					2.91																
15.01.2020	24.00	*	81.53	71.20	10.33	74.96	44.86	30.12			9.60	9.81	9.81	9.81	9.81	9.81	74.35					2.92																
16.01.2020	24.00		82.28	72.12	10.16	74.98	45.34	29.64			9.32	9.54	9.54	9.54	9.54	9.54	74.41					2.90																
17.01.2020	24.00		81.39	71.62	9.77	74.92	45.16	29.76			8.93	9.16	9.16	9.16	9.16	9.16	74.35					2.86																
18.01.2020	24.00		80.08	69.78	10.30	74.70	44.35	30.35			9.37	9.60	9.60	9.60	9.60	9.60	74.22					2.89																
19.01.2020	24.00		82.21	70.08	12.13	74.73	44.22	30.51			11.15	11.40	11.40	11.40	11.40	11.40	74.22					3.04																
20.01.2020	24.00		80.84	70.59	10.25	74.87	44.31	30.56			9.31	9.54	9.54	9.54	9.54	9.54	74.29					2.92																
21.01.2020	24.00		81.90	70.84	11.06	74.94	44.76	30.18			10.17	10.42	10.42	10.42	10.42	10.42	74.31					2.97																
22.01.2020	24.00	*	81.09	69.42	11.67	74.70	44.11	30.59			10.79	11.05	11.05	11.05	11.05	11.05	74.17					3.00																
Итого	744.00		80.80	70.02	10.78	74.73	44.06	30.67			9.81	10.05	10.05	10.05	10.05	10.05	74.18					2.95																
Итого	744.00		2504.87	2170.69	334.18						304.12	311.52	311.52	311.52	311.52	311.52						91.55																

Дата	время	Показания счетчиков на момент снятия данных:				Общ. Гкал	Траб. ч
		M1. т	M2. т	M3. т	M4. т		

Количество тепловой энергии Общ. рассчитанное по среднему: 0 час
 Объем теплоносителя Узл., рассчитанный по среднему: 0 куб м
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды: 0,86 °C
 Итого к расчету по приборам Учета (с учетом корректировки): 91,26 Гкал
 Количество по требованию тепловой энергии Общ.:
 Объем потребленного теплоносителя Узл. узл.: 311,52 м. куб

ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25.01.2020 Представитель теплообслуживающей организации

УПРАВЛЕНИЕ ПРЕКОРНОГО УЧЕТА
 ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЗ

Филиал "Энергосбыт"

Сектор "ТЭЦ СПб"

Отдел "Служба учета"

График: 150/70