

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Январь 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Седова ул., д. 132, лит. Ц  
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 8699.038.1  
 Строит. адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:  
 Код УУТЗ:

Общий  
 23522

Редикс: 150/70

Установленные приборы: Часовые и счетч. архивы в файлах:  
 Вычислитель: ВК1-7 № 208344  
 Подводящий трубопровод (M1) PRЭМ-32-В1  
 Обратный трубопровод (M2) PRЭМ-32-В1  
 Подающий ГВС (M3) PRЭМ-20-В1  
 Циркуляционный ГВС (M4)  
 Подпиточный трубопровод (Лп)  
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1\*(t1-нхв)-M2\*(t2-нхв)  
 Договорные нагрузки (Гкал/час): Qот.= 0,184 Qвент.= 0 Qгех.= 0 Qгвс=М3\*(t3-нхв)  
 Договорные нагрузки (ср.час): Гкал/час: Qот.ср.= 0,039 Qгех.ср.= 0 Qгвс.ср.= 0,039  
 Договорные расходы (ср.сут.): т/сут.: Qот.= 55,2 Qвент.= 0 Qгех.= 0 Qгвс.ср.= 15,6 Гкал/м

Схема подключения: 2-х трубная схема  
 Приборы УУТЗ поверены до: Смах= 30 Термопреобр.: КТСЛ-Н  
 Строит. адрес: КТСЛ-Н  
 Телефон: 30  
 Режим (схема): Преобр.давление:  
 Qгвс=М3\*(t3-нхв)  
 Qгех.гвс= 0 Qгех.гвс.ср= 0 Qгвс.ср.= 0  
 Qгвс.ср.= 0,039 Гкал/м

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)													
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (измн)	Уплодит	T3	T4	P3	P4	Общ				
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кВт/см2	кВт/см2	т	т	т	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кВт/см2	кВт/см2	Гкал	
23.12.2019	24.00		69,56	58,86	10,70	72,80	42,86	29,94			11,20	11,20	11,47	11,47	11,47	11,47	11,47	11,47	11,47	11,47	11,47	11,47	11,47	11,47	11,47	2,54
24.12.2019	24.00		68,82	59,39	9,43	74,64	43,55	31,09			9,97	9,97	10,22	10,22	10,22	10,22	10,22	10,22	10,22	10,22	10,22	10,22	10,22	10,22	10,22	2,55
25.12.2019	24.00		68,09	58,77	9,32	73,76	43,10	30,66			10,00	10,00	10,26	10,26	10,26	10,26	10,26	10,26	10,26	10,26	10,26	10,26	10,26	10,26	10,26	2,49
26.12.2019	24.00		68,66	58,48	10,18	73,92	42,66	31,26			10,79	10,79	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	2,58
27.12.2019	24.00		67,49	57,40	10,09	73,98	42,20	31,78			10,62	10,62	10,89	10,89	10,89	10,89	10,89	10,89	10,89	10,89	10,89	10,89	10,89	10,89	10,89	2,57
28.12.2019	24.00		66,09	57,09	9,00	74,39	41,62	32,77			9,58	9,58	9,79	9,79	9,79	9,79	9,79	9,79	9,79	9,79	9,79	9,79	9,79	9,79	9,79	2,54
29.12.2019	24.00		70,03	55,41	14,62	73,90	40,49	33,41			15,21	15,21	15,58	15,58	15,58	15,58	15,58	15,58	15,58	15,58	15,58	15,58	15,58	15,58	15,58	2,94
30.12.2019	24.00		70,55	57,10	13,45	74,54	41,72	32,82			14,38	14,38	14,75	14,75	14,75	14,75	14,75	14,75	14,75	14,75	14,75	14,75	14,75	14,75	14,75	2,88
31.12.2019	24.00		73,73	56,12	17,61	73,83	41,93	31,90			18,39	18,39	18,86	18,86	18,86	18,86	18,86	18,86	18,86	18,86	18,86	18,86	18,86	18,86	18,86	3,09
01.01.2020	24.00		66,17	57,02	9,15	74,34	41,78	32,56			10,13	10,13	10,39	10,39	10,39	10,39	10,39	10,39	10,39	10,39	10,39	10,39	10,39	10,39	10,39	2,54
02.01.2020	24.00		68,07	57,86	10,21	74,17	42,37	31,80			11,20	11,20	11,49	11,49	11,49	11,49	11,49	11,49	11,49	11,49	11,49	11,49	11,49	11,49	11,49	2,60
03.01.2020	24.00		67,43	58,38	9,05	74,10	42,62	31,48			10,19	10,19	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44	2,51
04.01.2020	24.00		68,01	57,50	10,51	74,18	42,36	31,82			11,55	11,55	11,83	11,83	11,83	11,83	11,83	11,83	11,83	11,83	11,83	11,83	11,83	11,83	11,83	2,61
05.01.2020	24.00		66,23	56,41	9,82	73,96	41,69	32,27			10,82	10,82	11,07	11,07	11,07	11,07	11,07	11,07	11,07	11,07	11,07	11,07	11,07	11,07	11,07	2,55
06.01.2020	24.00		64,76	56,14	8,62	74,07	41,25	32,82			9,56	9,56	9,79	9,79	9,79	9,79	9,79	9,79	9,79	9,79	9,79	9,79	9,79	9,79	9,79	2,48
07.01.2020	24.00		66,28	57,37	8,91	73,99	41,89	32,10			10,03	10,03	10,26	10,26	10,26	10,26	10,26	10,26	10,26	10,26	10,26	10,26	10,26	10,26	10,26	2,50
08.01.2020	24.00		69,62	57,34	12,28	74,18	42,17	32,01			13,32	13,32	13,65	13,65	13,65	13,65	13,65	13,65	13,65	13,65	13,65	13,65	13,65	13,65	13,65	2,75
09.01.2020	24.00		69,71	57,87	11,84	74,23	42,55	31,68			12,96	12,96	13,26	13,26	13,26	13,26	13,26	13,26	13,26	13,26	13,26	13,26	13,26	13,26	13,26	2,71
10.01.2020	24.00		66,60	56,72	9,88	74,16	42,13	32,03			10,93	10,93	11,22	11,22	11,22	11,22	11,22	11,22	11,22	11,22	11,22	11,22	11,22	11,22	11,22	2,55
11.01.2020	24.00		65,54	56,52	9,02	74,16	41,75	32,41			10,08	10,08	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33	2,50
12.01.2020	24.00		69,09	57,62	11,47	74,16	41,91	32,25			12,53	12,53	12,82	12,82	12,82	12,82	12,82	12,82	12,82	12,82	12,82	12,82	12,82	12,82	12,82	2,71
13.01.2020	24.00		68,84	57,56	11,28	74,38	42,42	31,96			12,34	12,34	12,66	12,66	12,66	12,66	12,66	12,66	12,66	12,66	12,66	12,66	12,66	12,66	12,66	2,68
14.01.2020	24.00		65,72	57,73	7,99	74,28	42,44	31,84			9,11	9,11	9,34	9,34	9,34	9,34	9,34	9,34	9,34	9,34	9,34	9,34	9,34	9,34	9,34	2,43
15.01.2020	24.00		66,94	58,38	8,56	74,38	42,60	31,78			9,64	9,64	9,89	9,89	9,89	9,89	9,89	9,89	9,89	9,89	9,89	9,89	9,89	9,89	9,89	2,49
16.01.2020	24.00		70,51	59,16	11,35	74,39	43,46	30,93			12,50	12,50	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	2,67
17.01.2020	24.00		68,30	58,93	9,37	74,31	43,22	31,69			10,52	10,52	10,81	10,81	10,81	10,81	10,81	10,81	10,81	10,81	10,81	10,81	10,81	10,81	10,81	2,53
18.01.2020	24.00		67,19	57,38	9,81	74,11	42,42	31,69			10,80	10,80	11,04	11,04	11,04	11,04	11,04	11,04	11,04	11,04	11,04	11,04	11,04	11,04	11,04	2,55
19.01.2020	24.00		69,05	58,04	11,01	74,13	42,28	31,85			12,03	12,03	12,34	12,34	12,34	12,34	12,34	12,34	12,34	12,34	12,34	12,34	12,34	12,34	12,34	2,67
20.01.2020	24.00		68,03	58,32	9,71	74,26	42,41	31,85			10,76	10,76	11,02	11,02	11,02	11,02	11,02	11,02	11,02	11,02	11,02	11,02	11,02	11,02	11,02	2,58
21.01.2020	24.00		68,57	58,75	9,82	74,34	42,86	31,48			10,87	10,87	11,15	11,15	11,15	11,15	11,15	11,15	11,15	11,15	11,15	11,15	11,15	11,15	11,15	2,58
22.01.2020	24.00		66,44	57,53	8,91	74,08	42,20	31,88			9,83	9,83	10,11	10,11	10,11	10,11	10,11	10,11	10,11	10,11	10,11	10,11	10,11	10,11	10,11	2,50
Среднее	24.00		68,07	57,65	10,42	74,13	42,29	31,85			11,35	11,35	11,63	11,63	11,63	11,63	11,63	11,63	11,63	11,63	11,63	11,63	11,63	11,63	11,63	2,61
Итого	744,00		2110,12	1787,15	322,97						351,84	351,84	360,62	360,62	360,62	360,62	360,62	360,62	360,62	360,62	360,62	360,62	360,62	360,62	360,62	80,87

Показаны счетчиков на момент снятия данных:  
 Дата, время М1, т М2, т М3, т М4, т V3, куб.м V4, куб.м Vп.т.с.к. Общ. Гкал  
 Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему: 0 час  
 Объем теплоснабжения Визит, рассчитанный по среднему: 0 час  
 Период расчета по договору: час  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды: 0,86 °C  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 80,59 Гкал  
 Количество потребленной тепловой энергии Общц: 360,62 Гкал  
 Объем потребленного теплоснабжения Визит: 360,62 м.куб.

УТВЕРЖДЕНО  
 ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЗ  
 ОТЧЕТ ПРИНТ 25.01.2020 У  
 ЧЕРНОДОХОВА ЖХ  
 Представитель теплоснабжающей организации