

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Январь 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Седова ул, д. 148, лит. Б
 Осуществляющая организация:
 Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 8732.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ:

Общий
 23523

Установленные приборы: ВКТ-7 № 208368
 Вычислитель: ВКТ-7 № 208368
 Подводящий трубопровод (М1)
 Обрядный трубопровод (М2)
 Подводящий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Уп)

2-х трубная схема
 20.12.2021
 Термометры: КТСП-Н
 КТСП-Н
 КТСП-Н

Расчетный алгоритм:
 Договорные нагрузки, Гкал/час:
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час:
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут.

Приборы УТЭ поверены до:

Режим (схема):
 Преобр. давления:

График: 1507/0

Q=M1*(t1-tхв)-M2*(t2-tхв)
 Qот = 0,174
 Qвент = 0
 Qгв = 0
 Qгв ср = 0,1056
 Qгв ср = 0,048
 Qгв ср = 19,2 Гвс.мг

Qгв = 0
 Qгв ср = 0
 Qгв ср = 0

Qгв = 0
 Qгв ср = 0
 Qгв ср = 0

Qгв ср = 0,1056
 Qгв ср = 0,048
 Qгв ср = 19,2 Гвс.мг

Учет отопление (ТВ-1)
 Дата

Учет ГВС (ТВ-2)
 Дата

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Общ																								
			M1	T	M2	T	DM	T	T1	°C	T2	°C	DT	°C	P1	кгс/см2	P2	кгс/см2	M3	T	M4	T		DM	T	V3	M3	V4	M3	dv (излив)	Удлит	M3	T3	°C	T4	°C	P3	кгс/см2	P4	кгс/см2	Гкал						
23.12.2019	24.00		93.71		85.20		8.51		71.37		46.90		24.47		4.90		95.91		86.12		9.79				86.12		9.79																				2.70
24.12.2019	24.00		92.87		85.76		7.11		73.19		47.62		25.57		4.90		95.14		86.72		8.42				86.72		8.42																			2.72	
25.12.2019	24.00		92.88		84.58		8.30		72.34		47.09		25.25		4.90		95.07		85.54		9.53				85.54		9.53																			2.74	
26.12.2019	24.00		92.65		84.32		8.33		72.42		46.71		25.71		4.90		94.85		85.24		9.61				85.24		9.61																		2.77		
27.12.2019	24.00		91.28		82.88		8.40		72.45		45.94		26.51		4.90		93.48		83.67		9.81				83.67		9.81																		2.80		
28.12.2019	24.00		90.46		82.26		8.20		72.85		45.52		27.33		4.90		92.63		83.05		9.58				83.05		9.58																		2.85		
29.12.2019	24.00		89.40		79.81		9.59		72.31		44.42		27.89		4.90		91.52		80.53		10.99				80.53		10.99																		2.92		
30.12.2019	24.00		92.41		82.16		10.25		72.97		44.42		27.65		4.90		94.63		82.88		11.75				82.88		11.75																			3.02	
31.12.2019	24.00		93.77		80.26		13.51		72.30		45.23		27.07		4.90		96.01		81.04		8.97				81.04		8.97																		3.15		
01.01.2020	24.00		89.75		82.23		7.52		72.72		45.34		27.38		4.90		91.92		82.95		9.12				82.95		9.12																		2.80		
02.01.2020	24.00		91.18		83.38		7.80		72.60		45.94		26.66		4.90		94.40		84.84		9.56				84.84		9.56																		2.79		
03.01.2020	24.00		92.18		84.02		8.16		72.55		45.91		26.64		4.90		93.37		84.25		9.12				84.25		9.12																		2.83		
04.01.2020	24.00		90.63		82.88		7.75		72.59		45.79		26.80		4.90		92.81		83.67		9.14				83.67		9.14																		2.79		
05.01.2020	24.00		90.93		81.05		9.88		72.36		45.01		27.35		4.90		93.12		81.81		11.31				81.81		11.31																		2.86		
06.01.2020	24.00		89.59		80.89		8.70		72.45		44.89		27.56		4.90		91.70		81.61		10.09				81.61		10.09																		2.84		
07.01.2020	24.00		91.19		82.60		8.59		72.42		45.51		26.91		4.90		93.37		83.32		10.05				83.32		10.05																		2.90		
08.01.2020	24.00		91.69		82.52		9.17		72.62		45.54		27.08		4.90		93.90		83.32		10.58				83.32		10.58																		2.84		
09.01.2020	24.00		91.85		83.24		8.61		72.65		46.18		26.50		4.90		94.03		84.11		9.92				84.11		9.92																			2.84	
10.01.2020	24.00		89.28		81.72		7.56		72.57		45.85		26.72		4.90		91.44		82.50		8.94				82.50		8.94																			2.73	
11.01.2020	24.00		89.23		81.28		7.95		72.57		45.37		27.20		4.90		91.37		82.03		9.34				82.03		9.34																		2.79		
12.01.2020	24.00		92.98		82.83		7.94		72.79		45.41		27.20		4.90		95.21		83.56		11.65				83.56		11.65																		2.99		
13.01.2020	24.00		90.62		82.68		7.94		72.79		46.06		26.73		4.90		92.79		83.47		9.32				83.47		9.32																		2.79		
14.01.2020	24.00		90.80		82.92		7.88		72.71		45.92		26.79		4.90		92.97		83.72		9.25				83.72		9.25																		2.80		
15.01.2020	24.00		92.63		83.80		8.83		72.81		46.05		26.76		4.90		94.88		84.71		10.17				84.71		10.17																		2.89		
16.01.2020	24.00		93.76		84.91		8.85		72.85		46.93		25.92		4.90		96.02		85.85		10.17				85.85		10.17																		2.85		
17.01.2020	24.00		93.09		84.52		8.57		72.72		46.75		25.97		4.90		95.34		85.48		9.86				85.48		9.86																	2.82			
18.01.2020	24.00		91.35		82.36		8.99		72.49		45.91		26.58		4.90		93.51		83.16		10.35				83.16		10.35																		2.84		
19.01.2020	24.00		92.76		83.24		9.52		72.55		45.73		26.82		4.90		95.00		84.06		10.94				84.06		10.94																		2.93		
20.01.2020	24.00		91.92		83.70		8.22		72.68		45.87		26.81		4.90		94.15		84.51		9.64				84.51		9.64																		2.84		
21.01.2020	24.00		92.55		84.26		8.29		72.79		46.26		26.53		4.90		94.79		85.15		9.64				85.15		9.64																		2.84		
22.01.2020	24.00		91.42		82.38		9.04		72.50		45.53		26.97		4.90		93.61		83.16		10.45				83.16		10.45																		2.88		
Среднее	24.00		91.64		82.92		8.72		72.58		45.89		26.69		4.90		93.84		83.74		10.09				83.74		10.09																		2.85		
Итого	744.00		2840.81		2570.64		270.17										2908.94		2598.03		312.91																								88.24		

Показатели счетчиков на момент снятия данных: M1, T M2, T M3, T M4, T V3, куб.м V4, куб.м

Количество тепловой энергии Общ., рассчитанное по среднему: 0 час
 Объем теплоснабжения Упл., рассчитанный по среднему: 0 час
 Период превышения t2: час
 Корректировка на температуру холодной воды: 0,86 °C
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 88,01 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Общ.: 88,01 Гкал
 Объем потребленного теплоснабжения Упл.: 312,91 м.куб

Отчет принят 25.01.2020г. Представитель теплоснабжающей организации