Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Январь 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
Адрес: Седова ул, д. 164, лит. Ж
Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 9308.038.1
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ: 24445

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: ВКТ-7 № 206880
Приборы УУТЭ поверены до: 20.12.2021
Режим (схема):
график: 150/70

	расходомер:	Gmin=	Gmax=		
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ-40-В1	0,1	45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ-40-В1	0,1	45	КТСП-Н	
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ-32-В1	0,067	30	ТСП-Н	
Циркуляционный ГВС (М4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	0,225	Qвент.=	0	Qтех.=	0	Qтех.гв=	0	Qгвс.= 0,1954
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	0	Qгвс.ср= 0,0888
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	67,5	Gвент.=	0	Gтех.=	0	Gтех.гв=	0	Gгвс.= 35,52 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2019 по 22.01.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											
	час		M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.12.2019	24,00		160,92	149,53	11,39	73,29	49,46	23,83						164,85	151,27	13,58						4,40
24.12.2019	24,00		160,48	150,29	10,19	75,14	50,33	24,81						164,56	152,12	12,44						4,50
25.12.2019	24,00		159,39	148,78	10,61	74,27	49,70	24,57						163,39	150,50	12,89						4,45
26.12.2019	24,00		157,95	146,96	10,99	74,45	49,42	25,03						161,90	148,65	13,25						4,50
27.12.2019	24,00		156,06	144,15	11,91	74,53	48,83	25,70						159,97	145,82	14,15						4,60
28.12.2019	24,00		154,14	143,32	10,82	74,92	48,54	26,38						158,04	144,96	13,08						4,59
29.12.2019	24,00		153,62	140,20	13,42	74,45	47,70	26,75						157,47	141,70	15,77						4,75
30.12.2019	24,00		158,51	144,31	14,20	75,06	49,01	26,05						162,56	145,99	16,57						4,83
31.12.2019	24,00		159,31	143,97	15,34	74,37	49,26	25,11						163,30	145,63	17,67						4,76
01.01.2020	24,00		153,87	145,54	8,33	74,89	49,12	25,77						157,81	147,22	10,59						4,38
02.01.2020	24,00		157,40	147,55	9,85	74,69	49,56	25,13						161,38	149,23	12,15						4,45
03.01.2020	24,00		159,26	148,75	10,51	74,65	49,84	24,81						163,26	150,46	12,80						4,48
04.01.2020	24,00		157,88	145,52	12,36	74,72	49,52	25,20						161,87	147,25	14,62						4,60
05.01.2020	24,00		153,48	143,48	10,00	74,49	48,76	25,73						157,34	145,13	12,21						4,44
06.01.2020	24,00		154,92	142,64	12,28	74,60	48,37	26,23						158,84	144,30	14,54						4,66
07.01.2020	24,00		158,00	145,19	12,81	74,53	48,90	25,63						161,97	146,87	15,10						4,68
08.01.2020	24,00		159,62	145,76	13,86	74,70	49,24	25,46						163,65	147,44	16,21						4,75
09.01.2020	24,00		159,09	147,48	11,61	74,73	49,66	25,07						163,13	149,20	13,93						4,57
10.01.2020	24,00		155,89	144,00	11,89	74,71	49,05	25,66						159,84	145,68	14,16						4,59
11.01.2020	24,00		154,89	143,09	11,80	74,71	48,56	26,15						158,82	144,77	14,05						4,63
12.01.2020	24,00		161,06	146,53	14,53	74,69	49,29	25,40						165,16	148,21	16,95						4,81
13.01.2020	24,00		158,98	146,94	12,04	74,91	49,66	25,25						163,05	148,67	14,38						4,61
14.01.2020	24,00		159,42	147,38	12,04	74,80	49,51	25,29						163,45	149,10	14,35						4,63
15.01.2020	24,00		160,28	149,17	11,11	74,90	49,75	25,15						164,35	150,88	13,47						4,59
16.01.2020	24,00		163,00	151,06	11,94	74,90	50,35	24,55						167,12	152,90	14,22						4,60
17.01.2020	24,00		161,44	149,86	11,58	74,85	50,10	24,75						165,51	151,67	13,84						4,58
18.01.2020	24,00		157,71	145,11	12,60	74,64	49,11	25,53						161,67	146,79	14,88						4,65
19.01.2020	24,00		160,19	146,41	13,78	74,66	49,23	25,43						164,26	148,11	16,15						4,76
20.01.2020	24,00		159,31	147,40	11,91	74,81	49,41	25,40						163,34	149,09	14,25						4,64
21.01.2020	24,00		160,01	148,60	11,41	74,84	49,90	24,94						164,08	150,35	13,73						4,56
22.01.2020	24,00		158,37	145,04	13,33	74,61	49,23	25,38						162,37	146,70	15,67						4,68
Среднее	24,00		158,21	146,26	11,95	74,66	49,30	25,36						162,20	147,96	14,25						4,60
Итого	744,00		4904,45	4534,01	370,44									5028,31	4586,66	441,65						142,72

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0 час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему 0 час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,86 °C 0,32 Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 142,4 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 441,65 м.куб.

ГУП «ТСК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРНОГО УЧЕТА
ОТДЕЛЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25 01 2020 Г.
ЧЕРГОПОЛОХОВА Л.Х.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
/_____/

Представитель теплоснабжающей организации
/_____/