

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Январь 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Седова ул. д. 17, корп. 1
 Организация: ООО "ЖКС № 2 Невского района"

Договор: 8468_038_1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УУТЗ:

Отопление
 28914

Источник: котельная по адресу Елизарова пр. д. 41а

Схема подключения: 2-х-трубная схема

График: 95/70

Установленные приборы: ВКГ-7 № 219177

См1=

Термопребор.:

Режим (схема):
 Преобр. давления:

Выносильный: Подводящий трубопровод (M1)

См2=

Термопребор.:

Режим (схема):
 Преобр. давления:

Подводящий ГВС (M3)

См3=

Термопребор.:

Режим (схема):
 Преобр. давления:

Циркуляционный ГВС (M4)

См4=

Термопребор.:

Режим (схема):
 Преобр. давления:

Расчетный алгоритм: Q=M1*(t1-tнх)-M2*(t2-tнх)

Qтеп.гв=

Qтеп.гв.ср

Qгвс.гв=

Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:

Qот=

Qтеп.гв.ср

Qгвс.гв=

Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:

Gот=

Gтеп.гв=

Gгвс.гв=

Gгвс.ср=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2019 по 22.01.2020

Дата	Тип	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)				Общ. Гкал										
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	R1	R2	M3	M4	DM	V3	V4	dv (изнал)		Удлит	T3	T4	R3	R4					
час	Т	Т	Т	Т	Т	°С	°С	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	Т	М3	М3	М3	М3	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Гкал		
23.12.2019	24.00		454.77	454.77	0.00	54.65	47.30	7.35																		3.36	
24.12.2019	24.00		455.97	455.97	0.00	54.26	47.06	7.20																		3.29	
25.12.2019	24.00		455.08	455.08	0.00	53.81	46.74	7.07																		3.23	
26.12.2019	24.00		455.31	455.31	0.00	54.32	47.07	7.25																		3.31	
27.12.2019	24.00		455.75	455.75	0.00	54.56	47.13	7.43																		3.40	
28.12.2019	24.00		455.84	455.84	0.00	54.26	46.75	7.51																		3.43	
29.12.2019	24.00		457.32	457.32	0.00	54.43	46.76	7.67																		3.52	
30.12.2019	24.00		457.77	457.77	0.00	54.66	47.01	7.68																		3.53	
31.12.2019	24.00		457.52	457.52	0.00	54.06	46.66	7.40																		3.40	
01.01.2020	24.00		458.25	458.25	0.00	53.73	46.35	7.38																		3.40	
02.01.2020	24.00		458.69	458.69	0.00	54.37	46.90	7.47																		3.44	
03.01.2020	24.00		457.76	457.76	0.00	54.74	47.24	7.50																		3.44	
04.01.2020	24.00		457.93	457.93	0.00	54.55	47.15	7.40																		3.40	
05.01.2020	24.00		458.82	458.82	0.00	53.78	46.44	7.34																		3.48	
06.01.2020	24.00		459.43	459.43	0.00	54.12	46.57	7.55																		3.49	
07.01.2020	24.00		459.40	459.40	0.00	54.44	46.87	7.57																		3.42	
08.01.2020	24.00		459.21	459.21	0.00	54.23	46.80	7.43																		3.42	
09.01.2020	24.00		470.06	470.06	0.00	53.55	46.50	7.05																		3.32	
10.01.2020	24.00		476.02	476.02	0.00	53.91	46.80	7.11																		3.40	
11.01.2020	24.00		476.01	476.01	0.00	54.34	47.06	7.28																		3.47	
12.01.2020	24.00		474.34	474.34	0.00	54.45	47.16	7.29																		3.47	
13.01.2020	24.00		474.05	474.05	0.00	54.50	47.27	7.23																		3.44	
14.01.2020	24.00		474.20	474.20	0.00	54.80	47.51	7.29																		3.47	
15.01.2020	24.00		476.06	476.06	0.00	54.14	46.99	7.15																		3.42	
16.01.2020	24.00		477.35	477.35	0.00	54.37	47.19	7.18																		3.44	
17.01.2020	24.00		477.58	477.58	0.00	54.25	47.12	7.13																		3.42	
18.01.2020	24.00		477.95	477.95	0.00	53.72	46.69	7.03																		3.37	
19.01.2020	24.00		477.84	477.84	0.00	54.10	46.95	7.15																		3.43	
20.01.2020	24.00		477.98	477.98	0.00	54.08	46.91	7.17																		3.44	
21.01.2020	24.00		478.21	478.21	0.00	53.57	46.54	7.03																		3.37	
22.01.2020	24.00		478.31	478.31	0.00	54.11	46.89	7.22																		3.47	
Итого	744.00		465.83	465.83	0.00	54.22	46.92	7.31																		3.41	
Итого	744.00		14440.80	14440.80	0.00																						105.85

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Упл, т	Общ. Гкал	Табл. 4
									2

Количество тепловой энергии Общд, рассчитанное по среднему: 0 час
 Объем теплоносителя Уплд, рассчитанный по среднему: 0 час
 Период расчета по Договору: час
 Период превышения t2: 0 Гкал
 Корректировка на температуру холодной воды: 6,35 °С
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 0 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Общд: 105.85 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Уплс изл: М.куб.

УТВЕРЖДЕНО
 АДМИНИСТРАЦИЯ КУУТЗ
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25.01.2020 Г.
 ЧЕРТЮЩИЙ
 Представитель обслуживающей организации